

Утверждено и введено в действие

Приказом Ростехрегулирования

от 27 декабря 2006 г. N 367-ст

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) "СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. РАЗДЕЛ 4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"**

Группа П77

ОКС 13.320

Дата введения

1 января 2008 года

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 N 367-ст.

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение: "(МЭК 839-1-4-89)" на "(МЭК 60839-1-4:1989)".

Предисловие. Пункт 3. Заменить ссылку и слова: "МЭК 839-1-4-89" на "МЭК 60839-1-4:1989", "потребности экономики страны" на "потребности национальной экономики, которые выделены в тексте стандарта курсивом".

По всему тексту стандарта заменить слово: "система" на "СТС" (кроме разд. 1, первый абзац).

Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова: "&"далее - систем"& на "&"далее - СТС"&;

второй абзац изложить в новой редакции:

"Стандарт должен использоваться совместно с #ГОСТ Р 50775#. Ссылка на ГОСТ Р 50775, заменяющая ссылку на МЭК 60839-1-4, подчеркнута в тексте стандарта сплошной линией";

третий абзац. Заменить ссылку: &ГОСТ Р 50775& на #ГОСТ Р 50775#;

четвертый, шестой абзацы исключить;

дополнить абзацем (после последнего):

"&Стандарт не распространяется на СТС и комплексы, эксплуатируемые в помещениях категорий А и Б взрывопожарной опасности по [1] и эксплуатируемые вне помещений на территориях с наружными установками категорий Ан и Бн по [1], СТС и комплексы подвижных объектов, СТС и комплексы специального назначения, СТС и комплексы физической защиты ядерно-опасных объектов, а также других особо важных объектов"&.

Раздел 2а дополнить ссылками:

&"ГОСТ Р 50862-2005. Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость

ГОСТ Р 50941-96. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51072-2005. Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость

ГОСТ Р 51110-97. Средства защитные банковские. Общие технические требования

ГОСТ Р 51111-97. Средства защитные банковские. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ Р 51112-97. Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний

ГОСТ Р 51113-97. Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний

ГОСТ Р 51136-98. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51222-98. Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия

ГОСТ Р 51224-98. Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия

ГОСТ Р 51241-98. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51242-98. Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям

ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52435-2005. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52551-2006. Системы охраны и безопасности. Термины и определения"&;

заменить ссылки и их наименования: &ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88)& на "#ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1987). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения#";

&СНиП 1.02.01-85 на "СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"&;

исключить слова: &"Руководящие нормативные документы (см. Приложение А)"&.

Раздел 2. Первый абзац. Заменить слова: "стандарте общих требований, ГОСТ Р 50775" на "#ГОСТ Р 50775#, &ГОСТ Р 52435 и ГОСТ Р 52551"&;

последний абзац исключить.

Пункт 2.1. Термин &"степень риска"& после слов &"с учетом влияния"& изложить в новой редакции: &"на функционирующую СТС или комплекс опасных внутренних и внешних воздействий"&.

Раздел 2 дополнить пунктами - 2.4 - 2.10:

&"2.4. Автоматизированный технологический комплекс охранной сигнализации: совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, устанавливаемых на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.

2.5. Многорубежный комплекс охранной сигнализации: совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, на которых применяются технические средства охранной сигнализации, основанные на различных физических принципах действия.

2.6. Инженерно-техническая укрепленность охраняемого объекта: совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

2.7. Категория охраняемого объекта: комплексная оценка состояния объекта, учитывающая его экономическую или иную (например культурную) значимость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, сложности обеспечения требуемой надежности охраны.

2.8. Тактика охраны объекта: выбор вида охраны, методов и средств его реализации.

2.9. Шлейф охранной сигнализации: канал связи (проводной или беспроводной), включающий в себя вспомогательные (выносные) элементы, соединяющий извещатели с прибором приемно-контрольным или устройством объектовым системы передачи извещений, предназначенный для передачи тревожной и (или) служебно-диагностической информации.

2.10. Линейная часть системы, комплекса охранной сигнализации: совокупность:

- шлейфов охранной сигнализации;

- соединительных линий для передачи по каналам связи или отдельным линиям на приемно-контрольный прибор или СПИ извещений о преступных проявлениях на охраняемом объекте;

- устройств для соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, труб и арматуры для прокладки кабелей и проводов;

- расширителей, блоков защиты и других дополнительных устройств"&.

Пункт 3.1. Второй абзац. Заменить ссылки: &"(РД 78.143, РД 78.147)"& на &[2]&;

третий абзац. Исключить ссылку: &"(РД 25.952)"&; заменить ссылки: &РД 78.143, РД 78.147& на &[2], СНИП 1.02-01& на &СНИП 11-01&;

четвертый абзац. Заменить ссылки: &РД 78.145& на &[3], РД 78.147& на &[2]&.

Пункт 3.2. Перечисление г). Первый абзац после слова "норм" дополнить словами: &" составление спецификации оборудования и материалов"&;

второй абзац. Заменить слова: &"государственным, отраслевым и ведомственным нормативным документам и перечням"& на &"национальным стандартам и стандартам организаций"&;

перечисление н). Третий абзац. Заменить ссылку: &РД 78.146& на &[4]&.

Пункт 4.1. Второй абзац. Заменить слова: &"(рубежи, участки, зоны и т.п.)"& на &"(рубежи, зоны и т.п.)"&.

Подпункт 4.3.2. Второй абзац дополнить словами: &" , а также совмещенные и комбинированные извещатели"&;

четвертый абзац. Заменить слова: "защита извещателей" на "защита извещателей &(или экранирование защищаемой зоны)"&.

Пункт 4.4. Заменить слова: &"Приемно-контрольные приборы (ПКП)"& на &"Приборы приемно-контрольные (ППК)"&;

второй абзац после слова &"многошлейфные"& дополнить словами: &"или адресные"&.

Пункты 4.4, 4.5, 6.6, 9.1.3. Заменить аббревиатуру &"ПКП"& на &"ППК"& (7 раз).

Раздел 5. Наименование. Заменить слово: "Комбинированные" на "Комбинированные &(Комплексные)"&.

Пункт 5.1. Первый абзац после слов "(технологической, пожарной, экологической и т.п.)" дополнить словами: &"а также с инженерными средствами защиты по ГОСТ Р 50862, ГОСТ Р 50941, ГОСТ Р 51072, ГОСТ Р 51110, ГОСТ Р 51112, ГОСТ Р 51113, ГОСТ Р 51136, ГОСТ Р 51222, ГОСТ Р 51224, ГОСТ Р 51241, ГОСТ Р 51242, ГОСТ Р 51558"&.

Раздел 6. Первый абзац. Заменить ссылку: &РД 78.145& на &[3]&.

Пункт 6.5. Последний абзац. Заменить ссылку: &[7]& на &[5]&.

Раздел 7. Последний абзац. Заменить ссылку: &РД 78.145& на &[3]&;

дополнить абзацем:

&"Приемку защитных банковских средств проводят по ГОСТ Р 51111"&.

Раздел 8. Первый абзац. Заменить слова: "обеспечения охраны объекта" на "обеспечения охраны &(безопасности)& объекта".

Раздел 9. Первый абзац дополнить словами: &"(в установленном объеме)"&;

перечисление а) дополнить словами: &"(технических средств), а также наличие пломб (печатей)"&;

перечисление г) дополнить словами: &"и автоматическое переключение электропитания при необходимости с основного источника на резервный"&;

перечисление е) дополнить словами: "в целом &от основного и резервного(ных) источника(ков) электропитания"&;

дополнить перечислениями - ж), и) (перед предпоследним абзацем):

&"ж) сопротивление защитного заземления;

и) исправность световой индикации на приборах"&.

Подпункт 9.1.3. Первый абзац. Исключить слово: &"сложных"&.

Пункт 9.1.4. Второй абзац. Исключить слова: &"с охраняемого объекта"&.

Раздел 11 дополнить абзацами:

&"Журналы для регистрации могут быть следующих видов:

- о функционировании СТС;

- о техническом обслуживании;

- о сигналах тревоги;

- об отключении СТС"&.

Приложение А. Исключить слова: "ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)".

Раздел "Библиография" изложить в новой редакции:

"БИБЛИОГРАФИЯ

&[1] НПБ 105-2003. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

[2] РД 78.36.003-2002. МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств

[3] РД 78.145-93. МВД России. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

[4] РД 78.36.004-2002. МВД России. Руководящий документ. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны

[5] Временное положение о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации (взамен СНиП 3.01.04-87), одобренное коллегией Минстроя России (Протокол от 10.06.1992 N 10)"&

Приложение Б исключить.

Библиографические данные. Ключевые слова дополнить словами: &"уровень риска, степень риска, категория охраняемого объекта"&