

**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМОДЕДОВСКИЙ  
РАЙОН" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2002 г. N 3425**  
**О ПОРЯДКЕ УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И  
ПРИНЯТЫХ СТОКОВ И РАСЧЕТАХ ЗА ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЮ**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.1999 N 887 "О совершенствовании оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", постановлением Совета Министров РСФСР N 273 от 25 мая 1983 года "О мерах по экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР", руководствуясь Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг, Методическими рекомендациями по оплате коммунальных услуг согласно показаниям счетчиков холодной и горячей воды в жилых зданиях, СНИП 2.04.01-85\* и для организации эффективной системы учета и контроля за потреблением воды абонентами постановляю:

1. Утвердить с 01.01.2003 предельные нормы расхода воды и (или) стоков в **Домодедовском** районе согласно приложению N 1.
2. Данные нормы расхода использовать для временного расчета с абонентами до установки ими приборов учета холодного и горячего водоснабжения.
3. МУП "Домодедовский водоканал" указывать в договорах на отпуск воды и (или) прием стоков с абонентами сроки установки приборов учета и сроки сдачи их к коммерческому расчету.
4. Всем организациям, пользующимся водой из сетей МУП "Домодедовский водоканал", произвести установку водоизмерительных приборов холодной воды в сроки, указанные в договорах на отпуск воды и (или) прием стоков.
5. МУП " *Домодедовский* водоканал" производить начисления платы собственникам жилья за воду и канализацию в домах, где на вводах установлены приборы учета, в соответствии с показаниями этих приборов с момента принятия их к коммерческому расчету.
6. МУП "Домодедовский водоканал" производить начисления платы за воду и канализацию в случаях, если фактическое водопотребление, определяемое водосчетчиками на вводах, превысит лимит (норму водопотребления), указанный в договоре на отпуск воды и прием стоков из расчета:
  - для населения - в размере 100% себестоимости воды и канализации за каждый кубический метр сверх утвержденных норм потребления воды;
  - для остальных организаций независимо от форм собственности - в размере 5-кратного тарифа за воду для данной организации и в размере 3-кратного тарифа на канализацию для данной организации за каждый куб. м сверхнормативного водоотведения.
7. Считать утратившим силу постановление главы Домодедовского района от 01.06.99 N 1671 "О порядке учета количества отпущенной питьевой воды и принятых стоков и расчетах за воду и канализацию".

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДреВГрад смотрвших на сайте [каркасные дома](#).

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Домодедовского района Н.В. Маслову.

Глава района

Л.П. Ковалевский

Приложение N 1

к постановлению главы  
муниципального образования

"Домодедовский район"

Московской области

от 15 декабря 2002 г. N 3425

## НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ И СТОКОВ ПО ДОМОДЕДОВСКОМУ РАЙОНУ

N п/п	Наименование и характеристика водопотребителей	Измеритель	Суточный расход воды в литрах	
			общий	в т.ч. горячей
1	2	3	4	5
	I. Население			
	Жилые дома индивидуальной застройки			
1	Жилые дома без водопровода и канализации (водопользование из водоразборных колонок)	1 житель	50	-
2	С централизованным водопроводом холодной воды постоянного (сезонного) действия, оборудованные умывальником (мойкой) без централизованной канализации, без газоснабжения	1 житель	80	-
3	То же с газоснабжением	1 житель	110	-
4	С централизованным водопроводом холодной воды постоянного (сезонного) действия,	1 житель	120	-

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

	оборудованные умывальником (мойкой), унитазом без централизованной канализации, без газоснабжения			
5	То же с газоснабжением	1 житель	125	-
6	С централизованным водопроводом холодной воды постоянного (сезонного) действия, с централизованной канализацией и газоснабжением, без ванн	1 житель	125	-
7	С централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды с емкостным водонагревателем на твердом топливе, оборудованные умывальником, мойкой, унитазом, с ванной и душем, с централизованной канализацией	1 житель	205	-
8	С централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды со скоростным газовым водонагревателем с одноточечным разбором воды, оборудованные умывальником, мойкой, унитазом, без ванн и душевых сеток, с централизованной канализацией	1 житель	250	-
9	Жилые дома индивидуальной свыше одного этажа застройки С централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды со скоростным газовым водонагревателем с многоточечным водоразбором, оборудованные умывальником, мойкой, унитазом, ванной и (или) душем, с централизованной канализацией	1 житель	285	110
10	С централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды со скоростным газовым водонагревателем с многоточечным водоразбором, оборудованные умывальником, мойкой, унитазом, ванной и (или) душем, бассейнами или саунами, с централизованной канализацией	1 житель	350	110
11	Жилые дома квартирного типа С централизованным водопроводом холодной и горячей воды, оборудованные мойками, ваннами и (или) душем, унитазами и централизованной канализацией	1 житель	285	110
12	II. Общежития, гостиницы Общежития:	1 житель		
	а) с общими душевыми		114	60
	б) с душами при всех жилых комнатах		140	70
	в) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания		180	90
	г) семейные, квартирного типа со всеми удобствами		285	105
13	Гостиницы, пансионаты и мотели:	1 житель		

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

	а) с общими ваннами и душами		140	70
	б) с душами во всех отдельных номерах		260	140
	в) с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:			
	до 25		230	100
	до 75		285	150
	до 100		340	180
	III. Учреждения здравоохранения, санатории, профилактории, больницы, поликлиники, амбулатории			
14	Больницы:	1 койка		
	а) с общими ваннами и душевыми		130	75
	б) с санитарными узлами, приближенными к палатам		230	90
	в) инфекционные		270	110
15	Санатории и дома отдыха:	1 койка		
	а) с ваннами при всех жилых комнатах		230	120
	б) с душами при всех жилых комнатах		170	75
16	Поликлиники и амбулатории	1 больной в смену	17	6
	IV. Детские ясли-сады, детские дома			
17	С дневным пребыванием детей:	1 ребенок		
	а) со столовыми, работающими на полуфабрикатах		35	16
	б) со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		120	35
18	С круглосуточным пребыванием детей:	1 ребенок		
	а) со столовыми, работающими на полуфабрикатах		65	30
	б) со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		150	40
	V. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия)			
19	а) со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 место	150	40
	б) со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		65	30
	VI. Прачечные &nb sp;			
20	а) механизированные	1 кг сухого	85	25
	б) немеханизированные	белья	45	15
	VII. Административные здания			
21	Сотрудники	1 работающий	18	7
	VIII. Учебные заведения			
22	Высшие и средние специальные с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию	1 учащийся и 1 преподаватель	25	8

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДреВГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

23	Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений		1 прибор в смену	300	130
24	Общеобразовательные школы:		1 учащийся		
	а) с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах		и 1 преподаватель	14	4
	б) то же с продленным днем			16	4
25	Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах		1 учащийся и 1 преподаватель	25	9
26	Школы-интернаты с помещениями:		1 учащийся		
	а) учебными (с душевыми при гимнастических залах)		и 1 преподаватель	13	3
	б) спальными		1 место	80	30
27	Научно-исследовательские институты и лаборатории:		1 работающий		
	а) химического профиля			650	80
	б) биологического профиля			420	75
	в) физического профиля			175	20
	г) естественных наук			18	7
	IX. Аптеки				
28	а) торговый зал и подсобные помещения		1 работающий	18	7
	б) лаборатория приготовления лекарств			420	75
	X. Предприятия общественного питания				
29	Для приготовления пищи:		1 условное блюдо		
	а) реализуемой в обеденном зале			18	12,7
	б) продаваемой на дом			16	11,2
30	Выпускающие полуфабрикаты:		1 т		
	а) мясные			7600	3100
	б) рыбные			7300	700
	в) овощные			5015	800
	г) кулинарные			8780	1200
	XI. Магазины	&nbsp;			
31	Продовольственные		1 работающий в смену 20 кв. м (торгового зала)	285	65
32	Промтоварные		1 работающий в смену	18	7
	XII. Парикмахерские	&nbsp;			
33			1 рабочее место в смену	70	35
	XIII. Кинотеатры	&nbsp;			
34			1 место	5	1,5
	XIV. Клубы	&nbsp;			
35			1 место	11	3
	XV. Театры	;			

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДреВГрад просмотревших на сайте [каркасные дома](#).

36	а) для зрителей	1 место	11	5	
	б) для артистов	1 артист	45	25	
	XVI. Стадионы и спортзалы				
37	а) для зрителей	1 место	3	1	
	б) для физкультурника (с учетом приема душа)	1 физкультурник	60	30	
	в) для спортсменов	1 спортсмен	115	60	
	XVII. Плавательные бассейны				
38	а) пополнение бассейна	% вместимости в сутки	11	-	
	б) для зрителей	1 место	3	1	
	в) для спортсменов (с учетом приема душа)	1 спортсмен	115	60	
	XVIII. Бани &nbsp; p;				
39	Для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе	1 посетитель	205	120	
40	То же с приемом оздоровительных процедур и споласкиванием в душе	1 посетитель	330	190	
41	Душевая кабина	1 посетитель	410	240	
42	Ванная кабина	1 посетитель	615	230	
	XIX. Промышленные предприятия				
43	Цехи с тепловыделением св. 84 кДж на 1 куб. м/ч	1 человек в смену	50	24	
44	Остальные цехи	1 чел. в смену	30	11	
45	Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий	1 душевая сетка в смену	570	230	
	XX. Расход воды на поливку				
46	а) травяного покрова	1 кв. м	3	-	
	б) футбольного поля	"-	0,5	-	
	в) остальных спортивных сооружений			"-	1,5
	г) усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей	"-	0,4-0,5	-	
	д) заливка поверхности катка	"-	0,5	-	
	XXI. Водоразборная арматура				
47	Умывальник (рукомойник) с водоразборным краном	литров в час	30	-	
48	То же со смесителем	"-	60	40	
49	Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем	"-	80	20	
50	Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем	"-	500	280	
51	Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника)	"-	300	100	
52	Ванна с водогрейной колонкой и смесителем	"-	300	-	
53	Душ в групповой установке со смесителем	"-	500	230	
54	Унитаз со смывным бачком	"-	83	-	

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДреВГрад смотревших на сайте [каркасные дома](#).

55	Унитаз со смывным краном	-"	81	-
56	Питьевой фонтанчик	-"	72	-
57	Поливочный кран	-"	1080	-

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают в себя все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением N 1 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Расход воды на производственные нужды, не указанные в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими расчетами расхода воды на выпускаемую продукцию по водохозяйственному балансу предприятий.

3. Для потребителей гражданских зданий, *сооружений* и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму горячей воды на 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.

5. Норма расхода стоков принимается равной норме расхода воды, если на канализационных выпусках не установлены приборы учета.