

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НПБ 171-98 "ЛЕСТНИЦЫ РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ. ОБЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"**

Пункт 29 после таблицы 1 дополнить примечаниями, изложенными в следующей редакции:

"Примечания. 1. Проверка вероятности безотказной работы выдвижной лестницы и проверка назначенного ресурса выдвижной лестницы при проведении сертификационных испытаний предусмотрены только для импортных изделий.

2. Проверка вероятности безотказной работы выдвижной лестницы и проверка назначенного ресурса выдвижной лестницы отечественного производства должны осуществляться при проведении периодических испытаний один раз в три года".