

**ПОПРАВКА К ГОСТ 18410-73 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Е42

-----Т-----Т-----		
В каком месте	Напечатано	Должно быть
-----+-----+-----		
Пункт 1.3. Таблица 3.	10	100
Графа "Длина, м, не		
менее". Для номинальных		
напряжений 20 и 35 кВ		
Пункт 2.6	К2л, К, Шп,	К2л, Кл, К, Шп,
	не должны	не должны
Приложение 1а. Таблица.		
Графа 20. Для марки	35 3615 0300	-
ААШп		
Графа 35. Для марок:		
СГ	35 3516 0100	35 3116 0100
ЦААШв	-	35 3636 3500
ЦОСБ	35 3136 4900	35 3136 4400