

Утвержден

Всесоюзным комитетом стандартов

12 января 1949 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОБОРУДОВАНИЕ СЛИВО-НАЛИВНОЕ ДЛЯ ГОРЮЧИХ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ
ЖИДКОСТЕЙ
СТОЯК СЛИВО-НАЛИВНОЙ ОДИНОЧНЫЙ С РУЧНЫМ НАСОСОМ
Filling-draining equipment for flammable and highly inflammable fluids. Single filling-draining standpipe with
hand manual pump
ГОСТ 4609-49

Группа Ж58

Дата введения

1 мая 1949 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Внесен Главнефтеснабом при Госснабе СССР.
2. Утвержден Всесоюзным комитетом стандартов 12.01.1949 г.
3. Введен впервые
4. Ссылочные нормативно-технические документы (НТД)

-----Т-----	
Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
-----+-----	
ГОСТ 397-79	5р
ГОСТ 2590-71	5д
ГОСТ 3706-83	5к
ГОСТ 5398-76	5е
ГОСТ 5761-74	5л
ГОСТ 5915-70	5о
ГОСТ 5918-73	5о
ГОСТ 7795-70	5н
ГОСТ 8240-72	5б
ГОСТ 8509-72	5, примечание 1
ГОСТ 8510-72	5, примечание 1; 5в

ГОСТ 8731-74	5а
ГОСТ 8732-78	5а
ГОСТ 11371-78	5п
ГОСТ 12820-80	5м
ГОСТ 19903-74	5г

5. Переиздание. Май 1987 г.

Настоящий стандарт распространяется на одиночные сливо-наливные стояки, служащие для ручного, механизированного или самотечного слива горючих и легковоспламеняющихся жидкостей из вагонов-цистерн с помощью ручного насоса, а также для налива в вагоны-цистерны перекачивающими средствами базы или склада горючего.

Настоящий стандарт устанавливает внешние строительные и монтажные размеры стояков.

Примечание. На складах горючих и легковоспламеняющихся жидкостей с емкостью хранения продукта до 300 т, а также на складах Министерства обороны СССР допускается применение сливо-наливных стояков других типов.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. В зависимости от величины условного прохода D_1 различают следующие марки стояков:

С80 - при D_1 80 мм;

С100 - " D_1 100 мм.

2. При выборе диаметра стояков рекомендуется руководствоваться следующими основными соображениями:

а) стояки с D_1 80 мм рекомендуется применять при отсутствии обеспеченного самотечного слива, когда слив от начала до конца производится ручным насосом или когда ручной насос служит только для зарядки сифона, а дальнейшая откачка производится центробежным насосом с низкой всасывающей способностью (2 - 3 м);

б) стояки с D_1 100 мм рекомендуется применять во всех остальных случаях, когда слив надежно обеспечивается самотеком или производится при помощи поршневых насосов или иных, гарантирующих надежное всасывание.


3. Конструкция и размеры стояка должны соответствовать указанным в таблице и на чертеже.


Марка стояков	D	D	A
	y		
С80	89 x 4 - 5	80	150
С100	108 x 4 - 5	100	160

Примечания. 1. На складах горючих или легковоспламеняющихся жидкостей с незначительным прибытием железнодорожных цистерн под слив или налив (склады при промпредприятиях, Министерства обороны СССР и т.п.) устройство зачистного шланга не обязательно (устройство подкоса, приваренного к стояку 8 косынками, обязательно во всех случаях).


2. Заземление стояка осуществляется по проекту.

2850





П л а н



Чертеж

1 - задвижки; 2 - поворотный сальник; 3 - хомуты; 4 - накладка; 5 - стопор ограничителя; 6 - косынка; 7 - зачистная труба диаметром (48 x 3,5 - 4) мм; 8 - стояк D; 9 - устройство для соединения гибких шлангов с трубами; 10 - гибкий шланг бензостойкий 80 (100) мм; 11 - гибкий шланг бензостойкий

40 мм; 12 - патрубок для нижнего слива; 13 - наконечники к

шлангам; 14 - ограничитель; 15 - рукоятка для поворота стояка; 16 - вентиль; 17 - накладка; 18 - труба диаметром (89 x 4 - 5) мм; 19 - ручной насос; 20 - опорная стойка из швеллера N 16

4. Допускаемые отклонения в размерах устанавливаются следующие:

- а) по высоте стояка +/- 50 мм
- б) " вылету стояка +20 "
- в) " размеру А +/- 2 "
- г) " всем остальным размерам +/- 10 "

5. Для изготовления стояка должны применяться следующие материалы и изделия:

- а) для собственно стояка, обвязки насоса и гнутых отводов - трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8731-74 и ГОСТ 8732-78;
- б) для опорных стоек стояка и насоса - сталь прокатная (швеллер N 16) по ГОСТ 8240-72 (любой марки);
- в) для опор насоса - сталь прокатная (любой марки) по ГОСТ 8510-72;
- г) для хомутов, накладок, косынок, подкладок и заглушки - прокат листовой (любой марки) по ГОСТ 19903-74;
- д) для ограничителя, стопора ограничителя, рукоятки для поворота стояка - сталь круглая (любой марки) по ГОСТ 2590-71;
- е) для гибких шлангов - резиновые рукава по ГОСТ 5398-76;
- ж) устройство для соединения гибких шлангов с трубами (изготавливается по отдельным рабочим чертежам);
- з) поворотный сальник;
- и) наконечники к шлангам;
- к) задвижки чугунные на давление 2,5 - 6,0 кгс/см² - по ГОСТ 3706-83;
- л) вентиль - по ГОСТ 5761-74;
- м) фланцы стальные - по ГОСТ 12820-80;
- н) болты - по ГОСТ 7795-70;
- о) гайки - по ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5918-73;
- п) шайбы - по ГОСТ 11371-78;
- р) шплинты - по ГОСТ 397-79;
- с) ручной насос производительностью 15 - 20 м³/час;
- т) прокладки из тряпичного картона или фибры.

Примечания. 1. Опорные стойки стояка и насоса допускается изготавливать из уголков стальных по ГОСТ 8509-72 или ГОСТ 8510-72 равнопрочного швеллеру N 16 сечения.

2. Все фланцевые соединения стояка должны иметь перемычки, изготовленные из полосы красной меди или латуни толщиной 0,5 - 1 мм, для создания непрерывности электрической цепи.

6. Изготовление стояка должно обеспечивать надежную работу всей конструкции в целом.
7. Резьбовые соединения должны быть на сурике или на свинцовом глете с подмоткой льняного волокна.
8. Ось стояка должна быть строго вертикальна.
9. Гнутые верхней части стояка производить в горячем состоянии во избежание трещин и вмятин в местах сгибов.

Примечание. Изготовление стояка может быть осуществлено из отдельных отрезков трубы (не более двух) с последующей сваркой их встык.

10. После испытания и приемки стояка он должен быть окрашен масляной краской за 2 раза.

II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

11. Каждый изготовленный стояк должен быть подвергнут техническому контролю ОТК изготовителя.

Контроль производится посредством:

- а) внешнего осмотра стояка с проверкой его размеров, форм и качества изготовления;
- б) проверки легкости вращения верха стояка;
- в) проверки герметичности и надежности работы всей конструкции в целом.

12. Внешним осмотром устанавливается соответствие всех составных частей стояка требованиям настоящего стандарта.

13. Проверка на легкость вращения верха стояка осуществляется поворотом верха стояка за рукоятку. Верх стояка должен плавно, без заеданий поворачиваться в пределах, допускаемых ограничителем.

14. Проверка герметичности и надежности работы всей конструкции в целом производится пробной прокачкой продукта, для которого предназначается стояк.

15. Стояк считается выдержавшим испытания, если в течение 15 мин после начала прокачки на теле стояка, в обвязке насоса, во фланцевых и резьбовых соединениях не будет наблюдаться течи.

При неудовлетворительных результатах этого испытания стояк приемке не подлежит.

16. Все обнаруженные при проверках дефекты должны быть устранены.

17. Дефекты сварных швов устраняются вторичной подваркой с предварительной их зачисткой. Подчеканка швов не допускается.

18. После устранения дефектов стояк должен быть подвергнут повторному испытанию.