

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 28269-89 "КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"**

Группа Е21

Дата введения

1 мая 1991 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.11.1990 N 2960.

Исключить слова: "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".

Вводная часть. Второй абзац дополнить словами: "а также на котлы, оборудованные топками с кипящим слоем";

дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

Пункт 2.2.2.8 (кроме примечания) после слов "от коробов" изложить в новой редакции: "газов и воздуха на оборудование котла и металлоконструкции каркаса котла и нагрузки от грузоподъемных устройств для транспортирования заменяемых во время ремонта узлов котла учитывают в конструкции котла по согласованию между изготовителем и заказчиком".

Пункт 2.2.7.1 изложить в новой редакции: "2.2.7.1. Предельно допустимые значения удельных выбросов оксидов азота за котлами не должны превышать значений, указанных в табл. 4". (см. с. 95)

Приложение 1. Таблица 1. Графа "Пояснение". Термин "средняя наработка на отказ". Исключить слова: "и котельно-вспомогательного оборудования".

Приложение 6. Таблица 4. Графа "Документ, подтверждающий значение показателя качества". Пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.3, 2.7, 3.1, 5.1, 6.1 дополнить словами: "и данные эксплуатации".

Таблица 4

Наибольшие допустимые значения выбросов оксидов азота ка котлами, кг/ГДж (мг/м³) сухого газа при = 1,40, t = 0 °С, 760 мм рт. ст.

-----Т-----	
Топливо	Сроки разработки
+-----Т-----	
для котлов,	для котлов,
разработанных	разработанных
до 01.07.1990	после 01.07.1990
+-----+	
	-1
	паропроизводительностью, т х ч
+-----Т-----Т-----Т-----	
менее 420	420 менее 420 420 и более

и более

-----+-----+-----+-----+-----				
Каменные угли при				
твердом шлакоудале-				
нии, с приведенным				
содержанием азота,				
-1				
%(МДж х кг)				
N <= 0,04	0,17 (470)	0,20 (550)	0,17 (470)	0,20 (550)
п				
N > 0,04	0,21 (570)	0,24 (650)	0,21 (570)	0,21 (570)
п				
Каменные угли	0,23 (640)	0,25 (700)	0,23 (640)	0,25 (700)
при жидком				
шлакоудалении				
АШ при жидком	- 0,29 (800)	-	0,29 (800)	
шлакоудалении				
Бурые угли при				
твердом шлакоудале-				
нии, с приведенным				
содержанием азота,				
-1				
%(МДж х кг)				
N <= 0,05	0,13 (350)	0,17 (450)	0,12 (320)	0,14 (370)
п				
N > 0,05	0,17 (450)	0,21 (570)	0,13 (350)	0,17 (450)
п				
Мазут <*>	0,10 (290)	0,12 (350)	0,10 (290)	0,12 (350),
		(250) <***>		
Газ природный	0,086 (255)	0,10 (290)	0,07 (200)	0,08 (240),
		(125) <***>		

<*> Значения действительны для котлов, сжигающих мазут марки 100 или лучшего качества.

<***> Значения относятся к котлам, разработанным после 01.01.1992.

