

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"**

Введено в действие

с 1 июля 2000 года

1. Пункт 3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона", разместив их после слов: "от низа сетки до уровня чистого пола".

2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить пунктом 3.11а. следующего содержания:

"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия.

Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление."

3. Пункт 3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

-----Т-----

{ Санитарные приборы {Высота установки от уровня чистого пола, мм}

{ +-----Т-----Т-----+  
 { |в жилых, |в школах |в дошкольных учрежде- |  
 { |обществен-|и детских|ниях и в помещениях |  
 { |ных и |лечебных |для инвалидов, |  
 { |производ- |учрежде- |передвигающихся |  
 { |ственных |ниях |с помощью различных |  
 { |зданиях | |приспособлений |

+-----+-----+-----+-----+

{Умывальники	{800	{700	{500	{
{(до верха борта)	{	{	{	{
{Раковины и мойки	{850	{800	{500	{
{(до верха борта)	{	{	{	{
{Ванны (до верха	{600	{500	{500	{
{борта)	{	{	{	{
{Писсуары настенные и	{650	{500	{400	{
{лотковые (до верха	{	{	{	{
{борта)	{	{	{	{
{Душевые поддоны	{400	{400	{300	{

{(до верха борта)				
{Питьевые фонтанчики	900	750		
{подвесного типа				
{(до верха борта)				
L-----+-----+-----+-----				

Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм."

Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм."