ОПЕЧАТКА В СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Стр. 27, п. 8.7	При удалении продуктов горения из коридора дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема	При удалении продуктов горения из коридора дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.