Утверждена

Начальником Управления стандартизации,

технического нормирования

и сертификации Госстроя РФ

В.В. Тишенко

26 мая 2004 года

ПОПРАВКА в СНиП 31-02 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ"

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.14	60 кВт	35 кВт
Пункт 8.5	При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом тепло-генераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.	Исключить
Пункт 9.4	q mp , приведенного в таблице 1	q req , приведенного в h СНиП 23-02
Пункт 9.4	Таблица 1	Исключить
Приложение А и по тексту СНиП	СНиП 2.04.05-91 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника	СНиП 41-01-2003 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
Приложение Б, пункт 1.2	...пристроенных друг к другу жилых блоков,...	...пристроенных друг к другу автономных жилых блоков,...
Приложение Б, пункт 1.3	Блок жилой	Блок жилой автономный

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Приложение Б, пункт 1.3	Автономная часть блокированного жилого дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помещения	Жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками.

Зам. начальника отдела

В.А.ГЛУХАРЕВ

Гл. специалист

Л.А.ВИКТОРОВА

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.