

Утверждено
Постановлением Госстроя СССР
от 30 декабря 1986 г. N 74

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 22687.0-85 "СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ
ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Дата введения
1 февраля 1987 года

Пункт 2.3.1 дополнить абзацем: "Бетон должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26633-85".

Пункт 2.3.4 изложить в новой редакции: "2.3.4. Нормируемую отпускную прочность бетона принимают равной нормируемой передаточной прочности бетона (п. 2.3.3). При поставке стоек в холодный период года (по ГОСТ 13015.0-83) значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 90% класса по прочности на сжатие.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно соответствовать установленному проектной документацией и указанному в заказе на изготовление стоек".

Пункт 2.3.6. Второй абзац изложить в новой редакции: "портландцемент ПЦ-Д0 и ПЦ-Д5 по ГОСТ 10178-85".