

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП II-70-74 "САНАТОРИИ"**

Постановлением Госстроя СССР от 1 сентября 1977 г. N 137 утверждены и с 1 января 1978 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения и изменения ряда глав СНиП в связи с повышением требований к оборудованию жилых и общественных зданий системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения:

пункт 6.21 главы СНиП II-70-74 "Санатории" дополнить абзацем следующего содержания:

"В зданиях санаториев автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы помещения: спальных комнат, гостиных, гардеробных, регистратуры, почты, сберкассы, транспортного агентства, пунктов приема вещей в химчистку, белья в прачечную, обуви в ремонт, камеры хранения, административные, парикмахерской, кладовых (складов), ремонтных мастерских, архивов, хранения рентгеновской пленки, культурно-массового назначения, библиотек, лечебно-диагностические (кроме помещений с мокрыми процессами), зрительные залы на 250 мест и более".