ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2000 г. N 112
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:

Принять и ввести в действие с 1 января 2001 г. представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 4 к государственным строительным нормам и правилам "Жилые здания" (СНиП 2.08.01-89), разработанное Управлением технормирования с участием Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Приложение

к Постановлению

Госстроя России

от 20 ноября 2000 г. N 112

Дата введения

с 1 января 2001 года

ИЗМЕНЕНИЕ N 4 СНИП 2.08.01-89 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

1. Пункт 1.29 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"Незадымляемость переходов в лестничные клетки типа Н1 должна быть обеспечена в соответствии с требованиями п. 6.37 СНиП 21-01-97 <*>.

В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные марши и площадки с пределом огнестойкости R 15 класса конструктивной пожарной опасности КО".

2. Пункт 1.37 изложить в новой редакции:

"1.37. При устройстве в жилых зданиях встроенных и встроенно-пристроенных стоянок для легковых автомобилей следует соблюдать требования СНиП 21-02-99".

3. Пункт 1.52 изложить в новой редакции:

"1.52. Необходимость устройства мусоропроводов в жилых зданиях определяется органами местного самоуправления в зависимости от принятой системы мусороудаления".

4. Пункт 1.53 дополнить абзацем вторым следующего содержания <*>:

"Мусоропровод должен быть оборудован устройствами для периодической промывки, очистки и дезинфекции стволов в соответствии с требованиями СанПиН "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

<*> Вводится в действие с 01.07.2001.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

5. Пункт 3.1. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания:

"В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей".

6. Дополнить раздел 3 пунктом 3.1а следующего содержания:

"3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем".

7. Пункт 3.12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ".

8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:

"3.21. Помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям НПБ 66-97, с категорией защиты IP 40 (по ГОСТ 14254-96).

Извещатели устанавливаются, как правило, на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м".

9. Приложение 3. В примечании 3 слова: "быть расположен в шахте с пределом огнестойкости 2 ч" заменить словами: "соответствовать требованиям НПБ 250-97".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.