

**ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 22229-83 "ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ
СВЫШЕ 1000 В. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Е35

Дата введения
1 января 1989 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.1988 N 1790.

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово "фарфоровые" на "керамические";
после слов "до 100 Гц" дополнить словами "для работы в атмосфере типов I или II по ГОСТ 15150-69";
четвертый абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить слова "и конструкторской" на "и (или) конструкторской".

Пункт 1.5. Ряд токов дополнить значениями: 315, 500.

Пункт 1.6. Ряд значений механической разрушающей силы дополнить следующими значениями (5), 10, 15.

Пункт 1.14. Последний абзац исключить.

Пункт 1.16 дополнить абзацем: "Для изоляторов, предназначенных на номинальные токи 4000 А и выше, значение тока термической стойкости должно быть не менее 100 кА. Конкретные значения тока термической стойкости по согласованию с потребителем должны быть указаны в нормативно-технической и (или) конструкторской документации на конкретные типы изоляторов".

Пункт 1.27. Последний абзац исключить.

Пункт 1.31. Первый абзац. Заменить слова: "и проводящими" на "или проводящими";

исключить слова: "кроме изоляторов категории размещения 1";

последний абзац изложить в новой редакции: "Допускается по согласованию с потребителем изготавливать изоляторы на номинальное напряжение 20 кВ без полупроводящего или проводящего покрытия".

Пункт 1.32 после слов "интенсивность отказов" дополнить словами: "не более".

Раздел 3. Наименование. Заменить слова: "Правила приемки" на "Приемка".

Пункт 3.3.1. Таблица 3. Пункт 5 исключить;

графа "Дополнительные указания". Пункт 7. Исключить категорию размещения 3;

графа "Номер пункта". Пункт 12. Заменить ссылку: 1.19 на 1.12;

графу "Дополнительные указания" для пункта 14 после обозначения УХЛ дополнить обозначением: Т.

Пункты 4.2 - 4.5 исключить.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: "5.1. Маркировка - по ГОСТ 18620-86 с нанесением следующих маркировочных данных на видном месте изолятора:

для изоляторов народнохозяйственного назначения - условное обозначение типа изолятора, месяц и год изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя, государственный Знак качества (для изоляторов, которым он присвоен);

для изоляторов, предназначенных для экспорта, - условное обозначение типа изолятора, надпись "Сделано в СССР".

Масса (при массе изолятора 10 кг и более) должна быть указана на упаковке или в сопроводительной документации.

Для изоляторов, изготовленных с использованием изоляционных частей для экспорта, недостающие элементы маркировки

должны быть указаны на упаковке".

Пункт 5.4. Второй абзац дополнить словами: "Упаковка изоляторов исполнения Т, предназначенных для комплектации основного изделия в пределах СССР, аналогична упаковке изоляторов для нужд народного хозяйства";

третий абзац изложить в новой редакции: "Типы ящиков, а также порядок загрузки контейнеров, при упаковывании изоляторов непосредственно в контейнеры, должны быть указаны в технической документации на конкретные типы изоляторов".

Пункт 5.4 дополнить абзацем: "Допускается по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем упаковывание изоляторов в многооборотную транспортную тару".