

**ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 22229-83 "ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ  
СВЫШЕ 1000 В. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Е35

Дата введения

1 июля 1991 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.02.1991 N 140.

Вводную часть дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".

Пункт 1.8. Заменить слова: "в зависимости от длины пути утечки должны изготавливаться категорий А, Б и В по ГОСТ 9920-75" на "должны изготавливаться с длиной пути утечки, соответствующей степеням загрязнения I, II\*, IV (категориям А, Б, В) по ГОСТ 28290-89".

Пункт 1.12. Заменить слова: "категорий Б и В" на "степеней загрязнения II\*, IV (категорий Б и В)".

Пункт 1.15. Заменить ссылку: ГОСТ 8024-84 на ГОСТ 8024-90.

Пункт 1.24. Заменить ссылку: ГОСТ 15176-84 на ГОСТ 15176-89.

Пункт 1.25. Заменить ссылку: ГОСТ 2685-75 на ГОСТ 1583-89.

Пункт 1.29. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401-79 на ГОСТ 9.401-89,

дополнить абзацем: "Допускается по согласованию с потребителем не наносить влагостойкое покрытие на арматуру изоляторов (кроме изоляторов для экспорта), изготовленную из алюминиевых сплавов по ГОСТ 1583-89, климатических исполнений У и ХЛ (УХЛ), категорий размещения 2 и 3, а также категории размещения 1, предназначенных для эксплуатации в атмосфере типа 1 по ГОСТ 15150-69 и типа 2 при условии, что влагостойкое покрытие в этом случае наносит потребитель. Эксплуатация изоляторов категории размещения 1 в атмосфере типа 2 без влагостойкого покрытия не допускается".

Пункт 3.5. Последний абзац исключить.

Пункт 5.1. Третий абзац дополнить словами: "месяц и год изготовления".

Пункт 5.10. Заменить ссылку: ГОСТ 21929-76 на ГОСТ 26663-85.