

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

Введено в действие

с 1 июля 2000 года

1. Пункт 3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона", разместив их после слов: "от низа сетки до уровня чистого пола".

2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить пунктом 3.11а. следующего содержания:

"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия.

Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление."

3. Пункт 3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

-----Т-----┐

┌ Санитарные приборы |Высота установки от уровня чистого пола, мм|

| +-----Т-----Т-----+
	в жилых,	в школах	в дошкольных учрежде-
	обществен-	и детских	ниях и в помещениях
	ных и	лечебных	для инвалидов,
	производ-	учрежде-	передвигающихся
	ственных	ниях	с помощью различных
	зданиях		приспособлений

+-----+-----+-----+-----+

Умывальники	800	700	500	
(до верха борта)				
Раковины и мойки	850	800	500	
(до верха борта)				
Ванны (до верха борта)	600	500	500	
Писсуары настенные и лотковые (до верха борта)	650	500	400	
Душевые поддоны	400	400	300	

{(до верха борта)				
{Питьевые фонтанчики	900	750		
{подвесного типа				
{(до верха борта)				
L-----+-----+-----+-----				

Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм."

Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм."