

## ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

Введено в действие  
с 1 июля 2000 года

1. Пункт 3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона", разместив их после слов: "от низа сетки до уровня чистого пола".

2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить пунктом 3.11а. следующего содержания:

"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия.

Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление."

3. Пункт 3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

-----Т-----

! Санитарные приборы !Высота установки от уровня чистого пола, мм!

+-----Т-----Т-----+  
! в жилых, !в школах !в дошкольных учрежде- !  
!обществен-!и детских!ниях и в помещениях !  
!ных и !лечебных !для инвалидов, !  
!производ- !учрежде- !передвигающихся !  
!ственных !ниях !с помощью различных !  
!зданиях ! !приспособлений !

+-----+-----+-----+-----+

!Умывальники	!800	!700	!500	!
!(до верха борта)	!	!	!	!
!Раковины и мойки	!850	!800	!500	!
!(до верха борта)	!	!	!	!
!Ванны (до верха	!600	!500	!500	!
!борта)	!	!	!	!
!Писсуары настенные и	!650	!500	!400	!
!лотковые (до верха	!	!	!	!
!борта)	!	!	!	!

Душевые поддоны	400	400	300	
(до верха борта)				
Питьевые фонтанчики	900	750		
подвесного типа				
(до верха борта)				
L-----+-----+-----+-----				

Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм."

Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм."