

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Утверждено и введено в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 24 июня 1988 г. N 2317

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 10617-83 "КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,10 ДО 3,15 МВт. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа Е21

Дата введения

1 декабря 1988 года

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить наименование графы: "КПД, % (допуск - минус 1%)" на "КПД, % (допуск - минус 1% абсолютный)";

графа "КПД, % (допуск - минус 1% абсолютный)". Заменить значения: 82 на 83, 85 на 86, 86 на 87.

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: "1.7. Удельная масса котлов должна быть указана в технических условиях на котлы конкретных типов".

Пункт 2.13. Второй абзац. Исключить слово: "разрыва";

заменить ссылки: ГОСТ 8731-74 на ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8733-74 на ГОСТ 8733-87.

Пункт 5.1. Заменить слова: "приемочный контроль" на "приемосдаточные испытания".

Пункт 5.2. Заменить слова: "Сплошной приемочный контроль" на "Сплошной контроль при приемосдаточных испытаниях".

Пункт 5.3. Заменить слова: "при выборочном приемочном контроле" на "при приемосдаточных испытаниях".

Пункт 5.4 дополнить абзацем (перед первым): "Периодическим испытаниям подвергают котлы, прошедшие приемосдаточные испытания по пп. 5.2 и 5.3";

дополнить абзацем (перед примечанием): "Проверка соответствия котлов требованиям пп. 1.1; 1.5; 1.6; 2.6; 2.8; 2.21 и 3.16 не реже 1 раза в 5 лет на одном образце";

примечание исключить.