

Утверждены
Департаментом жилищно -
коммунального хозяйства
24 февраля 1995 года

Согласованы
с Госгортехнадзором России

**ИЗМЕНЕНИЯ N 2 "ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ
С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. С)",
УТВЕРЖДЕННЫХ МИНСТРОЕМ РОССИИ (ПРИКАЗ ОТ 28.08.92 N 205)**

1. Пункт 5.2.7 дополнить:

"Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.2, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно п. 5.8.3".

2. Пункт 5.8.2 дополнить:

"ж) давление воды на выходе из водогрейного котла".