ОПЕЧАТКА В СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"

| | T¬ |
|-------|---|
| ¦В ка | ком месте Напечатано Должно быть |
| | 27, п. 8.7 При удалении продуктов При удалении продуктов |
| | горения из коридора горения из коридора |
| 1 | дымоприемные устройства дымоприемные устройства |
| | следует размещать на следует размещать на |
| | шахтах под потолком шахтах под потолком |
| | коридора, но ниже коридора, но не ниже |
| 1 | верхнего уровня дверного верхнего уровня |
| | проема дверного проема |
| т | 1 |