

ПОПРАВКА К ГОСТ 8690-94 "РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

-----Т-----Т-----		
В каком месте	Напечатано	Должно быть
-----+-----+-----		
Пункт 5.3.2.	-	Допускаются другие типы
Второй абзац		термостойкого грунтового
		покрытия, обеспечивающие
		противокоррозионную защи-
		ту металла радиаторов.
Пункт 5.3.4.	-	По согласованию потреби-
Второй абзац		теля и изготовителя
		допускается применять
		прокладки из материалов,
		обеспечивающих герметич-
		ность соединений при
		температуре теплоносителя
		403 К (130 °С).