

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПРИКАЗ от 1 октября 2001 г. N 225
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"**

В целях дальнейшей реализации "Основных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации", одобренных Правительственной комиссией по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, Госстрой России издал Приказ:

1. Утвердить прилагаемую "Методику определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения", разработанную РАО "Роскоммунэнерго", внесенную Управлением инженерной инфраструктуры Госстроя России, согласованную с федеральным государственным учреждением "Российское агентство энергоэффективности" Минэнерго России (письмо от 19.07.2001 N ЕК-49/2).

2. Управлению инженерной инфраструктуры совместно с РАО "Роскоммунэнерго":

организовать издание "Методики определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" и доведение ее до коммунальных энергетических предприятий и других заинтересованных организаций;

оказать организационно-техническую помощь заинтересованным организациям по определению нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей, разработке и внедрению мероприятий по повышению энергоэффективности работы систем коммунального теплоснабжения.

Утверждена
Приказом Госстроя России
от 1 октября 2001 г. N 225

Согласовано
письмом федерального государственного
учреждения "Российское агентство
энергоэффективности"
Минэнерго России
от 19 июля 2001 г. N ЕК-49/2

Методике, утвержденной данным документом, присвоен номер МДК 4-03.2001 (Общероссийский строительный каталог (СК-1)).

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Разработана Российским акционерным обществом закрытого типа "Роскоммунэнерго" при участии Российской ассоциации "Коммунальная энергетика" (Хиж Э.Б., Скольник Г.М., Бытенский О.М.).

Согласована федеральным государственным учреждением "Российское агентство энергоэффективности" Минэнерго России (письмо от 19.07.01 N ЕК-49/2).

Утверждена Госстроем России (Приказ от 01.10.2001 N 225).

"Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" предназначена для использования в практической работе коммунальными теплоснабжающими организациями.

Применение Методики позволяет проводить сравнительный анализ режимов функционирования тепловых сетей и систем теплоснабжения, оценку эффективности мероприятий по повышению уровня эксплуатации, а также анализировать технологическую обоснованность затрат при определении тарифов на тепловую энергию.

Применением Методики обеспечивается единый подход к определению технически обоснованных значений эксплуатационных затрат и потерь теплоносителя и тепловой энергии, затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии и других эксплуатационных показателей.

ВВЕДЕНИЕ

Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [1] предусмотрено составление энергетических характеристик водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения.

Энергетические характеристики предназначены для сравнительного анализа режимов функционирования тепловых сетей и систем теплоснабжения, оценки эффективности мероприятий, осуществляемых для повышения уровня эксплуатации, а также расчета затрат при определении тарифов на тепловую энергию.

Настоящая "Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" (далее - Методика) предназначена для использования коммунальными теплоэнергетическими организациями при разработке нормативных значений показателей функционирования тепловых сетей.

В Методике приведены способы и порядок разработки нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, обеспечивающие единый подход к определению технически обоснованных значений нормируемых эксплуатационных потерь, а также объективному анализу функционирования тепловых сетей в рамках реализации Основных направлений и механизма энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, одобренных решением Правительственной комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (протокол от 20 марта 1998 г. N 3).

Характеристики, определяемые по Методике, подразделяются на:

1) характеристики по показателям технологически обоснованных затрат и потерь при передаче и распределении тепловой энергии, к которым относятся:

- потери и затраты теплоносителя в процессе передачи и распределения тепловой энергии;
- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;
- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей;

2) характеристики по показателям режимов функционирования тепловых сетей, к которым относятся:

- расход тепловой энергии в тепловой сети;
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
- разность значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах или температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети;
- расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
- удельный среднечасовой расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
- затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения;
- удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения.

Нормативные значения указанных показателей определяют соответствующую нормативную характеристику функционирования тепловой сети.

Энергетические характеристики режимов функционирования тепловых сетей разрабатываются для тепловых сетей в целом на предстоящий расчетный период при ожидаемых значениях температуры наружного воздуха и позволяют сопоставить действительные значения показателей режимов функционирования тепловых сетей и систем теплоснабжения с их нормативными значениями.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.1. Общие положения

1.1.1. Нормирование эксплуатационных потерь тепловой энергии и теплоносителя должно производиться для каждой тепловой сети как в абсолютном, так и относительном исчислении.

Эксплуатационные потери каждой тепловой сети характерны только для этой конкретной сети и не могут приниматься для оценки эффективности передачи и распределения тепловой энергии для других тепловых сетей или приниматься в качестве аналога для этого без тщательного анализа.

1.1.2. При нормировании устанавливаются размеры технологически неизбежных эксплуатационных потерь в зависимости от конструкции трубопроводов, условий эксплуатации, технического состояния, режимов функционирования тепловых сетей.

1.1.3. Основой для разработки нормативных показателей тепловых потерь для тепловых сетей являются их тепловые испытания специализированными организациями согласно Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях [2] с периодичностью, указанной в п. 4.12.33 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [1]. Расчетными методами допускается определение тепловых потерь в системах теплоснабжения тепловой мощностью до 6 Гкал/ч; для систем теплоснабжения большей мощности расчетные методы могут быть использованы до проведения испытаний, на срок не более двух лет.

Кроме результатов тепловых испытаний, расчетов, в качестве исходной информации для нормирования тепловых потерь, а также потерь теплоносителя следует использовать исполнительную техническую документацию, статистическую информацию о режимах функционирования тепловой сети и параметрах окружающей среды, сведения о техническом состоянии трубопроводов, полученные в результате обследования, шурфовок, вскрытий для ремонта и т.д.

1.1.4. Эксплуатационные потери при передаче и распределении тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей включают:

- потери и затраты теплоносителя;
- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;
- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.

1.1.5. В Методике применены следующие понятия:

материальная характеристика тепловой сети - значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м; материальная характеристика тепловой сети, кв. м, включает материальную характеристику всех участков тепловой сети с распределением по видам прокладки и типам теплоизоляционной конструкции;

норма тепловых потерь (норма плотности теплового потока через изолированную поверхность) - значение удельных тепловых потерь трубопроводами тепловой сети через их изоляционные конструкции при расчетных среднегодовых значениях температуры теплоносителя и окружающей среды [4] и [5];

подпиточная вода - специально подготовленная вода, подаваемая в тепловую сеть для восполнения потерь теплоносителя (сетевой воды), а также водоразбора на тепловое потребление;

расчетная часовая тепловая нагрузка потребителя тепловой энергии (расчетное тепловое потребление) - сумма значений часовой тепловой нагрузки по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение), определенных при расчетных значениях температуры наружного воздуха для каждого из видов теплового потребления, и среднего значения часовой за неделю нагрузки горячего водоснабжения;

расчетная часовая тепловая нагрузка источника теплоснабжения - сумма расчетных значений часовой тепловой нагрузки всех потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения и тепловых потерь трубопроводами тепловой сети при расчетном значении температуры наружного воздуха;

расчетный часовой расход теплоносителя на отопление (приточную вентиляцию) - значение часового расхода теплоносителя на отопление (приточную вентиляцию) при значении температуры наружного воздуха, расчетном для проектирования отопления (приточной вентиляции);

расчетный часовой расход теплоносителя на горячее водоснабжение - значение часового расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, соответствующее среднему за неделю значению часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения, при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки;

средняя часовая за неделю (среднедневная) тепловая нагрузка горячего водоснабжения - 168-я часть тепловой энергии, используемой на горячее водоснабжение за неделю;

средняя часовая за неделю массовая (весовая) нагрузка горячего водоснабжения (среднедневный водоразбор) - 168-я часть количества теплоносителя (сетевой воды), используемого за неделю на горячее водоснабжение непосредственным водоразбором.

1.2. Нормирование эксплуатационных потерь и затрат теплоносителя

1.2.1. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплоснабжения.

1.2.2. К технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплоснабжения;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;
- технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

1.2.3. К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплоснабжения в регламентированных Правилами [1] пределах.

1.2.4. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, приведенных выше, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями.

1.2.5. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

1.2.6. Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплоснабжения, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.

Размеры затрат устанавливаются на основе паспортной информации или технических условий на указанные приборы и уточняются в результате их регулирования. Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива из этих приборов определяются:

$$M = \sum_{a,n} m N n, \text{ куб. м,} \quad (1)$$

где:

m - технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных средств автоматики или защиты, куб. м/ч;

N - количество функционирующих средств автоматики и защиты одного типа;

n - продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в течение года, ч.

1.2.7. Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях и промывке тепловых сетей и систем теплоснабжения включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных администрацией предприятия для каждого вида работ в тепловых сетях и системах теплоснабжения на балансе теплоснабжающей организации.

Для трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения, находящихся на балансе иных организаций, нормируемые затраты теплоносителя на проведение указанных работ планируются в соответствии с договорами о теплоснабжении, на основе технически обоснованных сведений.

1.2.8. Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя, определяются по формуле:

$$M = \frac{a V \quad n}{\text{ср.год} \quad \text{год}} = m \quad n, \text{ куб. м,} \quad (2)$$

$u.n \quad 100 \quad u.\text{год}.n \quad \text{год}$

где:

a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, куб. м/ч куб. м,
установленная Правилами [1] в пределах 0,25% среднегодовой емкости
трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем
теплопотребления в час;

V - среднегодовая емкость тепловой сети и систем
год

теплопотребления, куб. м;

n - продолжительность функционирования тепловой сети и
год

систем теплопотребления в течение года, ч;

m - среднечасовая норма потерь теплоносителя,
у.год.н

обусловленных утечкой, куб. м/ч.

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных
к ним систем теплопотребления определяется формулой:

$$V = \frac{V_{от\ л} + V_{от\ л}}{n + n} = \frac{V_{от\ л} + V_{от\ л}}{n}, \text{ куб. м, } (3)$$

где:

V и V - емкость трубопроводов тепловой сети и систем
от л
теплопотребления в отопительном и неотопительном периодах, куб. м;
n и n - продолжительность функционирования тепловой сети в
от л
отопительном и неотопительном периодах, ч.

Определяя емкость систем теплопотребления, следует учитывать каждую из систем, покрывающих различные виды тепловой нагрузки, независимо от схемы их присоединения к тепловым сетям, за исключением систем горячего водоснабжения, подключенных с помощью водо-водяных теплообменников.

При определении емкости трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления жилых, общественных и административных зданий можно пользоваться информацией, приведенной в Приложениях 6 и 7. Для определения емкости систем теплопотребления производственных зданий следует использовать исполнительную техническую документацию.

1.2.9. Сезонные нормы утечки теплоносителя (для отопительного и неотопительного периодов функционирования системы теплоснабжения) определяются:

$$m = \frac{a V_{от\ л}}{u.n.от\ 100\ n}, \text{ куб. м/ч; } (4)$$

год

$$m = \frac{a \cdot V \cdot n}{100 \cdot \text{год}}, \text{ куб. м/ч.} \quad (5)$$

1.2.10. Сезонные нормы утечки теплоносителя могут быть уточнены корректировкой по рабочему давлению теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей по формулам:

- отопительный период:

$$m = \frac{m_{\text{н.год}}}{\text{у.н.от}} \cdot \frac{V_{\text{от}}}{V_{\text{л}}} \cdot \frac{(1 + \frac{P_{\text{от}}}{P_{\text{л}}})}{(1 + \frac{P_{\text{от}}}{P_{\text{л}}})}, \text{ куб. м/ч;} \quad (4a)$$

- неотапливаемый период:

$$m = \frac{m_{\text{н.год}}}{\text{у.н.л}} \cdot \frac{V_{\text{от}}}{V_{\text{л}}} \cdot \frac{(1 + \frac{P_{\text{от}}}{P_{\text{л}}})}{(1 + \frac{P_{\text{от}}}{P_{\text{л}}})}, \text{ куб. м/ч,} \quad (5a)$$

где $P_{\text{от}}$ и $P_{\text{л}}$ - средние значения рабочего давления в тепловой сети в отопительный и неотапливаемый периоды, кгс/кв. см.

При этом должно быть соблюдено равенство:

$$m_{\text{н.год}} = m_{\text{от}} + m_{\text{л}} \quad (6)$$

Средние значения рабочего давления в тепловой сети в отопительный и неотапливаемый периоды определяются как среднеарифметические из средних значений давления теплоносителя в подающих и обратных коллекторах источника теплоснабжения.

1.2.11. Нормируемые потери теплоносителя по сезонам (отопительный, неотапливаемый) и месяцам функционирования определяются суммированием составляющих потерь.

1.2.12. Определение нормативных значений эксплуатационных потерь теплоносителя следует производить по элементам системы теплоснабжения сообразно их балансовой принадлежности, учитывая оснащённость приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, а также место их установки относительно границ балансовой принадлежности, по указаниям Методики [3]:

- коммуникации и оборудование источника (источников) теплоснабжения на балансе теплоснабжающей организации;
- трубопроводы и оборудование тепловых сетей на балансе теплоснабжающей организации;
- трубопроводы и оборудование тепловых сетей других организаций, являющихся оптовыми покупателями, не оснащённые приборами учета количества тепловой энергии и теплоносителя на границах балансовой принадлежности;
- системы теплоснабжения абонентов, не оснащённые приборами учета;
- трубопроводы тепловых сетей и системы теплоснабжения, оснащённые приборами учета на границах балансовой принадлежности;
- трубопроводы тепловых сетей абонентов, расположенные между границами балансовой принадлежности и местом установки приборов учета.

Расчеты для определения нормативных значений эксплуатационных потерь теплоносителя целесообразно осуществлять, пользуясь формулами, приведенными в Приложении 8.

1.3. Нормирование тепловых потерь, обусловленных потерями теплоносителя

1.3.1. Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, определяются по формуле:

$$Q = m \cdot \rho \cdot c \cdot [a \cdot t_1 + (1 - a) \cdot t_2 - t_n] \cdot n \cdot 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (7)$$

у.н у.н.год год 1год 2год
 -6
 х.год год

где:

ρ - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем
 год

значении температуры теплоносителя в подающем и обратном
 трубопроводах тепловой сети, кг/куб. м;

t_1 и t_2 - среднегодовые значения температуры
 1год 2год

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети,
 °С;

t_n - среднегодовое значение температуры холодной воды,
 х.год

подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети, °С;

c - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг °С;

a - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается равной 0,75).

1.3.2. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении функционирования тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (при отсутствии таковой - по климатологическому справочнику или соответствующей главе СНиП).

1.3.3. Среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, определяется по формуле:

$$t_{\text{х.от}} = \frac{t_{\text{н}} + t_{\text{л}}}{\text{х.год} \quad \text{от} \quad \text{л}}, \quad (8)$$

где $t_{\text{н}}$ и $t_{\text{л}}$ - значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном и неоперительном периодах, °С; при отсутствии достоверной информации $t_{\text{н}} = 5 \text{ °С}$, $t_{\text{л}} = 15 \text{ °С}$.

1.3.4. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования тепловой сети, определяются по следующим формулам:

$$Q_{\text{н.от}} = Q_{\text{н.год}} \frac{V_{\text{н}}}{\text{год} \quad \text{от}}, \quad (9)$$

$$Q_{\text{л}} = Q_{\text{л.год}} \frac{V_{\text{л}}}{\text{год} \quad \text{от}}, \quad (9a)$$

1.3.4. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам в отопительном и неотапливаемом периодах, определяются по формулам:

$$Q_{\text{у.н.от.мес}} = \frac{(t_{\text{п.мес}} + t_{\text{о.мес}} - 2t_{\text{х.мес}}) n}{\text{у.н.от} (t_{\text{п.от}} + t_{\text{о.от}} - 2t_{\text{х.от}}) n} \cdot Q, \text{ Гкал (ГДж); (10)}$$

$$Q_{\text{у.н.л.мес}} = Q_{\text{у.н.л}} \cdot \frac{n}{\text{л}}, \text{ Гкал (ГДж), (10a)}$$

где:

$t_{\text{п.мес}}$ и $t_{\text{о.мес}}$ - среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

$t_{\text{п.от}}$ и $t_{\text{о.от}}$ - средние значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в отопительный период, °С; определяются как средние из среднемесячных значений температуры теплоносителя за этот период;

$t_{\text{х.мес}}$ - среднемесячное значение температуры холодной воды, °С.

1.3.5. Определение нормативных значений эксплуатационных тепловых потерь, связанных с утечкой теплоносителя, производится для системы теплоснабжения, а также для отдельных ее элементов по их балансовой принадлежности по формулам (7) - (10a).

1.3.6. Кроме тепловых потерь, связанных с нормативной утечкой теплоносителя из эксплуатируемых трубопроводов тепловой сети и других элементов системы теплоснабжения, нормируются тепловые потери, обусловленные технологическими потерями теплоносителя, необходимыми для обеспечения эксплуатационных режимов функционирования системы теплоснабжения, и проведением работ по поддержанию оборудования и элементов системы теплоснабжения в технически исправном состоянии. К таковым относятся сброс теплоносителя для проведения плановых ремонтов, производство промывок, различного рода испытаний. Базой для нормирования являются эксплуатационные нормы потерь теплоносителя, разработанные предприятием, эксплуатирующим тепловую сеть, и утвержденные в установленном порядке.

Определение тепловых потерь, связанных с технологическими потерями теплоносителя, производится в соответствии с периодами функционирования тепловой сети, с распределением технологических потерь (год, отопительный, неотапливаемый периоды, месяц) по указаниям раздела 7 Методики [3].

1.4. Нормирование тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов

1.4.1. Тепловые потери трубопроводами тепловых сетей теплопередачей через изоляционные конструкции зависят от следующих факторов:

- вид теплоизоляционной конструкции и примененные теплоизоляционные материалы;
- тип прокладки - надземная, подземная в каналах, бесканальная, их соотношение по длине для рассматриваемой тепловой сети;
- температурные режимы и продолжительность функционирования тепловой сети в течение года;
- параметры окружающей среды - значения температуры наружного воздуха, грунта (для подземной прокладки) и характер их изменения в течение года, скорость ветра (для надземной прокладки);
- продолжительность и условия эксплуатации тепловой сети.

1.4.2. Эксплуатационные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей для средних за год условий функционирования нормируются на год, следующий после проведения тепловых испытаний, и являются нормативной базой для нормирования тепловых потерь согласно указаниям [2].

1.4.3. Нормирование эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции на планируемый (расчетный) период производится исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети.

1.4.4. Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь производится в следующем порядке:

- для всех участков тепловой сети на основе сведений о конструктивных особенностях тепловой сети на участках (типы прокладки, виды тепловой изоляции, диаметр трубопроводов, длина участков), на основе норм тепловых потерь [4], если изоляция трубопроводов соответствует этим нормам, или [5], если изоляция соответствует СНиП 2.04.14-88, определяются значения часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции пересчетом табличных значений на среднегодовые условия функционирования;

- для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций и подвергавшихся тепловым испытаниям согласно указаниям [1] и [2], в качестве нормативных принимаются полученные в результате испытаний значения действительных (фактических) часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования тепловой сети;

- для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по нормам [4] или [5], с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам тепловых испытаний;

- для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям по указаниям [1] и [2], в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом для среднегодовых условий функционирования тепловой сети с учетом технического состояния (методика теплотехнического расчета приведена в Приложении 3);

- для участков тепловой сети, вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта, с изменением типа или конструкции прокладки и теплоизоляционного слоя, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети, определенные теплотехническим расчетом (Приложение 3) на основе исполнительной технической документации.

1.4.5. Значения часовых тепловых потерь тепловой сетью в целом при среднегодовых условиях функционирования определяются суммированием значений часовых тепловых потерь трубопроводами на отдельных ее участках.

1.4.6. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети, сооруженной в соответствии с нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей [4], производится по этим нормам (табл. 2.1 и 2.2 Приложения 2) по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе:

-6

$$Q = \sum (q \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^3, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч); (11)}$$

из.н.год из.н

- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

-6

$$Q_{\text{из.н.год.п}} = \sum (q_{\text{из.н.п}} \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^3, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч); (12)}$$

из.н.год.п из.н.п

-6

$$Q_{\text{из.н.год.о}} = \sum (q_{\text{из.н.о}} \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^3, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч), (12a)}$$

из.н.год.о из.н.о

где:

$q_{\text{из.н.п}}$, $q_{\text{из.н.п}}$ и $q_{\text{из.н.о}}$ - удельные часовые тепловые потери

из.н. из.н.п из.н.о

трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно, ккал/м ч (кДж/м ч);

L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однострубно, м;

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами; принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм, 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки.

1.4.7. Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающихся от значений, приведенных в таблицах норм [4], определяются линейной интерполяцией (или экстраполяцией) по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов вместе:

$$q_{\text{из.н.}} = q_{\text{из.н.Т1}} + (q_{\text{из.н.Т2}} - q_{\text{из.н.Т1}}) \cdot \frac{\Delta t_{\text{год}} - \Delta t_{\text{Т1}}}{\Delta t_{\text{Т2}} - \Delta t_{\text{Т1}}}$$

$$\Delta t_{\text{год}} - \Delta t_{\text{Т1}}$$

$$- q_{\text{из.н.Т1}} \cdot \frac{\Delta t_{\text{год}} - \Delta t_{\text{Т1}}}{\Delta t_{\text{Т2}} - \Delta t_{\text{Т1}}}, \text{ ккал/м ч (кДж/м ч), (13)}$$

$$\Delta t_{\text{Т2}} - \Delta t_{\text{Т1}}$$

где:

q и q - удельные часовые тепловые потери

из.н.Т1 из.н.Т2

подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, ккал/м ч (кДж/ч м);

ДЕЛЬТА t - среднегодовая разность температуры теплоносителя
год

и грунта для рассматриваемой тепловой сети, °С;

ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - смежные, меньшее и большее, чем для
Т1 Т2

конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, °С.

Среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта определяется:

$$\text{ДЕЛЬТА } t = \frac{t_{\text{п.год}} - t_{\text{о.год}}}{2} - t_{\text{гр.год}}, \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (14)$$

где:

t и t - значения среднегодовой температуры
п.год о.год

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, °С;

t - среднегодовая температура грунта на глубине
гр.год

заложения трубопроводов тепловой сети, °С;

- для теплопроводов надземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам отдельно:

$$q = q_{\text{из.н.п}} + (q_{\text{из.н.п.Т1}} - q_{\text{из.н.п.Т2}}) \times \text{ДЕЛЬТА } t_{\text{из.н.п.Т1}}$$

ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
п.год п.Т1

\times -----, ккал/м ч (кДж/м ч); (15)

ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
п.Т2 п.Т1

$$q = q_{\text{из.н.п}} + (q_{\text{из.н.п.Т1}} - q_{\text{из.н.п.Т2}}) \times \text{ДЕЛЬТА } t_{\text{из.н.п.Т1}}$$

из.н.о. из.н.о.Т1 из.н.о.Т2 из.н.о.Т1

ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t

о.год о.Т1

x -----, ккал/м ч (кДж/м ч), (15a)

ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t

о.Т2 о.Т1

где:

q и q - удельные часовые тепловые потери

из.н.п.Т1 из.н.п.Т2

подающих трубопроводов конкретного диаметра при двух смежных (меньшем и большем табличных значениях) среднегодовой разности значений температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м (кДж/ч м);

q и q - то же, для обратных трубопроводов,

из.н.о.Т1 из.н.о.Т2

ккал/ч м (кДж/ч м);

ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - среднегодовая разность

п.год о.год

температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, °С;

ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - смежные табличные значения

п.Т1 п.Т2

(меньшее и большее) среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и наружного воздуха, °С;

ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - то же, для обратных

о.Т1 о.Т2

трубопроводов, °С.

Значения среднегодовой разности температуры ДЕЛЬТА t и

п.год

ДЕЛЬТА t для подающих и обратных трубопроводов определяются

о.год

как разность соответствующих значений среднегодовой температуры

теплоносителя t и t и среднегодовой температуры

п.год о.год

наружного воздуха t .

н.год

1.4.8. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в

подающем и обратном трубопроводах тепловой сети t и t

п.год о.год

определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по действующему в системе теплоснабжения температурному графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха.

1.4.9. Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние по информации местной гидрометеорологической станции о статистических климатологических значениях температуры наружного воздуха и грунта на глубине заложения трубопроводов тепловых сетей за последние 5 лет.

1.4.10. Определение значений нормативных часовых тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей, изоляционные конструкции которых соответствуют нормам СНиП 2.04.14-88 [5] (табл. 2.3 - 2.6 Приложения 2), производится аналогично п. 1.4.6 с учетом следующего:

- нормы приведены применительно к тепловым сетям с различной продолжительностью функционирования в год - до 5000 ч включительно, а также более 5000 ч;

- нормы касаются не разности среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды, а абсолютных среднегодовых значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;

- нормы при подземной прокладке тепловых сетей приведены отдельно для канальной и бесканальной прокладки;

- удельные часовые тепловые потери при подземной прокладке трубопроводов тепловых сетей в каналах и бесканально по каждому из диаметров труб определяются суммированием тепловых потерь отдельно для подающих и обратных трубопроводов;

- удельные часовые тепловые потери при надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей (при расположении на открытом воздухе) определяются для подающих и обратных трубопроводов вместе при средней температуре теплоносителя в них.

1.4.11. Значения нормативных часовых тепловых потерь участков тепловой сети, аналогичных участкам, подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе:

-6

$$Q_{\text{из.н.год}} = \sum (k_{\text{п}} \cdot q_{\text{л}} \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^6, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч); (16)}$$

из.н.год и из.н

- для теплопроводов надземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам отдельно:

-6

$$Q_{\text{из.н.год.п}} = \sum (k_{\text{п}} \cdot q_{\text{л}} \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^6, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч); (17)}$$

из.н.год.п и.п из.н.п

$$Q_{\text{из.н.год.о}} = \sum (k_{\text{п}} \cdot q_{\text{л}} \cdot x$$

из.н.год.о и.о из.н.о

-6

$$\cdot x \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^6, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч), (17a)}$$

где $k_{\text{п}}$, $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{п}}$ - поправочные коэффициенты для определения

и и.п и.о

нормативных часовых тепловых потерь, полученные по результатам

тепловых испытаний.

1.4.12. Поправочные коэффициенты для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются:

- подземная прокладка, подающие и обратные трубопроводы вместе:

$$k = \frac{Q_{\text{из.год.и}}}{Q_{\text{из.год.н}}}, \quad (18)$$

где $Q_{\text{из.год.и}}$ и $Q_{\text{из.год.н}}$ - тепловые потери, определенные тепловыми испытаниями, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, и потери, определенные по нормам [4] или [5] для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч);

- надземная прокладка, подающие и обратные трубопроводы отдельно:

$$k = \frac{Q_{\text{из.год.п.и}}}{Q_{\text{из.год.п.н}}}; \quad (19)$$

$$k = \frac{Q_{\text{из.год.о.и}}}{Q_{\text{из.год.о.н}}}, \quad (19a)$$

где: $Q_{\text{из.год.п.и}}$ и $Q_{\text{из.год.о.и}}$ - тепловые потери, определенные тепловыми испытаниями и пересчитанные на среднегодовые условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, для подающих и обратных трубопроводов, ккал/ч (кДж/ч);

Q и Q - тепловые потери, определенные по

из.год.п.н из.год.о.н

нормам [4] или [5] для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч).

Максимальные значения поправочных коэффициентов не должны быть больше значений, приведенных в таблице 4.1 Приложения 4.

1.4.13. При выявлении тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов теплотехническим расчетом следует учитывать:

- теплотехнические характеристики, приводимые в справочных пособиях, должны быть скорректированы введением поправок на основании оценки технического состояния трубопроводов тепловой сети;

- определение значений тепловых потерь должно быть проведено для среднегодовых условий эксплуатации тепловых сетей (среднегодовые значения температуры теплоносителя и окружающей среды - наружного воздуха для надземной прокладки трубопроводов, грунта - для трубопроводов подземной прокладки);

- значения теплотехнических характеристик, входящие в формулы для определения тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов, зависящие от конструкции и материала теплоизоляционного слоя, могут быть приняты согласно исполнительной технической документации и должны быть скорректированы по результатам специальных обследований;

- расчеты следует проводить в соответствии с методиками, изложенными в специальной технической литературе, сообразно виду прокладки трубопроводов рассматриваемой тепловой сети.

1.4.14. В каждый последующий год между плановыми тепловыми испытаниями к значениям тепловых потерь вводятся соответствующие поправки.

Поправки представляют собой коэффициенты к значениям часовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, определяемые в зависимости от соотношения значений материальной характеристики трубопроводов подземной и надземной прокладки тепловой сети в целом, а также соотношения тепловых потерь на участках тепловой сети, полученных в результате тепловых испытаний и расчетов, и нормативных тепловых потерь, полученных на базе норм [4] или [5] (таблица 4.1 Приложения 4).

1.4.15. Наибольшие значения поправочных коэффициентов для каждого соотношения видов прокладки и уровня тепловых потерь не должны быть больше значений, указанных в таблице 4.1 Приложения 4. В исключительных случаях, на срок проведения ремонтных работ для восстановления разрушенной тепло- и гидроизоляции, но не дольше 1 года, могут быть приняты поправочные коэффициенты, значения которых превышают приведенные в таблице; конкретный устанавливается руководством предприятия при планировании энергосберегающих мероприятий.

1.4.16. К значениям часовых тепловых потерь трубопроводов, проложенных в проходных и полупроходных каналах, определенным в результате тепловых испытаний или теплотехническим расчетом, поправки не вводятся. Однако при изменении условий эксплуатации или технического состояния теплоизоляционного слоя указанных трубопроводов значения тепловых потерь должны быть уточнены.

1.4.17. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловой сети за месяц определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования пересчетом на средние температурные условия каждого месяца с учетом продолжительности функционирования тепловой сети в этом месяце.

1.4.18. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети за соответствующий месяц определяются по выражению:

$$Q_{\text{из.н.мес}} = (Q_{\text{из.н.мес}} + Q_{\text{из.н.п.мес}} + Q_{\text{из.н.о.мес}}) \cdot n, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (20)$$

где:

$Q_{\text{из.н}}$, $Q_{\text{из.н.п}}$ и $Q_{\text{из.н.о}}$ - нормативные значения

из.н из.н.п из.н.о

эксплуатационных часовых тепловых потерь тепловых сетей подземной прокладки, подающим и обратным трубопроводами вместе, надземной - раздельно, Гкал/ч (ГДж/ч);

n - продолжительность функционирования тепловой сети в рассматриваемом месяце, ч.

1.4.19. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь при среднемесячных условиях функционирования тепловой сети определяются:

- для теплопроводов подземной прокладки, подающими и обратными трубопроводами вместе:

$$Q_{\text{из.н.мес}} = Q_{\text{из.н.год}} \frac{t_{\text{п.мес}} + t_{\text{о.мес}} - 2t_{\text{гр.мес}}}{t_{\text{п.год}} + t_{\text{о.год}} - 2t_{\text{гр.год}}}, \text{ Гкал (ГДж); (21)}$$

- для теплопроводов надземной прокладки, подающими и обратными трубопроводами отдельно:

$$Q_{\text{из.н.мес.п}} = Q_{\text{из.н.год.п}} \frac{t_{\text{п.мес}} - t_{\text{н.мес}}}{t_{\text{п.год}} - t_{\text{н.год}}}, \text{ Гкал (ГДж); (22)}$$

$$Q_{\text{из.н.мес.о}} = Q_{\text{из.н.год.о}} \frac{t_{\text{о.мес}} - t_{\text{н.мес}}}{t_{\text{о.год}} - t_{\text{н.год}}}, \text{ Гкал (ГДж); (22a)}$$

где:

$t_{\text{п.мес}}$ и $t_{\text{о.мес}}$ - ожидаемые среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах конкретной тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки при ожидаемых значениях температуры наружного воздуха, °С;

$t_{\text{п.год}}$ и $t_{\text{о.год}}$ - ожидаемые среднемесячные значения температуры грунта на глубине заложения трубопроводов и наружного воздуха, °С.

1.4.20. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционную конструкцию трубопроводов участков тепловой

сети, не характерных по типу прокладки и конструкции теплоизоляционного слоя для рассматриваемой тепловой сети, удельные тепловые потери которых определялись расчетным путем, выявляются:

- для подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов вместе:

-6

$$Q_{\text{из.н.р.год}} = \sum q_{\text{из.р}} L_{\text{бета } 10}, \text{ Гкал (ГДж); (23)}$$

- для надземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов отдельно:

-6

$$Q_{\text{из.н.р.год.п}} = \sum q_{\text{из.р.п}} L_{\text{бета } 10}, \text{ Гкал (ГДж); (24)}$$

-6

$$Q_{\text{из.н.р.год.о}} = \sum q_{\text{из.р.о}} L_{\text{бета } 10}, \text{ Гкал (ГДж); (24a)}$$

где $q_{\text{из.р}}$, $q_{\text{из.р.п}}$ и $q_{\text{из.р.о}}$ - удельные часовые тепловые потери, определенные теплотехническим расчетом для трубопроводов

каждого диаметра при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети для подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки вместе, надземной - отдельно, ккал/м ч (кДж/м ч).

1.4.21. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов, Гкал (ГДж), участков тепловой сети, введенных в эксплуатацию после строительства, капитального ремонта или реконструкции, определяются по формулам (23) - (24a) с использованием значений удельных тепловых потерь, найденных в результате теплотехнических расчетов для соответствующих участков.

1.4.22. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов по периодам функционирования (отопительный и неотопительный) и за год в целом определяются, пользуясь формами, приведенными в Приложении 5, как суммы нормативных значений эксплуатационных тепловых потерь за соответствующие месяцы.

1.4.23. При выявлении эксплуатационных тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей по периодам функционирования тепловые потери в переходные месяцы распределяются пропорционально количеству часов функционирования тепловой сети в эти месяцы. В случае, если происходит изменение коммутационной схемы тепловой сети, тепловые потери определяются с учетом этого изменения.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

2.1. Общие положения

2.1.1. Режимы функционирования тепловых сетей определяются характеристиками, которые разрабатываются по следующим

показателям:

- расход тепловой энергии в тепловой сети (отпуск тепловой энергии в тепловую сеть);
- разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети или температура теплоносителя в обратном трубопроводе, при заданной температуре теплоносителя в подающем;
- расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, тепловой энергии и затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии;
- удельный расход теплоносителя;
- удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии.

2.1.2. Характеристики режимов функционирования тепловых сетей могут быть изображены графически в виде графиков изменения значений показателей режимов функционирования в зависимости от метеоусловий на всем протяжении расчетного периода или в табличном виде.

2.1.3. Характеристики режимов функционирования тепловых сетей разрабатываются для отопительного и неотапительного периодов года.

2.1.4. Основой для расчета нормативных значений показателей режимов функционирования тепловых сетей служат договоры о теплоснабжении, заключаемые теплоснабжающими организациями с абонентами (потребителями тепловой энергии), и технические характеристики источников теплоснабжения и тепловых сетей.

В каждом договоре приводится следующая исходная информация:

- расчетная часовая тепловая нагрузка отопления, приточной вентиляции, кондиционирования воздуха при расчетных значениях температуры наружного воздуха для каждого из этих видов теплового потребления;
- средняя часовая за неделю тепловая нагрузка горячего водоснабжения с обязательным указанием затрат тепловой энергии на циркуляцию воды в местных системах горячего водоснабжения;
- принципиальные схемы присоединения каждой из систем теплоснабжения, их расчетные параметры и степень автоматизации.

2.1.5. Информация о режимах отпуска тепловой энергии источником теплоснабжения содержится утвержденный теплоснабжающей организацией график регулирования тепловой нагрузки (графики температуры, расхода и давления теплоносителя в подающих и обратных коллекторах), а также график отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.1.6. Нормативные значения показателей режима функционирования системы теплоснабжения определяются как минимум для следующих характерных значений температуры наружного воздуха:

- значение температуры наружного воздуха, соответствующее началу и окончанию отопительного периода, $t = +8 \text{ }^\circ\text{C}$;

н

- значение температуры наружного воздуха t , соответствующее

н.и

излому графика температуры теплоносителя;

- среднее значение температуры наружного воздуха отопительного периода t ;

н

- значение температуры наружного воздуха t , расчетное для

н.р

проектирования отопления.

2.1.7. Для открытых систем теплоснабжения, в которых температура воды, поступающей на горячее водоснабжение, не регулируется, определение показателей режима функционирования системы теплоснабжения необходимо производить также для значения температуры наружного воздуха, при котором водоразбор на горячее водоснабжение с подающего трубопровода переводится на обратный. Нормативные значения показателей режима функционирования тепловой сети при этом значении температуры наружного воздуха следует определять как для режима отбора из подающего, так и режима отбора из обратного трубопроводов тепловой сети.

2.2. Определение нормативных значений расхода тепловой энергии

2.2.1. Нормативные значения расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения (отпуска тепловой энергии) определяются для всех характерных значений температуры наружного воздуха.

2.2.2. Нормативные значения отпуска тепловой энергии складываются из требуемых при данном значении температуры наружного воздуха значений теплового потребления всех потребителей системы теплоснабжения (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение) и нормативных значений тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, а также с потерянными теплоносителем:

$$Q_{\text{отп}} = Q_{\text{тп}} + Q_{\text{из}} + Q_{\text{у}}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (25)$$

где $Q_{\text{тп}}$, $Q_{\text{из}}$ и $Q_{\text{у}}$ - тепловое потребление, тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, а также обусловленные потерями теплоносителя - при характерном значении температуры наружного воздуха.

2.2.3. Требуемые значения теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха) определяются на основе расчетных значений тепловой нагрузки этих видов теплового потребления пересчетом их на характерные значения температуры наружного воздуха; значения теплового потребления на горячее водоснабжение одинаковы для всех значений температуры наружного воздуха и равны средней часовой за неделю тепловой нагрузке горячего водоснабжения каждого потребителя тепловой энергии.

Расчетные значения тепловой нагрузки принимаются по сведениям, содержащимся в договорах теплоснабжения, при заключении которых абонентами представляются обоснования соответствующих расчетных значений тепловой нагрузки (проектная информация, расчет, результаты испытаний и т.д.).

2.2.4. Значения требуемого расхода тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь в системах горячего водоснабжения при циркуляции в них горячей воды определяются в открытых и закрытых системах теплоснабжения долей средней часовой за неделю тепловой нагрузки горячего водоснабжения потребителей. Размер указанной доли нагрузки горячего водоснабжения зависит от наличия и протяженности отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения между ЦТП и местными системами, а также полотенцесушителей в местных системах горячего водоснабжения. Кроме этого, размер компенсации тепловых потерь в местных системах горячего водоснабжения зависит от наличия и качества тепловой изоляции на их стояках.

2.2.5. В диапазоне спрямления температурного графика, что обусловлено необходимостью обеспечения нормативного значения температуры воды для горячего водоснабжения, при отсутствии на тепловом пункте технических средств для обеспечения требуемых значений температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, к требуемому значению теплового потребления должен быть введен поправочный коэффициент (большой единицы), зависящий от размера несоответствия температурному графику значений температуры подаваемого теплоносителя и определяемый по формуле:

$$\chi = \frac{t'_1 - t_n}{t - t_n}, \quad (26)$$

где t'_1 - значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в диапазоне спрямления температурного графика, °С.

2.2.6. Нормативные значения потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети и потерь, обусловленных потерями теплоносителя, для характерных значений температуры наружного воздуха определяются по указаниям главы 1.4 настоящей Методики, а также Приложения 10.

2.3. Определение нормативных значений температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей

2.3.1. Нормативные значения температуры теплоносителя, °С, в подающем трубопроводе тепловой сети для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода принимаются по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, который разрабатывается на основе расчетных значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, видов теплового потребления и принятого метода регулирования тепловой нагрузки.

2.3.2. Расчетные значения температуры теплоносителя принимаются на базе проектных решений по системе теплоснабжения; изменение расчетных значений температуры теплоносителя требует соответствующих технико-экономических обоснований.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность теплоснабжаемых зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения на всем протяжении отопительного периода.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждается теплоснабжающей организацией.

2.3.3. В закрытых системах теплоснабжения нормативные значения разности значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, усредненные по всем потребителям, для характерных значений температуры наружного воздуха определяются делением значений расхода тепловой энергии, требуемой на тепловое потребление при этих значениях температуры наружного воздуха, на соответствующие значения расхода теплоносителя:

$$\text{ДЕЛЬТА } t = \frac{\sum_{\text{тп}} Q}{\sum_{\text{н}} c G} - 10, \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (27)$$

где:

$\sum_{\text{тп}} Q$ - значение расхода тепловой энергии, требуемой на

тп

тепловое потребление, Гкал/ч (ГДж/ч);

$\sum_{\text{н}} G$ - сумма соответствующих значений расхода теплоносителя

н

в подающих трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах, т/ч.

Нормативные значения расхода тепловой энергии определяются по указаниям главы 2.2, расхода теплоносителя - главы 2.4.

2.3.4. В открытых системах теплоснабжения нормативные значения разности значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, усредненные по всем потребителям, для характерных значений температуры наружного воздуха определяются делением значений расхода тепловой энергии, требуемой на отопление и приточную вентиляцию, без учета водоразбора соответствующими потребителями непосредственно из подающих трубопроводов тепловой сети, на соответствующие значения расхода теплоносителя:

$$\text{ДЕЛЬТА } t = \frac{\sum_{\text{тп}} Q - \sum_{\text{г.п}} Q}{\sum_{\text{н}} c (\sum_{\text{г.п}} G - \sum_{\text{н}} G)} - 10, \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (27a)$$

где:

SUM Q - значение расхода тепловой энергии, приходящейся на
г.п

водоразбор из подающего трубопровода, Гкал/ч (ГДж/ч);

SUM G - сумма значений расхода теплоносителя, отбираемого
г.п

на горячее водоснабжение из подающего трубопровода, т/ч.

2.3.5. Нормативное значение разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети системы теплоснабжения (подающих и обратных коллекторах источников теплоснабжения) отличается от усредненного значения разности температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии на нормативное среднее значение падения температуры теплоносителя в этих трубопроводах; все упомянутые значения определяются для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха с помощью формул (30) и (30а).

2.3.6. Нормативные значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети определяются формулой:

$$t_{2n} = t_{1n} - \Delta t_n, \quad (28)$$

где:

t_{1n} - нормативное значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С; определяется по графику регулирования тепловой нагрузки;

Δt_n - нормативное значение разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С.

2.3.7. Нормативное значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети (коллекторе источника теплоснабжения) меньше нормативных значений этого показателя режима на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии на нормативные значения падения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети от каждого из потребителей до источника теплоснабжения. Среднее нормативное значение падения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети

на участках между потребителями и источником теплоснабжения, обусловленное тепловыми потерями трубопроводов, определяется выражением:

$$\Delta t_{\text{тп.2н}} = t_{\text{2н.аб}} - t_{\text{2н.и}}, \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (29)$$

где $t_{\text{2н.аб}}$ и $t_{\text{2н.и}}$ - нормативные значения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей и обратном коллекторе источника теплоснабжения, $^\circ\text{C}$.

2.3.8. Нормативные значения падения температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети определяются формулами:

$$\Delta t_{\text{тп.1н}} = \frac{Q_{\text{тп.1н}}}{c G_{\text{1тс}}} \approx 10, \text{ } ^\circ\text{C}; \quad (30)$$

$$\Delta t_{\text{тп.2н}} = \frac{Q_{\text{тп.2н}}}{c G_{\text{2тс}}} \approx 10, \text{ } ^\circ\text{C}, \quad (30\text{а})$$

где: $Q_{\text{тп.1н}}$ и $Q_{\text{тп.2н}}$ - нормативные значения тепловых потерь подающими и обратными трубопроводами тепловой сети при характерном значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч (ГДж/ч);

$G_{\text{1тс}}$ и $G_{\text{2тс}}$ - нормативные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах при характерном значении температуры наружного воздуха, т/ч.

Указания по определению тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей приведены в главе 1.4 настоящей Методики, а также в Приложении 10.

2.4. Определение нормативных значений расхода теплоносителя в тепловых сетях

2.4.1. Нормативные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, т/ч, определяются суммированием значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, горячее водоснабжение) в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха.

2.4.2. Определение нормативных значений расхода теплоносителя производится с учетом типа системы теплоснабжения (открытая, закрытая), схем присоединения систем теплоснабжения к тепловым сетям, а также степени автоматизации тепловых пунктов этих систем.

2.4.3. Нормативные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии определяются на основе расчетных значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления.

Определение расчетных значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления производится по показаниям Приложения 9 в зависимости от типа системы теплоснабжения, схем присоединения систем теплоснабжения, а также степени автоматизации тепловых пунктов.

2.4.4. В системах теплоснабжения без нагрузки горячего водоснабжения нормативные значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны расчетным значениям расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию.

2.4.5. В закрытых системах теплоснабжения при отсутствии на всех тепловых пунктах потребителей тепловой энергии автоматических регуляторов поддержания постоянного расхода теплоносителя в системах отопления и приточной вентиляции, а также постоянной температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, нормативные значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны сумме расчетных значений соответствующего расхода теплоносителя.

2.4.6. В закрытых системах теплоснабжения при оснащении всех тепловых пунктов потребителей тепловой энергии автоматическими регуляторами поддержания постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, составляющие нормативного значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:

- отопление и приточная вентиляция - равным расчетным значениям расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для всех значений температуры наружного воздуха;

- горячее водоснабжение - равным расчетным значениям расхода теплоносителя на горячее водоснабжение для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - равным значениям расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, определяемым тепловым расчетом тепловых пунктов. Исключение составляют тепловые пункты с теплообменниками горячего водоснабжения, подключенными к тепловой сети по параллельной схеме, для которых при значении температуры наружного воздуха, соответствующем началу и окончанию отопительного периода (+8 °С), значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение равно расчетному.

2.4.7. В закрытых системах теплоснабжения, при различной степени автоматизации систем теплоснабжения, составляющие нормативного значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:

- а) для полностью автоматизированных тепловых пунктов (наличие регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение) - по указаниям п. 2.4.6;

- б) для тепловых пунктов без регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, - для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, равными сумме расчетных значений расхода теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха нормативные значения расхода теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение определяются по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления, приточной вентиляции и теплообменников горячего водоснабжения; при независимом присоединении систем отопления и приточной вентиляции для гидравлического расчета применяются вместо гидравлического сопротивления этих систем значения гидравлического сопротивления соответствующих теплообменников;

- в) для тепловых пунктов, оборудованных только регуляторами температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение:

- горячее водоснабжение - по указаниям п. 2.4.6;

- отопление и приточная вентиляция - для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, равными сумме расчетных значений расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха нормативные значения расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию определяются по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления (при зависимом присоединении) и теплообменников отопления (при независимом присоединении).

2.4.8. В открытых системах теплоснабжения, при различной степени автоматизации систем теплоснабжения, составляющие нормативного значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления в подающих и обратных трубопроводах на тепловых пунктах для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:

- а) при полной автоматизации тепловых пунктов (наличие регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и

приточную вентиляцию, а также постоянной температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение):

- отопление и приточная вентиляция - расчетное значение расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для всех характерных значений температуры наружного воздуха;

- горячее водоснабжение - расчетное значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, а также началу и окончанию отопительного периода; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и, соответственно, доли водоразбора из него;

б) при установке на тепловых пунктах только регуляторов температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение:

- горячее водоснабжение - по указаниям подпункта "а";

- отопление и приточная вентиляция - расчетный расход теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления;

в) при полном отсутствии на тепловых пунктах регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также постоянной температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение:

- горячее водоснабжение - расчетное значение расхода теплоносителя для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, а также началу и окончанию отопительного периода; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - по тепловому расчету, в зависимости от температуры теплоносителя в подающем (водоразбор из подающего трубопровода) и обратном трубопроводах (водоразбор из обратного трубопровода); для значения температуры наружного воздуха, соответствующего переводу водоразбора с подающего трубопровода на обратный, производится определение значений отбора теплоносителя на горячее водоснабжение как из подающего, так и обратного трубопроводов;

- отопление и приточная вентиляция - расчетное значение расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления.

2.4.9. В открытых системах теплоснабжения нормативные значения расхода теплоносителя в обратных трубопроводах при каждом из характерных значений температуры наружного воздуха следует принимать как разность значений расхода теплоносителя в подающем трубопроводе и водоразбора, среднечасового за неделю.

2.4.10. При определении нормативных значений расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна быть учтена циркуляция воды в местных системах горячего водоснабжения.

2.4.11. В автоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе непосредственно из трубопроводов тепловой сети значение расхода теплоносителя на циркуляцию определяется расчетом для каждого характерного значения температуры наружного воздуха. Для значения температуры наружного воздуха, соответствующего излому температурного графика регулирования тепловой нагрузки, эта часть нормативного расхода равна ее расчетному значению; для значений температуры наружного воздуха, когда водоразбор полностью производится из обратного трубопровода, значение расхода теплоносителя на циркуляцию равно нулю.

2.4.12. Значение расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, приходящееся на циркуляцию воды в неавтоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе непосредственно из трубопроводов тепловой сети, определяется как расчетное при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки.

Для остальных характерных значений температуры наружного воздуха и водоразборе из подающего трубопровода тепловой сети эта часть нормативного значения расхода теплоносителя уточняется по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления и циркуляционных линий местных систем горячего водоснабжения. При водоразборе из обратного трубопровода значение расхода теплоносителя на циркуляцию равно нулю.

2.4.13. В закрытых системах теплоснабжения, определяя нормативные значения расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, при любых схемах подключения нагревателей необходимо учитывать циркуляцию воды в местных системах горячего водоснабжения.

2.4.14. В закрытых системах теплоснабжения нормативные значения расхода теплоносителя в обратных трубопроводах тепловых пунктов следует принимать равными нормативным значениям расхода теплоносителя в подающих трубопроводах.

2.4.15. Нормативные значения расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети (в подающих коллекторах источников теплоснабжения) для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода превышают нормативные значения суммарного расхода теплоносителя в подающих трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии на нормативное значение потерь теплоносителя из подающих трубопроводов тепловой сети.

Нормативные значения расхода теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети (в обратных коллекторах источников теплоснабжения) для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода меньше нормативного значения суммарного расхода теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии на нормативное значение потерь теплоносителя из обратных трубопроводов тепловой сети.

Определение нормативных значений потерь теплоносителя производится по указаниям главы 1.2.

2.4.16. В силу того, что нормативные значения потерь теплоносителя малы по сравнению с нормативными значениями расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, нормативными потерями теплоносителя при практических расчетах можно пренебречь и принимать нормативные значения расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети равными нормативным значениям суммарного расхода теплоносителя в соответствующих трубопроводах на тепловых пунктах потребителей.

2.4.17. Выполнение гидравлических расчетов тепловых сетей для определения нормативных значений расхода теплоносителя для различных характерных значений температуры наружного воздуха (п. п. 2.4.7, 2.4.8 и 2.4.12) производится с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ), с применением специально разработанной программы гидравлического расчета, позволяющей производить многовариантные расчеты гидравлических режимов функционирования тепловых сетей.

2.4.18. Основной (базовый) вариант гидравлического расчета тепловой сети целесообразно производить для подающего и обратного трубопроводов отдельно, при значении расхода теплоносителя каждой из систем теплоснабжения, определенном при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки. Это значение температуры наружного воздуха является расчетным для тепловой сети, т.к. при этой температуре расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети является максимальным.

Расчетные значения располагаемого напора на тепловых пунктах неавтоматизированных систем теплоснабжения, а также значения их гидравлического сопротивления, м/кв. (куб. м/ч), определяются по результатам базового варианта гидравлического расчета тепловой сети и построения расчетного варианта гидравлического режима ее функционирования. Эти значения являются исходными для проведения гидравлических расчетов для других характерных значений температуры наружного воздуха. Расчеты производятся, принимая значения гидравлического сопротивления неавтоматизированных систем теплоснабжения, которые были определены в результате базового гидравлического расчета тепловой сети, и значения расхода теплоносителя автоматизированных систем теплоснабжения для соответствующих характерных значений температуры наружного воздуха.

2.4.19. Значение эквивалентной шероховатости для проведения гидравлического расчета тепловых сетей принимается по результатам их специальных испытаний или в результате анализа эксплуатационной информации.

2.4.20. Для определения нормативных значений расхода теплоносителя в трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах систем теплоснабжения для характерных значений температуры наружного воздуха, кроме расчетного, при некоторых принципиальных схемах присоединения местных систем горячего водоснабжения приходится применять метод последовательных приближений.

При расчетном для тепловой сети значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома графика регулирования тепловой нагрузки, значения расхода теплоносителя для неавтоматизированных систем отопления и приточной вентиляции являются расчетными и значение температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах этих систем равно значению температуры теплоносителя по температурному графику регулирования тепловой нагрузки в этой точке графика. Но при остальных значениях температуры наружного воздуха значения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах неавтоматизированных систем отопления и приточной вентиляции отличаются от значения температуры теплоносителя по температурному графику, что изменяет расход теплоносителя на горячее водоснабжение при 2-ступенчатых схемах присоединения теплообменников горячего водоснабжения, а также при непосредственном отборе теплоносителя на горячее водоснабжение. При определении значений расхода теплоносителя для систем горячего водоснабжения необходим учет этих обстоятельств (методом последовательных приближений).

В частности, при 2-ступенчатой смешанной схеме присоединения теплообменников горячего водоснабжения, оснащенных регуляторами температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, но без поддержания постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, для гидравлического расчета тепловых сетей следует принимать в качестве расчетных значения расхода теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение, расчетные для этих систем (точка излома температурного графика тепловой нагрузки). При остальных значениях температуры наружного воздуха значения расхода теплоносителя для неавтоматизированных систем отопления и приточной вентиляции становятся больше расчетного значения, и поэтому температура теплоносителя в обратных трубопроводах этих систем будет выше, чем это предусмотрено температурным графиком. Последнее приводит к повышенной тепловой производительности I ступени теплообменников горячего водоснабжения и снижению расхода теплоносителя в их II ступени. Вследствие этого необходимо проведение повторного теплового расчета таких тепловых пунктов при увеличенном значении расхода теплоносителя в системах отопления и приточной вентиляции и выявление на его основе сниженных значений расхода теплоносителя на горячее водоснабжение. Полученные значения расхода теплоносителя должны быть положены в основу повторного гидравлического расчета тепловой сети, который и определит нормативные значения расхода теплоносителя для неавтоматизированных систем теплоснабжения.

2.4.21. При параллельной схеме присоединения теплообменников горячего водоснабжения их режим функционирования не зависит от температуры теплоносителя в обратных трубопроводах систем отопления и приточной вентиляции, а зависит только от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети. Поэтому в повторных тепловых расчетах указанных тепловых пунктов необходимости нет.

2.5. Определение нормативных значений удельного расхода теплоносителя в подающих трубопроводах тепловых сетей

2.5.1. Нормативное значение удельного часового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети системы теплоснабжения определяется как соотношение нормативного значения часового за сутки расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети для характерного значения температуры наружного воздуха и нормативного значения часового расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха.

2.5.2. Нормативное значение удельного расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети системы теплоснабжения определяется для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха по формуле:

$$g = \frac{G}{I_{н.п} \cdot Q}, \text{ т/Гкал (т/ГДж)}, \quad (31)$$

н.п
н.с.т

где:

G - нормативное значение расхода теплоносителя в подающем

н.п

трубопроводе тепловой сети при каждом характерном значении температуры наружного воздуха, т/ч;

Q - нормативное значение расхода тепловой энергии в

н.с.т

системе теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч (ГДж/ч).

2.6. Определение нормативных значений абсолютных и удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии

2.6.1. Нормативное значение затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии определяется по мощности электродвигателей насосов, необходимой для нормального функционирования тепловой сети:

- подпиточные насосы источников теплоснабжения;
- сетевые насосы источников теплоснабжения;
- подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети;
- подмешивающие насосы в тепловой сети;
- дренажные насосы;

- насосы отопления и горячего водоснабжения, а также подпиточные насосы тепловой сети II контура отопления на центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Нормативные значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии определяются для характерных значений температуры наружного воздуха на всем протяжении расчетного периода.

Основой для определения нормативных значений затрат электроэнергии являются, кроме нормативных значений расхода теплоносителя, перекачиваемого указанными насосами, значения развиваемого насосами напора, необходимого для нормального функционирования тепловой сети, а также характеристики насосов.

2.6.2. Мощность, требуемая на валу насоса для перекачки теплоносителя центробежными насосами, определяется по формуле:

$$N = \frac{G \cdot \rho \cdot H}{3600 \times 102 \times \eta_{пн}}, \text{ кВт}, \quad (32)$$

где:

G - объемный расход теплоносителя, перекачиваемого насосом,

куб. м/ч;

ρ - плотность теплоносителя, кг/куб. м;

H - напор, развиваемый насосом при расходе G , м;

η , η_n - коэффициенты полезного действия (КПД) передачи и

на

насоса.

2.6.3. При определении нормативного значения мощности электродвигателей значение расхода теплоносителя, перекачиваемого насосом, принимается по результатам гидравлического расчета тепловой сети в соответствии с местом установки рассматриваемого насоса в системе теплоснабжения. Напор насоса принимается согласно разработанному гидравлическому режиму функционирования тепловой сети с превышением необходимого значения не более 10%.

2.6.4. При определении нормативного значения мощности электродвигателей подпиточных насосов источников теплоснабжения значение расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, должно соответствовать нормативному значению утечки теплоносителя из системы теплоснабжения (раздел 1.2). Требуемое значение напора определяется гидравлическим режимом функционирования тепловой сети.

2.6.5. Если насосная группа состоит из насосов одного типа, расход теплоносителя, перекачиваемого одним из этих насосов, определяется делением среднего за час суммарного значения расхода теплоносителя на количество рабочих насосов.

2.6.6. Если насосная группа состоит из насосов различных типов (или диаметры рабочих колес однотипных насосов различны), для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из установленных насосов, необходимо построить результирующую характеристику насосов, при помощи которой можно определить расход теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, при известном суммарном расходе перекачиваемого теплоносителя.

2.6.7. При дросселировании напора, развиваемого насосом (в клапане, задвижке или дроссельной диафрагме), значения напора, развиваемого насосом, и его коэффициента полезного действия при определенном значении расхода перекачиваемого теплоносителя могут быть определены по результатам испытания насоса или его паспортной характеристике.

2.6.8. В случае регулирования напора и производительности насосов путем изменения частоты вращения их рабочих колес результирующая характеристика насосов насосной группы определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети: определяется расход теплоносителя для насосной группы и требуемый напор насосов, измененный по сравнению с паспортной характеристикой при полученном значении расхода теплоносителя. Найденные значения расхода теплоносителя для каждого из включенных в работу насосов и развиваемого ими при этом напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес насосов по выражению:

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{G_1}{G_2}\right)^2 = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2, \quad (33)$$

где:

H_1 и H_2 - напор, развиваемый насосом, при частоте вращения

n_1 и n_2

n_1 и n_2 , м;

G_1 и G_2

G_1 и G_2 - расход теплоносителя при частоте вращения n_1 и n_2 ,

G_1 и G_2

G_1 и G_2

куб. м/ч;

-1

n - частота вращения рабочих колес насосов, мин. .

2.6.9. Мощность электродвигателей, кВт, требуемая для перекачки теплоносителя центробежными насосами, с учетом измененной по сравнению с первоначальной частотой вращения их рабочих колес определяется по формуле (31) с подстановкой соответствующих значений расхода перекачиваемого теплоносителя, напора, развиваемого насосом, и КПД преобразователя частоты (последний - в знаменатель формулы).

2.6.10. Нормативное значение суммарной мощности электродвигателей каждой насосной группы определяется суммированием значений требуемой мощности электродвигателей только рабочих насосов.

2.6.11. Нормативное значение требуемой мощности электродвигателей насосов дренажных подстанций, оборудованных на тепловых сетях, ориентировочно можно выявить по мощности электродвигателей рабочих дренажных насосов и продолжительности их функционирования в сутки. Среднее часовое за сутки нормативное значение мощности электродвигателей этих насосов может быть определено по выражению:

$$N = \frac{\text{SUM } N \cdot n}{\text{ср} \cdot 24}, \quad (34)$$

где:

N - мощность электродвигателя дренажного насоса, кВт;

n - продолжительность функционирования дренажного насоса в сутки, ч.

2.6.12. Нормативное значение суммарной мощности электродвигателей насосов, требуемой для перекачки теплоносителя на ЦТП, должно быть определено для подкачивающих и циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения, подпиточных и циркуляционных насосов систем отопления при независимом присоединении их к тепловой сети, а также иных насосов, установленных на трубопроводах тепловой сети.

2.6.13. При определении нормативного значения мощности электродвигателей значения расхода горячей воды, перекачиваемой циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения, определяются по средней часовой за неделю тепловой нагрузке горячего водоснабжения и поэтому постоянны на протяжении сезона (отопительного или неотопительного периодов).

2.6.14. При определении нормативного значения мощности электродвигателей подпиточных и циркуляционных насосами отопительных систем, подключенных к тепловой сети через теплообменники, значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, определяются емкостью этих систем и их теплотреблением для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха.

2.6.15. При определении нормативного значения мощности электродвигателей подкачивающих и подмешивающих насосов на ЦТП значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, и развиваемый ими напор определяются принципиальной схемой коммутации ЦТП, а также принципами их автоматизации.

2.6.16. Нормативные значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии определяются как произведение значения суммарной нормативной мощности электродвигателей рабочих насосов, необходимой для нормального функционирования тепловой сети, на продолжительность их функционирования в рассматриваемом расчетном периоде:

$$\text{Э} = \text{SUM } N \cdot n, \quad \text{кВт.ч}, \quad (35)$$

где SUM N - суммарная нормативная мощность электродвигателей рабочих насосов, необходимая для нормального функционирования тепловой сети, кВт.

2.6.17. Нормативное значение удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха определяется как отношение нормативного значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии к нормативному значению отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения в тепловую сеть при одном и том же значении температуры наружного воздуха:

$$\varepsilon = \frac{\text{SUM } \text{Э}}{\text{SUM } Q_{\text{ист}}}, \quad \text{кВт.ч/Гкал (кВт.ч/ГДж)}, \quad (36)$$

где:

SUM Э - нормативное среднесуточное значение затрат электроэнергии в тепловой сети при ее нормальном функционировании для определенного характерного значения температуры наружного

воздуха, кВт.ч;

Q - нормативное значение среднесуточного расхода теплоты,

ист

отпускаемой источниками теплоснабжения в тепловую сеть единой системы теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха, Гкал (ГДж).

Значение удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт.ч/Гкал (кВт.ч/ГДж), можно представить и как соотношение средней часовой мощности электродвигателей, кВт, необходимой для нормального функционирования тепловой сети, и среднего часового расхода тепловой энергии, Гкал/ч (ГДж/ч), отпускаемой источниками теплоснабжения в тепловую сеть.

2.7. Периодичность пересмотра нормативных значений показателей режимов функционирования тепловых сетей

2.7.1. Нормативные значения показателей режима функционирования тепловых сетей необходимо пересматривать каждые 5 лет вследствие роста эквивалентной шероховатости трубопроводов тепловых сетей и падения коэффициента теплопередачи теплообменников. Кроме того, пересмотр должен быть произведен при изменении оборудования и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения:

- включение новых магистральных трубопроводов или новых перемычек между магистралями тепловой сети;
- замена головных участков магистралей тепловой сети;
- введение новых насосных подстанций;
- изменение на 10% общей тепловой производительности источников теплоснабжения;
- изменение на 10% общей расчетной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения;
- изменение на 10% доли автоматизированных систем теплоснабжения в системе теплоснабжения;
- изменение на 5% доли часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения в расчетной тепловой часовой нагрузке системы теплоснабжения.

2.7.2. Нормативные значения удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии, а также абсолютные затраты электроэнергии необходимо пересматривать в случае перехода к регулированию напора, развиваемого насосами, изменением частоты вращения рабочих колес насосов.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ МЕТОДИКИ

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. РД 34.20.501-95. М., 1996.
2. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. РД 34.09.255-97. СПО ОРГЭС. М., 1998.

Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения утверждена Приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 N 105.

3. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (практическое пособие к Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы). М., 1999.

4. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. М.: Госстройиздат, 1959.
5. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
6. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. М., 1995.
7. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. М.: Госстрой СССР, 1986.
8. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж, А.И. Манюк, В.К. Ильин. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. 3-е издание, переработанное и дополненное. М.: Стройиздат, 1988.
9. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях). РД 153-34.0-20.523-98. СПО ОРГРЭС. М., 1999.

Приложение 2

2. НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТ ТРУБОПРОВОДОВ) ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 2.1

2.1. НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ТРУБОПРОВОДАМИ, ПРОЛОЖЕННЫМИ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И БЕСКАНАЛЬНО, ПРИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 °С НА ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ОСИ ТРУБОПРОВОДОВ

-----T-----			
Услов- Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/ч м (Вт/м)			
ный +-----T-----T-----T-----+			
диа-	обратным	2-трубной про-	2-трубной про-
метр	при средней	кладки при	кладки при
труб,	температуре	разности сред-	разности сред-
мм	теплоноси-	ней температу-	ней температу-
	теля 50 °С	ры теплоноси-	ры теплоноси-
	теля и грунта	теля и грунта	грунта
	52,5 °С	65 °С	75 °С
	(t = 65 °С) (t = 90 °С) (t = 110 °С)		
	l _{ср}	l _{ср}	l _{ср}
+-----+-----+-----+-----+			
25	20 (23)	45 (52)	52 (60)
58 (67)			
+-----+-----+-----+-----+			
40	23 (26)*	51 (59)*	59 (68)*
65 (76)*			
+-----+-----+-----+-----+			
50	25 (29)	56 (65)	65 (75)
72 (84)			

70	29 (34)	64 (75)	74 (86)	82 (95)
80	31 (36)	69 (80)	80 (93)	88 (102)
100	34 (40)	76 (88)	88 (102)	96 (111)
125	38 (45)*	85 (99)*	98 (113)*	107 (124)*
150	42 (49)	94 (109)	107 (124)	117 (136)
175	47 (54)*	104 (120)*	119 (138)*	130 (151)*
200	51 (59)	113 (131)	130 (151)	142 (165)
250	60 (70)	132 (154)	150 (174)	163 (190)
300	68 (79)	149 (173)	168 (195)	183 (212)
350	76 (88)	164 (191)*	183 (212)	202 (234)
400	82 (95)	180 (209)*	203 (235)	219 (254)
450	91 (106)	198 (230)*	223 (259)	241 (280)
500	101 (117)	216 (251)*	243 (282)	261 (303)
600	114 (133)	246 (286)*	277 (321)	298 (345)
700	125 (145)	272 (316)*	306 (355)	327 (379)
800	141 (164)	304 (354)*	341 (396)	364 (423)
900	155 (180)	333 (387)*	373 (433)	399 (463)
1000	170 (198)	366 (426)*	410 (475)	436 (506)
1200	200 (233)	429 (499)	482 (561)	508 (591)
1400	228 (265)	488 (568)	554 (644)	580 (675)

Примечания. 1. Отмеченные "*" значения приведены в качестве оценки вследствие отсутствия в нормах [4] значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом означенных диаметров.

2. Значения удельных часовых тепловых потерь трубопроводами диаметром 1200 и 1400 мм в связи с отсутствием в нормах [4] приведены как рекомендуемые (определены экстраполяцией).

Таблица 2.2

2.2. НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ОДНИМ ТРУБОПРОВОДОМ, ПРОЛОЖЕННЫМ НАДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ, ПРИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 5 °С

Услов- ный диа- метр труб, мм	Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/ч м (Вт/м)			
	разность среднегодовой температуры теплоносителя в трубопроводе и наружного воздуха, °С			
	45	70	95	120
25	15 (17)	23 (27)	31 (36)	38 (44)
40	18 (21)	27 (31)	36 (42)	45 (52)
50	21 (24)	30 (35)	40 (46)	49 (57)
70	25 (29)	35 (41)	45 (52)	55 (64)
80	28 (32)	38 (44)	50 (58)	60 (70)
100	31 (36)	43 (50)	55 (64)	67 (78)
125	35 (41)	48 (56)	60 (70)	74 (86)
150	38 (44)	50 (58)	65 (75)	80 (93)
175	42 (49)	58 (67)	73 (85)	88 (102)
200	46 (53)	60 (70)	78 (90)	95 (110)
250	53 (61)	70 (81)	87 (101)	107 (124)
300	60 (70)	80 (93)	100 (116)	120 (139)
350	71 (82)	93 (108)	114 (132)	135 (157)
400	82 (95)	105 (122)	128 (148)	150 (174)
450	89 (103)	113 (131)	136 (158)	160 (186)
500	95 (110)	120 (139)	145 (168)	170 (197)
600	104 (121)	133 (154)	160 (186)	190 (220)
700	115 (133)	145 (168)	176 (204)	206 (139)
800	135 (157)	168 (195)	200 (232)	233 (270)
900	155 (180)	190 (220)	225 (261)	260 (302)
1000	180 (209)	220 (255)	255 (296)	292 (339)
1200	205 (238)*	250 (290)*	290 (337)*	336 (390)*
1400	230 (267)	280 (325)	325 (377)	380 (441)

Примечания. 1. Отмеченные "*" значения приведены в качестве оценки вследствие отсутствия в нормах [4] значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом условным диаметром 1200 мм.

2. Значения удельных часовых тепловых потерь трубопроводом условным диаметром 1200 мм в связи с отсутствием в нормах [4] приведены как рекомендуемые (определены интерполяцией).

Таблица 2.3

2.3. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, ККАЛ/М Ч (ВТ/М)

Условный диаметр труб, мм	Продолжительность функционирования до 5000 ч/год						Продолжительность функционирования более 5000 ч/год					
	трубопровод						трубопровод					
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	
	среднегодовая температура теплоносителя, °С						среднегодовая температура теплоносителя, °С					
	65	50	90	50	110	50	65	50	90	50	110	50
25	15 (18)	10 (12)	22 (26)	9 (11)	27 (31)	9 (10)	14 (16)	9 (11)	20 (23)	9 (10)	24 (28)	8 (9)
30	16 (19)	11 (13)	23 (27)	10 (12)	28 (33)	9 (11)	15 (17)	10 (12)	21 (24)	9 (11)	26 (30)	9 (10)
40	18 (21)	12 (14)	25 (29)	11 (13)	31 (36)	10 (12)	15 (18)	11 (13)	22 (26)	10 (12)	28 (32)	9 (11)
50	19 (22)	13 (15)	28 (33)	12 (14)	34 (40)	11 (13)	17 (20)	12 (14)	24 (28)	11 (13)	30 (35)	10 (12)
65	23 (27)	16 (19)	33 (38)	14 (16)	40 (47)	12 (14)	20 (23)	14 (16)	29 (34)	13 (15)	34 (40)	11 (13)
80	25 (29)	17 (20)	35 (41)	15 (17)	44 (51)	13 (15)	22 (25)	15 (17)	31 (36)	14 (16)	38 (44)	12 (14)
100	28 (33)	19 (22)	40 (46)	16 (19)	49 (57)	15 (17)	24 (28)	16 (19)	35 (41)	15 (17)	41 (48)	13 (15)
125	29 (34)	20 (23)	42 (49)	17 (20)	53 (61)	15 (18)	27 (31)	18 (21)	36 (42)	15 (18)	43 (50)	14 (16)
150	33 (38)	22 (26)	46 (54)	19 (22)	56 (65)	16 (19)	28 (32)	19 (22)	38 (44)	16 (19)	47 (55)	15 (17)
200	41 (48)	27 (31)	57 (66)	22 (26)	71 (83)	20 (23)	34 (39)	23 (27)	46 (54)	19 (22)	59 (68)	18 (21)
250	46 (54)	30 (35)	65 (76)	25 (29)	80 (93)	22 (25)	39 (45)	26 (30)	55 (64)	22 (25)	66 (77)	20 (23)
300	53 (62)	34 (40)	75 (87)	28 (32)	89 (103)	24 (28)	43 (50)	28 (33)	60 (70)	24 (28)	72 (84)	22 (25)
350	59 (68)	38 (44)	80 (93)	29 (34)	101 (117)	25 (29)	47 (55)	32 (37)	65 (75)	26 (30)	81 (94)	22 (26)
400	65 (76)	40 (47)	94 (109)	32 (37)	106 (123)	26 (30)	50 (58)	33 (38)	71 (82)	28 (33)	87 (101)	24 (28)
450	66 (77)	42 (49)	96 (112)	34 (39)	116 (135)	28 (32)	58 (67)	37 (43)	80 (93)	31 (36)	92 (107)	25 (29)
500	76 (88)	46 (54)	108 (126)	37 (43)	144 (167)	28 (33)	59 (68)	38 (44)	84 (98)	33 (38)	101 (117)	28 (32)
600	84 (98)	50 (58)	121 (140)	39 (45)	147 (171)	30 (35)	68 (79)	43 (50)	94 (109)	35 (41)	114 (132)	29 (34)
700	92 (107)	54 (63)	140 (163)	40 (47)	159 (185)	33 (38)	77 (89)	47 (55)	108 (126)	37 (43)	130 (151)	32 (37)
800	112 (130)	62 (72)	156 (181)	41 (48)	183 (213)	36 (42)	86 (100)	52 (60)	121 (140)	39 (45)	140 (163)	34 (40)
900	119 (138)	65 (75)	164 (190)	49 (57)	201 (234)	38 (44)	91 (106)	57 (66)	130 (151)	46 (54)	160 (186)	37 (43)
1000	131 (152)	67 (78)	171 (199)	51 (59)	214 (249)	42 (49)	101 (117)	61 (71)	136 (158)	49 (57)	165 (192)	40 (47)
1200	159 (185)	74 (86)	221 (257)	57 (66)	258 (300)	46 (54)	124 (144)	68 (79)	159 (185)	55 (64)	197 (229)	45 (52)
1400	176 (204)	77 (90)	245 (284)	59 (69)	277 (322)	50 (58)	131 (152)	71 (82)	181 (210)	59 (68)	217 (252)	48 (56)

Таблица 2.4

2.4. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛООВОГО ПОТОКА ОТ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ БЕСКАНАЛЬНО, ККАЛ/М Ч (ВТ/М)

Условный диаметр труб, мм	Продолжительность функционирования до 5000 ч/год				Продолжительность функционирования более 5000 ч/год			
	трубопровод				трубопровод			
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный
	среднегодовая температура теплоносителя, °С				среднегодовая температура теплоносителя, °С			
	65	50	90	50	65	50	90	50
25	31 (36)	23 (27)	41 (48)	22 (26)	28 (33)	22 (25)	38 (44)	21 (24)
50	38 (44)	29 (34)	52 (60)	28 (32)	34 (40)	27 (31)	46 (54)	25 (29)
65	43 (50)	33 (38)	58 (67)	31 (36)	39 (45)	29 (34)	52 (60)	28 (33)
80	44 (51)	34 (39)	59 (69)	32 (37)	40 (46)	30 (35)	53 (61)	29 (34)
100	47 (55)	36 (42)	64 (74)	34 (40)	42 (49)	33 (38)	56 (65)	30 (35)
125	53 (61)	40 (46)	70 (81)	38 (44)	46 (53)	35 (41)	62 (72)	34 (39)
150	59 (69)	45 (52)	78 (91)	42 (49)	52 (60)	40 (46)	69 (80)	37 (43)
200	66 (77)	51 (59)	87 (101)	46 (54)	57 (66)	43 (50)	77 (89)	41 (48)
250	71 (83)	54 (63)	96 (111)	51 (59)	62 (72)	47 (55)	83 (96)	44 (51)
300	78 (91)	59 (69)	105 (122)	55 (64)	68 (79)	51 (59)	90 (105)	48 (56)
350	87 (101)	65 (75)	115 (133)	59 (69)	74 (86)	56 (65)	97 (113)	52 (60)
400	93 (108)	69 (80)	121 (140)	63 (73)	78 (91)	59 (68)	104 (121)	54 (63)
450	100 (116)	74 (86)	130 (151)	67 (78)	84 (97)	62 (72)	111 (129)	58 (67)
500	106 (123)	78 (91)	140 (163)	71 (83)	90 (105)	67 (78)	119 (138)	62 (72)
600	121 (140)	89 (103)	160 (186)	81 (94)	101 (117)	75 (87)	134 (156)	69 (80)
700	134 (156)	96 (112)	175 (203)	86 (100)	108 (126)	80 (93)	146 (170)	74 (86)
800	146 (169)	105 (122)	195 (226)	94 (109)	121 (140)	88 (102)	160 (186)	80 (93)

Примечания. 1. Расчетные значения среднегодовой температуры теплоносителя в тепловой сети 65, 90 °С соответствуют температурным графикам регулирования тепловой нагрузки с расчетными параметрами теплоносителя 95/70 и 150/70 °С.

2. При применении в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта, полимербетона значения нормативов плотности следует определять с коэффициентом, приведенным в таблице 2.5.

Таблица 2.5

2.5. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛООВОГО ПОТОКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, ФЕНОЛЬНОГО ПОРОПЛАСТА ФЛ, ПОЛИМЕРБЕТОНА

Материал	Условный проход трубопроводов, мм			
	25 - 65	80 - 150	200 - 300	350 - 500
Пенополиуретан,	0,5	0,6	0,7	0,8
фенольный поропласт				
Полимербетон	0,7	0,8	0,9	1,0

Таблица 2.6

2.6. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛООВОГО ПОТОКА ОТ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ НАДЗЕМНО

Условный диаметр труб, мм	Продолжительность функционирования до 5000 ч/год			Продолжительность функционирования более 5000 ч/год		
	среднегодовая температура теплоносителя, °С			среднегодовая температура теплоносителя, °С		
	50	100	150	50	100	150
	нормы линейной плотности, ккал/м ч (Вт/м)			нормы линейной плотности, ккал/м ч (Вт/м)		
25	13 (15)	24 (28)	36 (42)	11 (13)	22 (25)	32 (37)
40	15 (18)	28 (33)	42 (49)	13 (15)	25 (29)	38 (44)
50	16 (19)	31 (36)	46 (53)	15 (17)	27 (31)	40 (47)
65	20 (23)	35 (41)	53 (61)	16 (19)	31 (36)	46 (54)
80	22 (25)	39 (45)	57 (66)	18 (21)	34 (39)	50 (58)
100	24 (28)	43 (50)	63 (73)	21 (24)	37 (43)	55 (64)
125	28 (32)	48 (56)	70 (81)	23 (27)	42 (49)	60 (70)
150	30 (35)	54 (63)	77 (89)	26 (30)	46 (54)	66 (77)
200	38 (44)	66 (77)	94 (109)	32 (37)	56 (65)	80 (93)
250	44 (51)	76 (88)	108 (125)	37 (43)	65 (75)	91 (106)
300	51 (59)	87 (101)	121 (140)	42 (49)	72 (84)	102 (118)
350	57 (66)	96 (112)	133 (155)	47 (55)	80 (93)	113 (131)
400	63 (73)	105 (122)	146 (170)	53 (61)	88 (102)	122 (142)
450	69 (80)	114 (132)	157 (182)	56 (65)	94 (109)	131 (152)
500	76 (88)	123 (143)	170 (197)	61 (71)	102 (119)	143 (166)
600	86 (100)	142 (165)	194 (225)	71 (82)	117 (136)	162 (188)
700	98 (114)	158 (184)	215 (250)	79 (92)	130 (151)	180 (209)
800	110 (128)	177 (205)	239 (278)	89 (103)	144 (167)	183 (213)
900	121 (141)	195 (226)	263 (306)	97 (113)	158 (184)	218 (253)
1000	133 (155)	213 (247)	287 (333)	107 (124)	173 (201)	237 (275)
Кривольинейные поверхности диаметром более 1020 мм	нормы поверхностной плотности, ккал/кв. м ч (Вт/кв. м)			нормы поверхностной плотности, ккал/кв. м ч (Вт/кв. м)		
	38 (44)	61 (71)	76 (88)	30 (35)	46 (54)	60 (70)

Приложение 3

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ СРЕДНЕГОДОВЫХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

3.1. Подземная прокладка в непроходных каналах

3.1.1. Средние за год значения удельных часовых тепловых потерь подающими и обратными трубопроводами, проложенными в непроходном канале, определяются по формуле:

$$t - t$$

$$q = \frac{t_{в.к} - t_{гр}}{R_{в.к} + R_{гр}}, \text{ ккал/ч м (Вт/м)}, \quad (3.1)$$

где:

$t_{в.к}$ и $t_{гр}$ - среднегодовая температура воздуха в канале и грунта, °С;

$R_{в.к}$ и $R_{гр}$ - термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале и грунта, м °С ч/ккал (м °С/Вт).

3.1.2. Температура воздуха в канале, °С, определяется по формуле:

$$t_{в.к} = \frac{t_{из.п} + R_{из.п} + R_{в.п} + t_{из.о} + R_{из.о} + R_{в.о} + t_{в.к} + R_{в.к} + R_{гр}}{R_{из.п} + R_{в.п} + R_{из.о} + R_{в.о} + R_{в.к} + R_{гр}}, \quad (3.2)$$

где:

t_1 и t_2 - температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети среднегодовая, °С;

$R_{из.п}$ и $R_{из.о}$ - термическое сопротивление изоляционной конструкции подающего и обратного трубопроводов, м °С ч/ккал (м °С/Вт);

$R_{в.п}$ и $R_{в.о}$ - термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной конструкции подающего и обратного трубопроводов воздуху в канале, м °С ч/ккал (м °С/Вт).

3.1.3. Термическое сопротивление грунта определяется по формуле:

0,25

$\ln [3,5(H / h) (h / b)]$

$R = \text{-----}, \text{ м } ^\circ\text{С ч/ккал (м } ^\circ\text{С/Вт)}, (3.3)$

гр лямбда $[5,7 + (b / 2h)]$

гр

где:

H - глубина заложения оси трубопроводов, м;

лямбда - коэффициент теплопроводности грунта, ккал/м °С ч

гр

(Вт/м °С); значения лямбда приведены в таблице 3 Приложения 3.

гр

3.1.4. Термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха в канале к грунту, в котором проложен канал, определяется по формуле:

1

$R = \text{-----}, \text{ м } ^\circ\text{С ч/ккал (м } ^\circ\text{С/Вт)}, (3.4)$

в.к пи альфа d

в экв

где:

альфа - коэффициент теплопередачи от воздуха в канале к

в

грунту, ккал/кв. м ч °С (Вт/°С кв. м);

d - эквивалентный диаметр сечения канала в свету, м.

экв

Эквивалентный диаметр сечения канала в свету определяется из выражения:

2b h

$d = \text{-----}, \text{ м}, (3.5)$

экв b + h

где b и h - ширина и высота канала, м.

3.1.5. Термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале определяется по формуле:

1

$R = \text{-----}, \text{ м } ^\circ\text{С ч/ккал (м } ^\circ\text{С/Вт)}, (3.6)$

в пи альфа (d + 2 дельта)

н

где:

альфа - коэффициент теплоотдачи поверхности изоляционной конструкции трубопровода воздуха в канале, ккал/кв. м ч °С (Вт/°С кв. м);

d - наружный диаметр трубопровода, м;

н

дельта - толщина изоляционной конструкции трубопровода, м.

Значения R определяются как для подающего, так и для

в

обратного трубопроводов (R и R).

в.п в.о

3.1.6. Термическое сопротивление изоляционной конструкции трубопровода определяется по формуле:

$$\ln [1 + 2(\text{дельта} / d)]$$

н

$$R = \frac{\text{н}}{2 \pi \lambda}, \text{ м } ^\circ\text{С ч/ккал (м } ^\circ\text{С/Вт), (3.7)}$$

из 2 пи лямбда

из

где лямбда - коэффициент теплопроводности изоляционной

из

конструкции трубопровода, ккал/м °С ч (Вт/м °С); значения лямбда

из

приведены в таблице 3.1. Поправки к значениям лямбда приведены в

из

таблице 3.2.

Значения R определяются для подающего и обратного

из

трубопроводов (R и R).

из.п из.о

3.2. Подземная бесканальная прокладка

3.2.1. Средние за год значения нормируемых удельных часовых тепловых потерь определяются по формуле:

$$q = q_n + q_{\text{н.п}} + q_{\text{н.о}}, \text{ ккал/м ч (Вт/м), (3.8)}$$

н н.п н.о

где $q_{н.п}$ и $q_{н.о}$ - среднегодовые значения удельных часовых

$q_{н.п}$ $q_{н.о}$

тепловых потерь подающим и обратным трубопроводами тепловой сети бесканальной прокладки.

3.2.2. Значения $q_{н.п}$ и $q_{н.о}$ определяются по формулам:

$q_{н.п}$ $q_{н.о}$

$$q_{н.п} = \frac{(t_{гр.1} - t_{из.о.гр.2}) - (t_{н.п} - t_{н.о}) R_{п.о}}{(R_{из.п.гр.1} + R_{из.о.гр.2}) - R_{п.о}}, \quad (3.9)$$

ккал/м ч (Вт/м);

$$q_{н.о} = \frac{(t_{н.о} - t_{н.п}) - (t_{из.п.гр.2} - t_{из.о.гр.1}) R_{п.о}}{(R_{из.п.гр.2} + R_{из.о.гр.1}) - R_{п.о}}, \quad (3.10)$$

ккал/м ч (Вт/м),

где:

$R_{из.п}$ и $R_{из.о}$ - термическое сопротивление изоляционной конструкции подающего и обратного трубопроводов, м °С ч/ккал (м °С/Вт);

$R_{п.о}$ - термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние подающего и обратного трубопроводов, м °С ч/ккал (м °С/Вт).

Значение $R_{п.о}$ определяется по формуле:

$R_{п.о}$

$$R_{п.о} = \frac{2 \ln [1 + (2H / s)]}{2 \pi \lambda_{гр}}, \quad (3.11)$$

где s - расстояние между осями трубопроводов, м.

3.2.3. Термическое сопротивление грунта определяется по формуле:

$$R_{гр} = \frac{\ln \left[\frac{4H}{d + 2\delta} \right]}{2\pi\lambda}, \text{ м}^{\circ}\text{С ч/ккал (м}^{\circ}\text{С/Вт)}. \quad (3.12)$$

3.3. Надземная прокладка

3.3.1. Средние за год удельные часовые тепловые потери каждого из трубопроводов, проложенных надземным способом, определяются по формуле:

$$q = \frac{\pi(t - t_{н.в})}{\ln \left[\frac{d + 2\delta}{d} \right] + \frac{1}{\frac{2\lambda_{из}}{n} + \frac{\alpha}{n}}}, \quad (3.13)$$

ккал/м ч (Вт/м),

где t - средняя за год температура теплоносителя в трубопроводе, °С.

Значение альфа при расчетах может быть принято по приложению 9 СНиП 2.04.14-88 [5].

Таблица 3.1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Теплоизоляционные изделия	Коэффициент теплопроводности
лямбда, ккал/ч м °С (Вт/м °С)	из
Асбестовый матрац, заполненный совелитом	$0,0748 + 0,0001t$ (0,087 + 0,00012t)
	из

+-----+		
То же, стекловолокном	{0,0499 + 0,0002t	(0,058 +
	из	
	{0,00023t)	
	из	
+-----+		
Асботкань, несколько слоев	{0,1118 + 0,0002t	(0,13 +
	из	
	{0,00026t)	
	из	
+-----+		
Асбестовый шнур	{0,1032 + 0,00027t	(0,12 +
	из	
	{0,00031t)	
	из	
+-----+		
То же, ШАОН	{0,1118 + 0,0002t	(0,13 +
	из	
	{0,00026t)	
	из	
+-----+		
Асбопухшнур	{0,08 + 0,00017t	(0,093 +
	из	
	{0,0002t)	
	из	
+-----+		
Асбовермикулитовые изделия	{0,0697 + 0,0002t	(0,081 +
марки 250	из	
	{0,00023t)	
	из	
+-----+		
То же, марки 300	{0,0748 + 0,0002t	(0,087 +
	из	
	{0,00023t)	
	из	
+-----+		
Битумоперлит	{0,1032 + 0,0002t	(0,12 +
	из	
	{0,00023t)	
	из	
+-----+		

Битуовермикулит	0,1118 + 0,0002t	(0,13 +)
	из	
	0,0002t)	
	из	
+-----+-----+		
Битумокерамзит	0,1118 + 0,0002t	(0,13 +)
	из	
	0,0002t)	
	из	
+-----+-----+		
Вулканитовые плиты марки 300	0,06364 + 0,00013t	(0,074 +)
	из	
	0,00015t)	
	из	
+-----+-----+		
Диатомовые изделия марки 500	0,09976 + 0,0002t	(0,116 +)
	из	
	0,00023t)	
	из	
+-----+-----+		
То же, марки 600	0,1204 + 0,0002t	(0,14 +)
	из	
	0,00023t)	
	из	
+-----+-----+		
Известково-кремнеземистые изделия марки 200	0,05934 + 0,00013t	(0,069 +)
	из	
	0,00015t)	
	из	
+-----+-----+		
Маты минераловатные прошивные марки 100	0,0387 + 0,00017t	(0,045 +)
	из	
	0,0002t)	
	из	
+-----+-----+		
То же, марки 125	0,04214 + 0,00017t	(0,049 +)
	из	
	0,0002t)	
	из	
+-----+-----+		
Маты и плиты из минеральной ваты марки 75	0,037 + 0,00019t	(0,043 +)
	из	

	0,00022t)	
	из	
+-----+		
То же, стекловатные марки 50	0,036 + 0,000241t	(0,042 +)
	из	
	0,00028t)	
	из	
+-----+		
Маты и полосы из непрерывного	0,0344 + 0,00022t	(0,04 +)
стекловолокна	из	
	0,00026t)	
	из	
+-----+		
Пенобетонные изделия	0,0946 + 0,000t	(0,11 +)
	из	
	0,0003t)	
	из	
+-----+		
Пенопласт ФРП-1 и резопен	0,037 + 0,00016t	(0,043 +)
группы 100	из	
	0,00019t)	
	из	
+-----+		
Пенополимербетон	0,06 (0,07)	
+-----+		
Пенополиуретан	0,043 (0,05)	
+-----+		
Перлитцементные изделия марки	0,0654 + 0,00016t	(0,076 +)
300	из	
	0,000185t)	
	из	
+-----+		
То же, марки 350	0,0697 + 0,00016t	(0,081 +)
	из	
	0,000185t)	
	из	
+-----+		
Плиты минераловатные	0,03784 + 0,00018t	(0,044 +)
полужесткие марки 100	из	
	0,00021t)	
	из	
+-----+		

То же, марки 125 0,0404 + 0,00016t (0,047 +

из
0,000185t)
из

+-----+

Плиты и цилиндры минераловатные 0,0482 + 0,00016t (0,056 +

марки 250 из
0,000185t)
из

+-----+

Плиты стекловатные полужесткие 0,03784 + 0,0002t (0,044 +

марки 75 из
0,00023t)
из

+-----+

Полуцилиндры и цилиндры 0,04214 + 0,00017t (0,049 +

минераловатные марки 150 из
0,0002t)
из

+-----+

То же, марки 200 0,04472 + 0,00016t (0,052 +

из
0,000185t)
из

+-----+

Скорлупы минераловатные 0,05934 + 0,00016t (0,069 +

оштукатуренные из
0,00019t)
из

+-----+

Совелитовые изделия марки 350 0,06536 + 0,00016t (0,076 +

из
0,000185t)
из

+-----+

То же, марки 400 0,0671 + 0,00016t (0,078 +

из
0,000185t)
из

+-----+

Фенольный поропласт ФЛ монолит 0,043 (0,05)

+-----+

Шнур минераловатный марки 200 $\lambda = 0,04816 + 0,00016t$ ($0,056 + \lambda$)

из
 $\lambda = 0,000185t$
из

-----+

То же, марки 250 $\lambda = 0,0499 + 0,00016t$ ($0,058 + \lambda$)

из
 $\lambda = 0,000185t$
из

-----+

То же, марки 300 $\lambda = 0,05246 + 0,00016t$ ($0,061 + \lambda$)

из
 $\lambda = 0,000185t$
из

-----+

Примечание. Коэффициент теплопроводности, ккал/ч м °С (Вт/м °С), определяется по формуле:

$$\lambda_{t+40} = \lambda + k t = \lambda + k \frac{t + 40}{2}$$

где:

λ - коэффициент теплопроводности материала, ккал/ч м °С
(Вт/м °С);

t_1 и t_2 - средняя температура теплоизоляционного слоя и
теплоносителя, °С.

Таблица 3.2

ПОПРАВКИ К КОЭФФИЦИЕНТАМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Техническое состояние изоляционной конструкции	Поправка
Незначительные разрушения покровного и теплоизоляционного слоев	1,3 - 1,5
Частичное разрушение конструкции, уплотнение основного слоя на 30 - 50%	1,7 - 2,1
Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу	1,6 - 1,8
Уплотнение основного слоя конструкции на 75%	3,5
Периодическое затопление канала	3 - 5
Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10 - 15%)	1,4 - 1,6
Увлажнение основного слоя конструкции (на 20 - 30%)	1,9 - 2,6
Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40 - 60%)	3 - 4,5

Таблица 3.3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРУНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УВЛАЖНЕНИЯ

Вид грунта	Коэффициент теплопроводности, ккал/ч м °С (Вт/м °С)		
	сухой	влажный	водонасыщенный
Песок, супесь	0,95 (1,1)	1,65 (1,92)	2,1 (2,44)
Глина, суглинок	1,5 (1,74)	2,2 (2,56)	2,3 (2,67)
Гравий, щебень	1,75 (2,03)	2,35 (2,73)	2,9 (3,37)

Приложение 4

ПОПРАВКИ К НОРМИРУЕМЫМ ПОТЕРЯМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТРУБОПРОВОДАМИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 4.1

Вид прокладки	Соотношение материальной характеристики подземной и надземной прокладки	Среднегодовая поправка ДЕЛЬТА К <*> к эксплуатационным тепловым потерям и предельное значение поправочного коэффициента К <***> + ДЕЛЬТА К для различных соотношений среднечасовых эксплуатационных тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам													
		0,6 - 0,8		0,8 - 0,9		0,9 - 1,0		1,0 - 1,1		1,1 - 1,2		1,2 - 1,3		1,3 - 1,4	
		ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К	ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К	ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К	ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К	ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К	ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К	ДЕЛЬТА К	К + ДЕЛЬТА К
Подземная	0,9	0,08	1,0	0,06	1,1	0,04	1,1	0,02	1,15	0,01	1,2	-	1,2	-	1,2
Надземная	0,1	-	-	0,16	1,3	0,14	1,4	0,12	1,5	0,11	1,6	0,1	1,7	0,08	1,7
Подземная	0,8	0,1	1,0	0,07	1,1	0,05	1,2	0,03	1,2	0,02	1,25	0,01	1,3	-	1,3
Надземная	0,2	-	-	0,15	1,3	0,13	1,3	0,12	1,4	0,1	1,5	0,1	1,6	0,07	1,7
Подземная	0,6	0,12	1,0	0,1	1,1	0,08	1,2	0,05	1,25	0,03	1,3	0,02	1,35	-	1,35
Надземная	0,4	-	-	0,12	1,2	0,11	1,3	0,1	1,4	0,08	1,4	0,05	1,5	0,04	1,6
Подземная	0,4	0,14	1,1	0,12	1,2	0,1	1,3	0,08	1,3	0,06	1,35	0,04	1,4	-	1,4
Надземная	0,6	-	-	0,1	1,15	0,08	1,2	0,06	1,3	0,05	1,3	0,03	1,4	0,02	1,5
Подземная	0,3	0,15	1,1	0,13	1,2	0,11	1,3	0,09	1,3	0,08	1,4	0,05	1,4	0,04	1,4
Надземная	0,7	-	-	0,09	1,15	0,07	1,2	0,05	1,3	0,03	1,3	0,02	1,3	0,01	1,4
Подземная	0,2	0,16	1,2	0,14	1,2	0,12	1,4	0,11	1,4	0,09	1,4	0,06	1,4	0,05	1,4
Надземная	0,8	-	-	0,08	1,15	0,05	1,2	0,03	1,3	0,02	1,3	0,01	1,4	0,01	1,4

<*> См. п. 1.4.14 Методики.

<***> Определяется по формулам (18), (19), (19а) п. 1.4.12 Методики.

5. ФОРМЫ ДЛЯ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ

Таблица 5.1

5.1. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ГОД И КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Месяц	Значение температуры, усредненное за 5 лет, °С		Значения температуры теплоносителя в трубопроводах, °С	
	наружного воздуха	грунта на средней глубине заложения	подающий	обратный
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Среднее за год значение				

Таблица 5.2

5.2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Участок тепловой сети	Вид прокладки, тепловая изоляция	Год ввода в эксплуатацию	Диаметр трубопроводов, мм	Длина участка, м	Материальная характеристика, кв. м	Доля М по виду прокладки или конструкции изоляции
Источник теплоснабжения (котельная)						
	Подземная (подающий, обратный трубопроводы)					
	Надземная (подающий тр-д, обратный тр-д)					

Таблица 5.3

5.3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----

{Участок | Вид | Наруж- | Длина | Удельные | Попра- | Среднеча-}

тепловой	прокладки,	ный	участ-	тепловые	вочный	совые	
сети	тепловая	диаметр	ка L,	потери для	коэффи-	тепловые	
	изоляция	трубо-	м	средних	циент к	потери на	
		прово-		за год	удельным	участке,	
		дов		условиях,	тепловым	ккал/ч	
		d, м		ккал/м ч	потерям	(Вт)	
		н		(Вт/м)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
	Источник теплоснабжения (котельная)						
+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+							
L-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

Таблица 5.4

5.4. РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ГОД И КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Месяц	Среднечасовые в месяц тепловые потери тепловой сети в целом, Гкал/ч (МВт)			Продолжительность функционирования, ч	Тепловые потери тепловой сети в целом за месяц, Гкал (ГДж)			Тепловые потери тепловой сети в целом за месяц, Гкал (ГДж)	Отпуск тепловой энергии, Гкал (ГДж)	Соотношение тепловых потерь и отпуски тепловой энергии, %
	подземная прокладка	надземная прокладка			подземная прокладка	надземная прокладка				
		подающий тр-д	обратный тр-д			подающий тр-д	обратный тр-д			
Январь										
Февраль										
Март										
Апрель										
Май										
Июнь										
Июль										
Август										
Сентябрь										
Октябрь										
Ноябрь										
Декабрь										
В среднем за год										

6. УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТРУБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 6.1

Диаметр труб, мм	Удельный объем, куб. м/км	Диаметр труб, мм	Удельный объем, куб. м/км	Диаметр труб, мм	Удельный объем, куб. м/км	Диаметр труб, мм	Удельный объем, куб. м/км
25	0,6	125	12,0	350	101,0	800	508,0
40	1,3	150	18,0	400	135,0	900	640,0
50	1,4	175	27,0	450	170,0	1000	785,0
70	3,9	200	34,0	500	210,0	1200	1230,0
80	5,3	250	53,0	600	300,0	1400	5200,0
100	8,0	300	75,0	700	390,0	-	-

7. УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 7.1

Оборудование систем теплоснабжения	Удельная емкость, куб. м ч/Гкал (куб. м ч/ГДж), при температурном перепаде, °С				
	95/70	110/70	130/70	140/70	150/70
Радиаторы чугунные высотой 500 мм	19,5 (4,7)	17,6 (4,2)	15,1 (3,6)	14,6 (3,5)	13,3 (3,2)
То же, высотой 1000 мм	31,0 (7,4)	28,2 (6,7)	24,2 (5,8)	23,2 (5,5)	21,6 (5,2)
Радиаторы стальные, панельные высотой 350 мм	10,0 (2,4)	9,0 (2,1)	7,8 (1,9)	7,5 (1,8)	6,8 (1,6)
То же, высотой 500 мм	11,7 (2,8)	10,6 (2,5)	9,1 (2,2)	8,8 (2,1)	8,0 (1,9)
Радиаторы стальные, листотрубные и конвекторы	5,6 (1,3)	5,0 (1,2)	4,3 (1,1)	4,1 (1,0)	3,7 (0,9)
Трубы ребристые чугунные	14,2 (3,4)	12,5 (3,0)	10,8 (2,6)	10,4 (2,5)	9,2 (2,2)
Регистры из стальных труб	37,0 (8,9)	32,0 (7,6)	27,0 (6,5)	26,0 (6,2)	24,0 (5,7)

Калориферные отопительно- вентиляционные агрегаты	8,5 (2,0)	7,5 (1,8)	6,5 (1,6)	6,0 (1,4)	5,5 (1,3)
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Приложение 8

8. ФОРМЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Таблица 8.1

8.1. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНОЙ УТЕЧКОЙ

Показатель	Тепловая сеть					Системы тепло- потребления			Всего по сис- теме теп- ло- снаб- жения	
	на ба- лансе тепло- снаб- жающей орга- низа- ции	на балансе других организаций				ито- го по сети	с при- рами уче- та	без при- ров уче- та		ито- го
	с при- бо- рами уче- та на гра- ни- цах раз- дела	без при- бо- ров уче- та на гра- ни- цах раз- дела	меж- ду гра- ни- цами раз- дела и уз- лами уче- та	ито- го						
Источник теплоснабжения (котельная)										
1. Объем, куб. м: отопитель- ный период неотопи- тельный период среднего- довая										
2. Норма утечки, куб. м/ч: среднего- довая отопитель- ный период неотопи- тельный период										
3. Потери теплоноси- теля с норматив- ной утеч-										

кой, куб. м: отопитель- ный период неотопи- тельный период годовые																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 8.2

8.2. НОРМИРУЕМЫЕ ПОТЕРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Месяц	Тепловая сеть на балансе организаций												Системы теплоснабжения				
	теплоснабжающей						других						все- го	потери теплоносителя			
	потери теплоносителя, куб. м						потери теплоносителя, куб. м							теп- ло- вой сети	нор-		технологичес-
нор-	технологические				ито-	нор-	технологические				ито-	по	ма-		пус-	рег-	сли-
ма-	пус-	рег-	сли-	дру-	го	ма-	пус-	рег-	сли-	дру-	го	теп-	тив-	кое	ла-	вы	гое
тив-	кое	ла-	вы	гое		тив-	кое	ла-	вы	гое		ло-	ная	вое	мент-		
ная	за-	мент-				ная	за-	мент-				вой	утеч-	за-	ные		
утеч-	пол-	рабо-				утеч-	за-	рабо-				сети	ка	пол-	рабо-		
ка	не-	ты				ка	пол-	ты					не-	не-	ты		
	ние					ние	ние						ние	ние			
Источник теплоснабжения (котельная)																	
Январь																	
Февраль																	
Март																	
Апрель																	
Май																	
Июнь																	
Июль																	
Август																	
Сентябрь																	
Октябрь																	
Ноябрь																	
Декабрь																	
Всего																	

Приложение 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ВИДАМ ТЕПЛООВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Расчетные значения расхода теплоносителя в системах отопления и приточной вентиляции, запроектированных на расчетное значение температуры наружного воздуха для отопления, определяются по формуле:

$$G = \frac{Q}{\rho \cdot \Delta T} \cdot 10, \text{ т/ч,} \quad (9.1)$$

$$c(t_1 - t_2)$$

$$1p \quad 2p$$

где:

Q - расчетная часовая тепловая нагрузка отопления или
от.в.р

приточной вентиляции, Гкал/ч (ГДж/ч);

t_1 и t_2 - расчетные значения температуры теплоносителя в
 $1p \quad 2p$

подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному

графику регулирования тепловой нагрузки при расчетном значении

температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

2. Расчетные значения расхода теплоносителя, т/ч, в системах приточной вентиляции, калориферные установки которых запроектированы на расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования вентиляции, определяются по формуле (9.1) с подстановкой соответствующих расчетных значений часовой тепловой нагрузки приточной вентиляции, Гкал/ч (ГДж/ч), и температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С, по принятому температурному графику центрального регулирования тепловой нагрузки при расчетном значении температуры наружного воздуха для проектирования приточной вентиляции.

3. Расчетные значения расхода теплоносителя, приходящиеся на системы отопления и приточной вентиляции при поддержании постоянного расхода теплоносителя и независимом присоединении их к тепловым сетям, определяются при расчетном значении температуры наружного воздуха для каждой из этих систем теплоснабжения с учетом того, что расчетное значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе теплообменника (тепловая сеть I контура) следует принимать на 10 °С выше расчетного значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе систем теплоснабжения (II контур).

Нормативные значения расхода теплоносителя, соответствующего этим системам, при всех характерных значениях температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода одинаковы.

4. Расчетные значения расхода теплоносителя на горячее водоснабжение в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии с теплообменниками горячего водоснабжения, присоединенными к тепловой сети по последовательной двухступенчатой схеме, определяются в зависимости от вида температурного графика центрального регулирования тепловой нагрузки, используемого на источнике теплоснабжения. При установке на тепловом пункте регуляторов, поддерживающих постоянный расход теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и постоянную температуру воды, подаваемой на горячее водоснабжение, при температурном графике регулирования отпуска тепловой энергии только по тепловой нагрузке отопления расчетное значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение определяется при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика, по балансовой нагрузке горячего водоснабжения, при которой обеспечивается суточный баланс тепловой энергии на отопление, т.е. по средней часовой за неделю тепловой нагрузке горячего водоснабжения с балансовым коэффициентом 1,25, по формуле:

$$(t_1 - t_2 + \Delta t) Q$$

$$g \quad 2и \quad и \quad г.б \quad 3$$

$$G = \frac{\dots}{\dots} 10, \text{ т/ч}, \quad (9.2)$$

$$g.p \quad c(t_1 - t_2)(t_1 - t_2)$$

$$g \quad x \quad 1и \quad 2и$$

где:

t_1 и t_2 - температура горячей и холодной водопроводной воды,

$g \quad x$

°С;

t_1 и t_2 - температура теплоносителя в подающем и обратном

$1и \quad 2и$

трубопроводах на тепловом пункте потребителя по температурному

графику регулирования тепловой нагрузки в точке излома графика, °С;

Q - балансовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,

г.б

Гкал/ч (ГДж/ч);

дельта - недогрев водопроводной воды до температуры

и

теплоносителя, поступающего в I ступень нагревателя горячего водоснабжения из систем отопления, °С; принимается дельта = 5 °С.

и

При регулировании по совместной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения $G = 0$ (так называемый повышенный

г.р

температурный график регулирования тепловой нагрузки).

5. Расчетные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии с теплообменниками горячего водоснабжения, присоединенными к тепловой сети по смешанной двухступенчатой схеме, включают, кроме отопительно-вентиляционной нагрузки, расход теплоносителя, соответствующий тепловой нагрузке горячего водоснабжения, определяемый в зависимости от степени автоматизации теплового пункта. При установке на тепловом пункте регуляторов, поддерживающих постоянный расход теплоносителя на тепловом пункте и постоянную температуру воды, подаваемой на горячее водоснабжение, расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение определяется при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома температурного графика, по максимальной часовой тепловой нагрузке горячего водоснабжения согласно формуле (9.2), в которую подставляют значение этой нагрузки и дельта = 10 °С.

и

При отсутствии на тепловом пункте регулятора постоянства расхода теплоносителя на отопление, но наличии регулятора температуры горячей воды расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение определяется при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома температурного графика, но по балансовой тепловой нагрузке горячего водоснабжения (с балансовым коэффициентом 1,1). В этом случае дельта = 5 °С.

и

6. Расчетные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии с теплообменниками горячего водоснабжения, присоединенными

к тепловой сети по параллельной схеме, включают, кроме отопительно-вентиляционной нагрузки, расход теплоносителя, соответствующий тепловой нагрузке горячего водоснабжения, определяемый в зависимости от степени автоматизации теплового пункта. При установке на тепловом пункте регуляторов, поддерживающих постоянный расход теплоносителя на отопление и постоянную температуру воды, подаваемой на горячее водоснабжение, расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение определяется при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома температурного графика, по максимальной часовой тепловой нагрузке горячего водоснабжения потребителя согласно формуле:

$$G = \frac{Q_{г.м}}{g \cdot p \cdot c \cdot (t_{г.п} - t_{т.и})} \cdot 10, \text{ т/ч}, \quad (9.3)$$

где $t_{г.п}$ - температура теплоносителя, поступающего в тепловую сеть из теплообменника горячего водоснабжения в точке излома температурного графика, °С; можно принимать $t_{г.п} = 30$ °С.

$t_{т.и}$

При установке на тепловом пункте потребителя тепловой энергии только регулятора постоянства температуры горячей воды расчетное значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение определяется при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома температурного графика, по балансовой тепловой нагрузке горячего водоснабжения (балансовый коэффициент 1,15), по формуле (9.3).

7. Расчетные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах в случае неавтоматизированных нагревателей горячего водоснабжения, присоединенных к тепловым сетям по параллельной и двухступенчатой смешанной схемам, определяются при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика центрального регулирования тепловой нагрузки, согласно формулам (9.3) и (9.2) с подстановкой в них соответствующих значений балансовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения и температуры теплоносителя.

8. Расчетные значения расхода теплоносителя на циркуляцию в автоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе

непосредственно из трубопроводов тепловой сети (непосредственный водоразбор, открытая система теплоснабжения) определяются при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, по формуле:

$$G = \frac{Q_{ц.р}}{c \cdot \Delta t} \cdot 10, \text{ т/ч}, \quad (9.4)$$

где:

$Q_{ц.р}$ - тепловые потери в местных системах горячего

водоснабжения, компенсируемые за счет циркуляции воды в них,

G кал/ч (ГДж/ч);

Δt - расчетный перепад температуры в системе горячего

водоснабжения при отсутствии водоразбора, °С; можно принимать

$\Delta t = 15$ °С.

Расчетные значения тепловых потерь в местных системах горячего

водоснабжения могут быть определены по указаниям п. 3.3 приложения

1 Методики [3], а также по выражению:

$$Q_{г.ср} = 0,2Q_{ц.р}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (9.5)$$

где $Q_{г.ср}$ - средняя часовая за неделю тепловая нагрузка

горячего водоснабжения, Гкал/ч (ГДж/ч).

1. Нормативные значения тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, Гкал/ч (ГДж/ч), для характерных значений температуры наружного воздуха можно определять по формулам:

$$Q_{\text{из.н.п}} = [0,7K_{\text{подз}} \pi (M_{\text{подз}} + 0,12L_{\text{подз}}) (t_{1н} + t_{2н} - t_{\text{гр.от}}) + K_{\text{надз.п}} \pi M_{\text{надз.п}} (t_{1н} - t_{\text{нх}})] 10^{-6} \quad (10.1)$$

$$Q_{\text{из.н.о}} = [0,3K_{\text{подз}} \pi (M_{\text{подз}} + 0,12L_{\text{подз}}) (t_{1н} + t_{2н} - t_{\text{гр.от}}) + K_{\text{надз.о}} \pi M_{\text{надз.о}} (t_{2н} - t_{\text{нх}})] 10^{-6} \quad (10.2)$$

где:

$K_{\text{подз}}$, $K_{\text{надз.п}}$, $K_{\text{надз.о}}$ - условный коэффициент теплопередачи
 трубопроводов тепловой сети подземной и надземной прокладки; при

надземной прокладке - для подающих и обратных трубопроводов
 отдельно, ккал/ч кв. м °С (кДж/ч кв. м °С);

$M_{\text{подз}}$, $M_{\text{надз.п}}$, $M_{\text{надз.о}}$ - материальная характеристика обоих
 трубопроводов при подземной прокладке, подающих и обратных

трубопроводов - при надземной, на участках тепловой сети от
 источников теплоснабжения до потребителей тепловой энергии, кв. м;

$L_{\text{подз}}$ - общая длина подающих и обратных трубопроводов
 подземной прокладки от источников теплоснабжения до потребителей

тепловой энергии, м;

$t_{1н}$ и $t_{2н}$ - нормативные значения температуры теплоносителя в
 подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при характерном

значении температуры наружного воздуха, °С;

$t_{\text{гр.от}}$ - среднее за отопительный период значение температуры

гр.от

грунта на глубине заложения оси трубопроводов тепловой сети, °С;

t - характерное значение температуры наружного воздуха, °С.

нх

2. Условный коэффициент теплопередачи трубопроводов, ккал/кв. м ч °С (кДж/кв. м ч °С), можно определить по формулам:

- подземная прокладка:

K =

подз

Q

из.н.год

= -----; (10.3)

пи (M + 0,12L) [0,5(t + t) - t]

подз подз 1год 2год гр.год

- надземная прокладка:

Q

из.н.год.п

K = -----; (10.4)

надз.п пи M (t - t)

надз.п 1год н.год

Q

из.н.год.о

K = -----, (10.4a)

надз.о пи M (t - t)

надз.о 2год н.год

где:

Q , Q , Q - нормативные значения

из.н.год из.н.год.п из.н.год.о

тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов надземной прокладки от источников теплоснабжения до потребителей при среднегодовых условиях функционирования, ккал/ч;

t и t - среднегодовые значения температуры

1год 2год

теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети,

°С;

$t_{гр.год}$ и $t_{н.год}$ - среднегодовые значения температуры грунта

$t_{гр.год}$ и $t_{н.год}$

на глубине заложения оси трубопроводов и наружного воздуха, °С.

3. Значения материальной характеристики трубопроводов тепловой сети определяются из выражений:

- подземная прокладка:

$$M_{подз} = 2 \sum d_n L_n, \text{ кв. м}; \quad (10.5)$$

$M_{подз}$ - подземная прокладка

- надземная прокладка:

$$M_{надз.п} = \sum d_n L_n, \text{ кв. м}; \quad (10.6)$$

$M_{надз.п}$ - надземная прокладка

$$M_{надз.о} = \sum d_n L_n, \text{ кв. м}, \quad (10.6a)$$

$M_{надз.о}$ - надземная прокладка

где:

d - наружный диаметр трубопроводов на расчетном участке

n

тепловой сети, м;

L - длина расчетного участка тепловой сети, м.