

Принято и введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 24 февраля 2000 г. N 17

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

Введено в действие
с 1 июля 2000 года

1. Пункт 3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона", разместив их после слов: "от низа сетки до уровня чистого пола".

2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить пунктом 3.11а. следующего содержания:

"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия.

Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление."

3. Пункт 3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Т				
Санитарные приборы Высота установки от уровня чистого пола, мм				
+-----+-----+-----+				
в жилых, в школах в дошкольных учрежде-				
обществен- и детских ниях и в помещениях				
ных и лечебных для инвалидов,				
производ- учрежде- передвигающихся				
ственных ниях с помощью различных				
зданиях приспособлений				
+-----+-----+-----+				
Умывальники 800 700 500				
(до верха борта)				
Раковины и мойки 850 800 500				
(до верха борта)				
Ванны (до верха 600 500 500				
борта)				
Писсуары настенные и 650 500 400				
лотковые (до верха				
борта)				

Душевые поддоны	400	400	300	
(до верха борта)				
Питьевые фонтанчики	900	750		
подвесного типа				
(до верха борта)				
L-----+-----+-----+-----+				

Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм.".

Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм.".