

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАВЫ СНиП II-34-76 "ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"

Постановлением Госстроя СССР от 8 июля 1985 г. N 112 утверждено и с 1 октября 1985 г. вводится в действие разработанное институтом Сантехпроект и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение главы СНиП II-34-76 "Горячее водоснабжение", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1976 г. N 31. Текст изменения публикуется ниже.

Пункт 7.1 изложить в новой редакции:

"7.1. Трубопроводы горячего водоснабжения закрытых систем теплоснабжения следует проектировать из стальных оцинкованных труб. Допускается применение стальных неоцинкованных труб для трубопроводов диаметром более 150 мм.

Трубопроводы горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения следует проектировать из стальных неоцинкованных труб.

Допускается применение неметаллических труб, если их технические характеристики соответствуют параметрам воды в сети горячего водоснабжения и требованиям санитарных норм".