

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПИСЬМО от 30 июля 2001 г. N СК-4136/12**

В связи с возникающими разногласиями между территориальными органами МПР России и организациями водопроводно - канализационного хозяйства Госстроя России и многочисленными обращениями, в связи с этим, за разъяснениями по вопросу применения к элементам систем водоснабжения и канализации Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", а также писем МПР России от 18.09.2000 N НМ-38/4725 и Госстроя России от 10.01.2000 N ЛЧ-38/12 предлагается до разработки постатейных комментариев к федеральному закону к гидротехническим сооружениям систем водоснабжения и водоотведения крупных городов, промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства, относить:

- в системах водоснабжения - водозаборы на поверхностных водных объектах с насосными станциями при совмещении в компоновочных решениях водозаборов и насосных станций;

- в системах водоотведения - водовыпуски с береговыми насосными станциями перекачки сточных вод.

Первый заместитель Председателя

С.И.КРУГЛИК