

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ**
ПИСЬМО от 8 апреля 2002 г. N ЛБ-1759/9
О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ

В настоящее время сложилась благоприятная обстановка для строительства газопроводов подземных и через водные преграды с использованием полиэтиленовых труб, однако действующие строительные нормы и правила имеют ограничения по их применению.

Проект дорабатываемого нового СНиП 42-01- "Газораспределительные системы", согласованный Госгортехнадзором России (письмо от 16.06.2000 N 03-35/240) и ГУГПС МВД России (письмо от 05.05.2000 N 20/2.2/2063), предусматривает более широкую область применения полиэтиленовых труб, то есть содержит требования по прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа на территории сельских и городских поселений с одно-, двухэтажной и коттеджной жилой застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 (на территории малых сельских поселений разрешается принимать коэффициент запаса прочности не менее 2,5), при этом глубина прокладки газопровода должна быть не менее 0,8 м до верха трубы.

При пересечении полиэтиленовым газопроводом водных преград проектом СНиП 42-01- предусматривается применение полиэтиленовых труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5 для переходов шириной не более 25 м и с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 в остальных случаях. При производстве работ методом наклонно направленного бурения на глубине более чем на 2 м ниже прогнозируемого профиля дна разрешается прокладка газопроводов давлением до 0,6 МПа из полиэтиленовых труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5.

Проектом СНиП 42-01- запрещается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб при температуре эксплуатации газопровода ниже минус 15 °С.

В целях более широкого применения полиэтиленовых труб при строительстве газораспределительных сетей Госстрой России считает возможным применение упомянутых положений проекта СНиП 42-01-.

Срок действия настоящего письма устанавливается до принятия и введения в действие СНиП 42-01-.

Заместитель Председателя

Госстроя России

Л.С.БАРИНОВА