

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
ЧАСТЬ 5
ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 534
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Electrical installations of buildings. Part 5. Selection and erection of electrical equipment. Section 534. Devices for
protection against surge overvoltages
ГОСТ Р 50571.26-2002 (МЭК 60364-5-534-97)

Группа E08

ОКС 29.240.00

91.140.50;

ОКП 34 3700

Дата введения

1 января 2004 года

Предисловие

1. Разработан Открытым акционерным обществом "ВНИИэлектроаппарат" ОАО "ВНИИ-Электроаппарат" совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ).

Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 "Электроустановки зданий".

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2002 г. N 518-ст.

3. Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-5-534:1997 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 534. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений".

4. Введен впервые.

Введение

Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе стандартов МЭК 60364 "Электроустановки зданий". Стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60364-5-534-97. В стандарте сформулированы требования к монтажу и выбору устройств для защиты от импульсных перенапряжений электроустановок зданий, возникающих при возможных ударах молнии и коммутационных перенапряжениях.

Нумерация разделов, пунктов и подпунктов в настоящем стандарте соответствует принятой нумерации в стандарте МЭК 60364-5-534-97.

Требования настоящего стандарта дополняют, изменяют или заменяют требования других частных стандартов комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий. Отсутствие ссылки на главу, раздел или пункт частного стандарта означает, что соответствующие требования стандарта распространяются и на данный случай.

534.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

534.1.1. Область применения

Настоящий стандарт содержит меры по ограничению перенапряжений для достижения координации изоляции в соответствии с ГОСТ Р 50571.19 и МЭК 60664-1 [1].

В настоящем стандарте установлены требования к монтажу и выбору устройств для защиты от импульсных перенапряжений (далее - УЗИП) электроустановок зданий с целью ограничения импульсных перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной системе, и от коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в пределах электроустановки. Применение УЗИП необходимо для защиты электроустановок зданий от прямых ударов молнии в здания либо в непосредственной близости от них.

534.1.2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)/ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 60364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)/ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 60364-4-41-92). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 44.2. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках свыше 1 кВ

ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжения. Раздел 44.3. Защита электроустановок от грозовых и коммутационных перенапряжений

ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных распределительных системах. Часть 1. Требования к работоспособности и методы испытаний.

534.2. МОНТАЖ УЗИП В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ

534.2.1. УЗИП, если это обусловлено необходимостью или указано в ГОСТ Р 50571.19, должны устанавливаться на вводе распределительной сети в электроустановку или на вводном распределительном устройстве, расположенном максимально близко к месту ввода распределительной сети.

Примечания. 1. В некоторых случаях для обеспечения полной защиты электроустановки могут потребоваться дополнительные УЗИП, не рассматриваемые в настоящем разделе.

2. УЗИП, размещенные в других местах электроустановки, могут также обеспечивать достаточную защиту.

534.2.2. УЗИП, если это обусловлено необходимостью или указано в ГОСТ Р 50571.19, должны устанавливаться (см. также Приложения А - С) в случаях:

- если рабочий нулевой проводник заземлен на вводе в электроустановку или вблизи него или если рабочий нулевой проводник отсутствует - между незаземленными фазными проводниками и либо главным заземляющим зажимом, либо главным заземляющим шинопроводом (выбирают более короткий путь);

- если рабочий нулевой проводник не заземлен на вводе в электроустановку или вблизи него:

- a) между каждым фазным проводником и либо главным заземляющим зажимом, либо главным заземляющим шинопроводом и
- b) между рабочим нулевым проводником и либо главным заземляющим зажимом, либо главным заземляющим шинопроводом (выбирают более короткий путь, см. рисунок В.2).

Примечания. 1. Если фазный проводник заземлен, его считают эквивалентным рабочему нулевому проводнику.

2. В системах заземления типов ТТ и TN данное требование не исключает наличия дополнительной защиты посредством устройств защитного отключения дифференциального тока (далее - УДТ).

534.2.3. Выбор УЗИП

534.2.3.1. Максимальное длительное рабочее напряжение U_w УЗИП должно быть не менее максимального фактического длительного напряжения между выводами УЗИП.

В системах ТТ (рисунок В.1) рабочее напряжение U_w должно соответствовать, по крайней мере, $1,5 U_{фн}$.

В системах TN и TT (рисунок В.2) рабочее напряжение U_w должно соответствовать $1,1 U_{фн}$.

В системах IT рабочее напряжение U_w должно быть, по крайней мере, равно линейному напряжению.

Примечания. 1. $U_{фн}$ - напряжение между фазой и рабочим нулевым проводником низковольтной системы.

2. В системах IT большой протяженности могут потребоваться более высокие значения U_w .

534.2.3.2. УЗИП и включенные с ними последовательно защитные устройства должны надежно выдерживать временные перенапряжения (см. ГОСТ Р 50571.18).

534.2.3.3. УЗИП должны соответствовать ГОСТ Р 51992.

534.2.3.4. Если УЗИП установлено на вводе электроустановки, питаемой от распределительной системы общественного здания, номинальный разрядный ток должен быть не менее 5 кА.

Примечания. 1. Для электроустановок во взрывоопасных зонах могут потребоваться более высокие значения разрядного тока.

2. При наличии в электроустановке грозозащитной системы разрядный ток может быть значительно выше 5 кА, что потребует выбора более высокого значения разрядного тока для УЗИП. Дополнительная информация по выбору и применению УЗИП содержится в МЭК 61643-12 [2].

534.2.3.5. Уровень защиты УЗИП следует выбирать согласно 443.3.2 ГОСТ 50571.19.

Примечания. 1. Необходимо учитывать уровень стойкости электрооборудования к перенапряжениям.

2. Могут потребоваться дополнительные УЗИП, входящие в состав электрооборудования или расположенные вблизи чувствительного к перенапряжениям электрооборудования.

534.2.3.6. Следует учитывать возможность последовательного включения УЗИП в электроустановке. Изготовители УЗИП в технической документации должны предусмотреть меры для осуществления их взаимной координации.

534.2.4. УЗИП должны устанавливаться согласно инструкциям изготовителя так, чтобы избежать опасности возгорания или взрыва в случае перегрузки УЗИП (см. ГОСТ Р 50571.18).

УЗИП не должны устанавливаться без соответствующих защитных мер в местах, классифицируемых как ВЕ2 или ВЕ3 по ГОСТ 30331.2.

534.2.5. Чтобы избежать ограничений в подаче электропитания к защищенной электроустановке вследствие повреждения УЗИП, в электроустановке должны применяться устройства для защиты от сверхтоков и токов утечки на землю, встроенные или включенные последовательно с УЗИП, если в инструкции изготовителя нет указаний об отсутствии необходимости их применения.

534.2.6. Защита от косвенного прикосновения, как установлено в ГОСТ 30331.3, должна оставаться эффективной в защищаемой электроустановке здания даже в случае повреждения УЗИП.

Примечания. 1. В системах TN защита от косвенного прикосновения может выполняться устройством для защиты от сверхтока со стороны питания УЗИП.

2. В системах ТТ защита от косвенного прикосновения может выполняться установкой УЗИП со стороны нагрузки УДТ.

534.2.7. Если УЗИП установлены в соответствии с 534.2.1 и расположены со стороны нагрузки УДТ, то должны применяться УДТ типа S, устойчивые к импульсным токам порядка 3 кА (8/20 мс).

534.2.8. Если в электроустановке предусмотрена система молниезащиты, должны применяться дополнительные требования к УЗИП в соответствии с МЭК 61024-1 [3] и МЭК 61312-1 [4].

534.2.9. Указание, что УЗИП больше не осуществляет функцию защиты от перенапряжения, должно обеспечиваться:

- либо самим УЗИП;

- либо отдельным защитным устройством, как установлено в 534.2.5.

Примечание. Цепи питания электрооборудования, чувствительного к перенапряжениям, нуждаются в дополнительной защите.

534.2.10. Для достижения требуемой защиты от перенапряжения все соединительные проводники УЗИП должны быть как можно короче (предпочтительно не более 0,5 м общей длины).


Примечания. 1. Увеличение длины соединительных проводников УЗИП снижает эффективность защиты от перенапряжения. Рекомендуется применение отводящих и обратных проводников V-образной формы.

2. Соединительными считают проводники от сетевого проводника до УЗИП и от УЗИП до главного заземляющего зажима или до защитного проводника. Примеры УЗИП, установленных на вводе распределительной сети в электроустановку, приведены в Приложениях А - С.

534.2.11. Заземляющие проводники УЗИП должны быть медными и иметь минимальную площадь поперечного сечения 4 мм².

Примечание. При наличии в электроустановке системы молниезащиты может потребоваться более высокое поперечное сечение проводников, но не менее 10 мм².

Приложение А
(справочное)





1 - ввод распределительной сети; 2 - распределительный щит; 3 - главный заземляющий зажим (шина); 4 - УЗИП; 5а, 5b - заземление УЗИП; 6 - защищаемое оборудование; F - защитное устройство, указанное изготовителем (предохранитель, автоматический выключатель, УДП);

R_A - заземляющий электрод (сопротивление);

R_B - заземляющий электрод (сопротивление) системы питания

Рисунок А.1. Установка УЗИП в системах TN






1 - ввод распределительной сети; 2 - распределительный щит; 3 - главный заземляющий зажим (шина); 4 - УЗИП; 5a, 5b - заземление УЗИП; 6 - защищаемое оборудование; 7 - УДТ; F - защитное устройство, указанное изготовителем (предохранитель, автоматический выключатель, УДП);

R_{Δ} - заземляющий электрод (сопротивление);

R_B - заземляющий электрод (сопротивление) системы питания

Рисунок В.1. Установка УЗИП в системах ТТ со стороны нагрузки УДТ




1 - ввод распределительной сети; 2 - распределительный щит; 3 - главный заземляющий зажим (шина); 4 - УЗИП; 4a - УЗИП по 534.2.3.2 или искровой разрядник; 5a, 5b - заземление УЗИП; 6 - защищаемое оборудование; 7 - УДТ; F - защитное устройство, указанное изготовителем (предохранитель, автоматический выключатель, УДП);

R_{Δ} - заземляющий электрод (сопротивление);

$R_{\text{п}}$ - заземляющий электрод (сопротивление) системы питания

Рисунок В.2. Установка УЗИП в системах ИТ со стороны питания УДТ

Приложение С
(справочное)



1 - ввод распределительной сети; 2 - распределительный щит; 3 - главный заземляющий зажим (шина); 4 - УЗИП; 5a, 5b - заземление УЗИП; 6 - защищаемое оборудование; 7 - УДТ; F - защитное устройство, указанное изготовителем (предохранитель, автоматический выключатель, УДП);

R_s - заземляющий электрод (сопротивление);

R_{Π} - заземляющий электрод (сопротивление) системы питания

Рисунок С.1. Установка УЗИП в системах ТТ со стороны нагрузки УДТ

Приложение D
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] МЭК 60664-1:1992. Координация изоляции электрооборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания
- [2] МЭК 61643-12:2002. Устройства для защиты от перенапряжений в низковольтных распределительных системах. Часть 12. Принципы выбора и применения
- [3] МЭК 61024-1:1990. Защита оборудования от ударов молнии. Часть 1. Общие принципы
- [4] МЭК 61312-1:1995. Защита от электромагнитных импульсов при ударе молнии. Часть 1. Общие принципы.