Утвержден и введен в действие

Приказом Ростехрегулирования

от 28 декабря 2005 г. N 402-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДОСТРОЕНИЕ. ВНУТРЕННЕЕ СУДОХОДСТВО СИСТЕМА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ISO 3935:1977 Shipbuilding. Inland navigation. Fire-fighting water system. Pressures (IDT)

ГОСТ Р ИСО 3935-2005

Группа Д45

ОКС 47.060;

ОКП 64 8860

Дата введения

1 января 2007 года

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1. Подготовлен Научно-исследовательским институтом по стандартизации и сертификации "Лот" ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова" на основе аутентичного перевода международного стандарта, указанного в пункте 4.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 005 "Судостроение".

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. N 402-ст.

4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3935:1977 "Судостроение. Внутреннее судоходство. Система водяного пожаротушения. Давления" (ISO 3935:1977 "Shipbuilding - Inland navigation - Fire-fighting water system - Pressures").

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).

5. Введен впервые.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает рабочие давления в системе водяного пожаротушения на судах внутреннего плавания.

Рабочие давления предназначены для стандартизации и выбора оборудования, механизмов и элементов трубопроводов систем водяного пожаротушения, а именно: насосов, арматуры и др.

2. Термины и определения

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

рабочее давление (working pressure): давление, при котором осуществляется эксплуатация системы.

3. Рабочее давление

Давление в системе должно соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Рабочее давление

Место измерения в системе	Рабочее давление, МПа
В главной магистрали, не более	1,0
У концевого пожарного клапана, не менее	0,25

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.