Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 14 декабря 1988 г. N 4077

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 12.1.041-83 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

Дата введения

1 июля 1989 года

Пункты 1.1, 3.4. Заменить ссылку: "ГОСТ 12.1.004-76" на "ГОСТ 12.1.004-85".

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "нижним концентрационным пределом распространения пламени (воспламенения) (НКПР)".

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: "2.4. Показатели пожаровзрывоопасности определяются по ГОСТ 12.1.044-84".

Пункты 3.4, 4.4. Заменить ссылку: "ГОСТ 12.1.018-79" на "ГОСТ 12.1.018-86".

Пункт 4.3. Предпоследний, последний абзацы изложить в новой редакции: "В качестве газообразных флегматизаторов должны применяться азот, двуокись углерода (диоксид углерода) или другие инертные газы.

Для оборудования, работающего при атмосферном давлении и использующего в качестве газовой фазы воздух нормального состава, количество добавляемого флегматизатора, необходимое для создания негорючей смеси, определяют по ГОСТ 12.1.044-84".

Пункт 4.7. Заменить слова: "пожара и взрыва" на "пожаровзрывоопасности".

Приложение 1. Таблица. Головка. Заменить обозначение: "НКПВ" на "НКПР";

дополнить примечанием: "Приведенные возможные значения показателей пожаровзрывоопасности могут изменяться в широких пределах в зависимости от химической чистоты вещества, распределения частиц по размерам, состояния их поверхности и т.д. Для практического применения значения показателей необходимо подтвердить расчетным или уточнить экспериментальными методами по ГОСТ 12.1.044-84".

Приложение 2. Наименование. Заменить слова: "пожара и взрыва" на "пожаровзрывоопасности".

Пункт 2. Шестой абзац изложить в новой редакции: "самовозгорание пыли в местах скопления".

Пункт 3. Шестой абзац изложить в новой редакции: "искры тления при нагревании теплоносителем".

Пункт 5. Четвертый абзац изложить в новой редакции: "искры удара и трения".

Пункт 12. Второй абзац изложить в новой редакции: "самовозгорание пыли: искры разрядов статического электричества при трении транспортерной ленты".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.