Утверждено

Приказом ГУГПС МВД РФ

от 21 декабря 1999 г. N 99

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 НПБ 151-96 "ШКАФ ПОЖАРНЫЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

1. По всему тексту убрать год разработки стандартов.

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Размеры пожарных шкафов определяются в зависимости от количества и диаметра размещаемых в них пожарных клапанов, рукавов, стволов, огнетушителей. В пожарных шкафах, кроме устанавливаемых в жилых зданиях, должно быть предусмотрено место для установки огнетушителей, количество и размеры которых определяются в проектах на вновь строящиеся и реконструируемые объекты.

Пожарные шкафы, устанавливаемые на спаренных пожарных стояках, должны иметь размеры, позволяющие размещать в них два или четыре комплекта пожарных кранов ДУ-65, а также огнетушители".

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. В пожарных шкафах размещаются оборудование пожарного крана и переносные огнетушители, которые должны соответствовать требованиям стандартов или норм на них:

- рукава пожарные напорные по ГОСТ Р 51049, НПБ 152;

- головки соединительные для пожарного оборудования по ГОСТ 28352, НПБ 153;

- клапаны для пожарных кранов по НПБ 154;

- стволы пожарные ручные по НПБ 177;

- огнетушители переносные по НПБ 155".

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Огнетушители могут размещаться как в общем, так и в отдельном отсеке пожарного шкафа, а также в отдельном шкафу, при этом на него распространяются все требования настоящих НПБ".

5. Пункт 3.4 дополнить предложением:

"Допускается изготавливать шкафы без прозрачных вставок, при этом на дверке шкафа должна быть нанесена информация о его содержимом".

6. В пункте 3.6 заменить слово "монтаж" на слово "установка", "должен" - на слово "должна", во втором абзаце исключить слова в скобках.

7. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

"3.7. Пожарный шкаф должен иметь элементы крепления к строительным конструкциям".

8. Пункт 3.8 исключить (содержание перенесено в п. 2.3).

9. Первый абзац пункта 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. Шкаф должен изготавливаться из листовой стали. Окраску наружных и внутренних поверхностей шкафа производить по грунтовке ГФ-21, ГОСТ 25129, эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465 или другими покрытиями с показателями не ниже указанных. Цвет покрытия снаружи и внутри - в соответствии с проектной документацией".

10. Номера пунктов 3.9 и 3.10 изменить соответственно на номера 3.8 и 3.9.

11. Ввести дополнительно пункт 3.10 следующего содержания:

"3.10. При дистанционном пуске пожарных насосов место расположения пусковых кнопок и кнопок тревожной сигнализации в шкафах должно оговариваться при их заказе на изготовление".

12. В пункты 4.4 - 4.7 внести следующие изменения:

пункт 4.4 - в скобках указать п. 2.3 взамен п. 3.8, исключить слова "о качестве";

- пункт 4.5 - в скобках указать п. 3.8 взамен п. 3.9;

- пункт 4.6 - в скобках указать п. 3.9 взамен п. 3.10, взамен слов "при давлении 1,25 МПа" указать "в течение (3,0 + 0,1) мин";

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

- пункт 4.7 - заменить п. 3.10 на п. 3.9, "100 л" заменить на "250 л".

13. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Для транспортирования ПШ должен быть упакован в коробку из гофрированного картона или в деревянный ящик по ГОСТ 2991".

14. Заголовок "Нормативные ссылки" записать в следующей редакции:

"8. Нормативные ссылки".

15. Пункт 8 дополнить вновь включенными в НПБ стандартами:

"ГОСТ Р 51049-97 Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 28352-89 Е Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры.

НПБ 152-96 Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 153-96 Головки соединительные для пожарного оборудования. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 154-96 Клапаны для пожарных кранов. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 177-99 Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.