Утверждены

Приказом ГУГПС МВД РФ

от 5 октября 1999 г. N 72

# ИЗМЕНЕНИЯ В НПБ 168-97 "КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

Раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Объемы видов испытаний

Объем технических показателей, проверяемых при различных видах испытаний, указан в таблице 2.

Таблица 2

| Вид испытаний | Номера разделов, пунктов и подпунктов настоящих норм |
|---|---|
| Сертификационные | 4.3, 5.1 - 5.6 |
| Межведомственные приемочные | 4.3, 5.1 - 5.6 |
| Периодические | 4.3, 5.1 - 5.6 |
| Квалификационные | 4.3, 5.1 - 5.6 |
| Приемосдаточные | 5.1, 5.2.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6 |
| Эксплуатационные | 5.1.2 - 5.1.5, 5.2.1, 5.3.3 |

Примечания. 1. Объемы типовых и лабораторных испытаний, в зависимости от целей исследований, определяют разработчик и изготовитель продукции.

2. Проверка показателей надежности (в соответствии с требованиями п. 5.3) при проведении сертификационных испытаний предусмотрена только для импортных изделий.

3. Проверка показателей надежности (в соответствии с требованиями п. 5.3) отечественных карабинов пожарных должна осуществляться при проведении периодических испытаний один раз в три года".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.