ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 5 марта 2001 г. N ЛБ-1047/9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА МВД РОССИИ 23 февраля 2001 г. N 20/2.2/733

ПИСЬМО
О ПРИМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ N 4 СНИП 2.08.01-89*

В связи с поступающими запросами проектных, строительных и других организаций Госстрой России и Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России разъясняют вопросы применения требований Изменения N 4 СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания", введенного в действие с 01.01.2001 г.

Требования изменения N 4 об оснащении квартир автономными дымовыми пожарными извещателями, средствами первичного внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии с использованием имеющегося хозяйственно-питьевого водопровода и устройствами защитного отключения электроэнергии (УЗО) следует применять в жилых зданиях, проектирование которых осуществляется с 01.01.2001.

Для жилых зданий, строящихся по ранее утвержденной в установленном порядке проектной документации и вводимых в эксплуатацию в 2001 году, решение о возможности применения указанных устройств принимается заказчиком (инвестором) или местным органом исполнительной власти (в зависимости от источников финансирования) с учетом фактического состояния строительства.

Автономные пожарные извещатели должны иметь сертификат пожарной безопасности, подтверждающий их соответствие требованиям НПБ 66-97 "Извещатели пожарные автономные".

Заместитель председателя

Госстроя России

Л.С.БАРИНОВА

Начальник

Главного управления

ГПС МВД России

Е.А.СЕРЕБРЕННИКОВ

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.