

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПИСЬМО от 25 августа 2003 г. N 9-18/670**

Управление технормирования разъясняет, что требование п. 1.5* СНиП 21-01-97* о разработке технических условий для зданий с числом подземных этажей более одного не распространяется на подземные автостоянки, поскольку для них разработаны специальные требования в СНиП 21-01-99 "Стоянки автомобилей", которые необходимо соблюдать при проектировании.

Заместитель начальника
Управления технормирования
В.И.ИВАНОВ