ОКС 13.220.01

Группа Е71

ПОПРАВКА К ГОСТ Р 53313-2009 "ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4	- стойкостью к распространению горения при одиночной или групповой прокладке.	- стойкостью к распространению горения при одиночной или групповой прокладке (не относится к перфорированным изделиям для электрических шкафов).

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.