

Принято и введено в действие

Постановлением Госстроя РФ

от 24 февраля 2000 г. N 17

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"

Дата введения

1 июля 2000 года

1. Раздел 1 дополнить п. 1.3 следующего содержания: "1.3. При проектировании зданий и помещений для ЭВМ следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в них могут быть организованы рабочие места для инвалидов. Для обеспечения условий труда инвалидов следует соблюдать соответствующие требования, изложенные в СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания", СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания".

2. П. 2.5. Первое предложение после слов "или пешеходные дорожки" дополнить словами "с шириной и уклонами, обеспечивающими их доступность для инвалидов, передвигающихся с помощью кресел-колясок", а также после слов "для стоянки автомашин" дополнить словами: "На стоянке 10% мест должно быть предусмотрено для автомашин инвалидов".

3. П. 3.23. Дополнить словами: "с уклоном и конфигурацией, обеспечивающими безопасный проезд инвалида на кресле-коляске".

4. П. 3.25. В первом абзаце слова "4 таблицы п. 2.3. ГОСТ 12.1.003-76" заменить на слова "3 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

В первом предложении второго абзаца слова "5 таблицы П. 2.3. ГОСТ 12.1.003-76" заменить на слова "4 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

Во втором предложении второго абзаца слова "1 таблицы п. 2.3. ГОСТ 12.1.003-76" заменить на слова "1 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

5. П. 3.31. Дополнить предложением следующего содержания: "Габариты тамбура-шлюза должны обеспечивать проезд инвалидного кресла-коляски".

6. П. 3.33. Дополнить предложением следующего содержания: "Один из лифтов должен иметь габариты кабины, обеспечивающие доступность лифта для инвалидов, пользующихся для передвижения креслами-колясками".