

### **ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП II-58-75**

Постановлением Госстроя СССР от 9 декабря 1977 г. N 192 утверждены и с 1 января 1978 г. введены в действие приведенные ниже дополнения пунктов 4.71 и 6.48 главы СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 25 ноября 1975 г. N 198.

Абзац второй пункта 4.71 дополнить словами:

"Несущие конструкции коробов должны располагаться с наружной стороны обшивок".

Абзац первый пункта 6.48 после слов: "производственно-противопожарный" дополнить словами: "высокого давления".