

ПОПРАВКА К ГОСТ 14624-84 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

-----Т-----Т-----

В каком месте | Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----

Пункт 1.7. | |

Чертеж 6. | |

Для схемы | |

"Без порога" | 19 ... 20 | 19 ... 22

| |

чертеж 7 | рисунок | рисунок

| |

чертеж 9 | рисунок | рисунок

| |

Чертеж 9 | |

Для варианта | 43 | 36

"Без порога" | |

| |

Пункт 1.8 | высотой 21 и шириной 9 дм | высотой 19 и шириной 9 дм

| ДВГ 21-9 П ГОСТ 14624-84 | ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84

| ДВГ 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84 | ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84

| |

| высотой 24 и шириной | высотой 21 и шириной

| 15 дм | 15 дм

| ДНК 24-15 Р1 | ДНК 21-15 Р1

| ГОСТ 14624-84 | ГОСТ 14624-84

| |

Пункт 2.5 | На нижней части полотен | Нижние части полотен

| наружных дверей крепят с | наружных дверей должны

| обеих сторон накладки | быть защищены деревян-

| (цоколь) из бумажно- | ными планками толщиной

| слоистого пластика по | 1,3 - 2,5 см по

| ГОСТ 5990-76 шириной | ГОСТ 9590-76, или из

| 220 мм и толщиной не ме- | сверхтвердых древесно-

| нее 2 мм, или из сверх- | волокнистых плит толщиной

| твердых древесно-воло- | 3,2 - 4 мм по

| нистых плит по ГОСТ | ГОСТ 4598-86, тонколис-

| 4598-74, тонколистовой | товой оцинкованной стали

| оцинкованной стали или | или алюминия

| алюминия |

Пункт 2.6 | не менее 50 мм | не более 50 мм