Приложение

к Письму Союзпищепромпроекта

от 16 сентября 1977 г. N 45/4-13/2841

ДОПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 5 ГЛАВЫ СНИП II-Л.8-71 "ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 17 АВГУСТА 1971 Г. N 138

Дополнить раздел 5 пунктом 5.8 следующего содержания:

"5.8. Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы следующие помещения предприятий общественного питания на 300 мест и более: залы, кладовые сухих продуктов, помещения для контор и персонала, гардеробные".

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.