

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"**

Введено в действие

с 1 июля 2000 года

1. Пункт 3.11. Последний абзац, первое предложение дополнить словами: ", в кабинах для инвалидов - на высоте 1700-1850 мм, в детских дошкольных учреждениях - на высоте 1500 мм от днища поддона", разместив их после слов: "от низа сетки до уровня чистого пола".

2. Раздел "Внутреннее холодное и горячее водоснабжение" дополнить пунктом 3.11а. следующего содержания:

"3.11а. В душевых кабинах инвалидов и в детских дошкольных учреждениях следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

В помещениях для инвалидов краны холодной и горячей воды, а также смесители должны быть рычажного или нажимного действия.

Смесители умывальников, раковин, а также краны смывных бачков, устанавливаемых в помещениях, предназначенных для инвалидов с дефектами верхних конечностей, должны иметь ножное или локтевое управление."

3. Пункт 3.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

-----Т-----

{ Санитарные приборы {Высота установки от уровня чистого пола, мм}

```

|           +-----Т-----Т-----+
|           {в жилых, {в школах {в дошкольных учрежде- |
|           {обществен-|и детских|ниях и в помещениях  |
|           {ных и {лечебных {для инвалидов,  |
|           {производ- {учрежде- {передвигающихся  |
|           {ственных {ниях {с помощью различных  |
|           {зданиях  | {приспособлений  |
    
```

+-----+-----+-----+-----+

|                       |      |      |      |   |
|-----------------------|------|------|------|---|
| {Умывальники          | {800 | {700 | {500 | { |
| {(до верха борта)     | {    | {    | {    | { |
| {Раковины и мойки     | {850 | {800 | {500 | { |
| {(до верха борта)     | {    | {    | {    | { |
| {Ванны (до верха      | {600 | {500 | {500 | { |
| {борта)               | {    | {    | {    | { |
| {Писсуары настенные и | {650 | {500 | {400 | { |
| {лотковые (до верха   | {    | {    | {    | { |
| {борта)               | {    | {    | {    | { |
| {Душевые поддоны      | {400 | {400 | {300 | { |

|                          |     |     |  |  |
|--------------------------|-----|-----|--|--|
| {(до верха борта)        |     |     |  |  |
| {Питьевые фонтанчики     | 900 | 750 |  |  |
| {подвесного типа         |     |     |  |  |
| {(до верха борта)        |     |     |  |  |
| L-----+-----+-----+----- |     |     |  |  |

Текст примечания 5 заменить текстом следующего содержания:

"5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм."

Дополнить примечанием номер 6 следующего содержания:

"6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм."