

Утвержден и введен в действие  
Постановлением Госстроя СССР  
от 4 июня 1980 г. N 81

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  
ОСНАСТКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ВЫВЕРКИ КОНСТРУКЦИЙ  
ЗДАНИЙ  
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Assembling equipment for temporary fastening and adjusting construction buildings. Classification and general  
technical requirements  
ГОСТ 24259-80**

Группа Ж30

Срок введения  
1 января 1982 года

Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства, Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

Исполнители: М.Я. Егнус, канд. техн. наук (руководитель темы); В.Н. Сведлов, канд. техн. наук; Р.А. Каграманов, канд. техн. наук; Э.Л. Черепанова; Е.М. Фадеев; В.В. Баконин.

Внесен Государственным комитетом СССР по делам строительства.

Член Коллегии В.И. Сычев.

Настоящий стандарт распространяется на инвентарную монтажную оснастку, включающую в себя набор монтажных приспособлений для временного закрепления и выверки конструкций зданий.

## **1. КЛАССИФИКАЦИЯ**

1.1. Монтажные приспособления классифицируются по:

функциональному назначению;

количеству элементов конструкций, устанавливаемых с помощью одного приспособления;

конструктивному решению.

1.2. По функциональному назначению монтажные приспособления подразделяются на:

удерживающие - подкосы, растяжки, распорки;

ограничивающие - упоры, фиксаторы;

универсальные (удерживающие-ограничивающие) - связи, кондукторы.

Определения терминов, используемых в стандарте применительно к монтажной оснастке, приведены в справочном Приложении.

1.3. По количеству элементов конструкций, устанавливаемых с помощью одного приспособления, монтажные приспособления подразделяются на:

одиночные;

групповые.

1.4. По конструктивному решению монтажные приспособления подразделяются на:

линейные;  
плоскостные;  
пространственные.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Оснастка должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.2.012-75 и стандартов или технических условий на конкретные монтажные приспособления.

2.2. Конструкция монтажных приспособлений должна обеспечивать:

быстрое и свободное выполнение операций, связанных с их установкой (снятием) и выверкой элементов конструкций зданий;

устойчивость элементов конструкций зданий до их закрепления в соответствии с проектом;

ремонтопригодность и взаимозаменяемость узлов и деталей;

исключение возможности заклинивания и самопроизвольного раскрытия соединений деталей.

2.3. Ограничивающие и регулирующие устройства монтажных приспособлений должны обеспечивать точность выверки конструкций зданий, обусловленную расчетом геометрической точности, но не менее чем на один класс выше предельных отклонений, предусмотренных строительными нормами и правилами.

2.4. Масса монтажных приспособлений, устанавливаемых вручную, не должна превышать:

подкосов, растяжек, связей при длине до 3 м - 18 кг;

то же, при длине до 6 м - 35 кг;

распорок - 5 кг;

струбцин - 7 кг;

кондукторов - 50 кг.

2.5. Масса отдельных деталей монтажных приспособлений, собираемых вручную на месте установки конструкций зданий, не должна превышать 20 кг, а длина - 6 м.

2.6. Несущие элементы монтажных приспособлений должны быть рассчитаны на сочетание следующих нагрузок:

от массы устанавливаемых конструкций зданий и собственной массы приспособлений с коэффициентом надежности по нагрузке - 1,1;

от регулировочных винтов, домкратов и т.п. при выверке установленных конструкций зданий с коэффициентом надежности по нагрузке - 1,2;

от воздействия ветра - в соответствии с главой СНиП по нагрузкам и воздействиям.

2.7. При расчете элементов монтажных приспособлений из стального каната следует принимать коэффициент надежности по назначению конструкций не менее 3.

2.8. Сейсмическая нагрузка при расчете монтажных приспособлений не учитывается.

2.9. При проектировании стальных конструкций монтажных приспособлений следует руководствоваться главой СНиП по проектированию стальных конструкций.

2.10. Не указанные в чертежах предельные отклонения размеров при изготовлении металлических элементов и деталей монтажных приспособлений следует принимать:

изготавливаемых путем механической обработки - по 14-му квалитету (класс точности "средний") СТ СЭВ 302-76;

изготавливаемых без механической обработки - по 16-му квалитету (класс точности "грубый") СТ СЭВ 302-76;

изготавливаемых путем штамповки - по 2-му классу точности ГОСТ 7505-74;

изготавливаемых путем ковки - по ГОСТ 7829-70.

2.11. Сварные соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5264-69 и ГОСТ 11534-75.

2.12. При изготовлении элементов монтажных приспособлений из стального каната сращивание каната не допускается.

2.13. При огибании стальным канатом элементов монтажных приспособлений отношение диаметра огибаемого элемента к диаметру каната не должно быть менее 4.

2.14. Усилия на рукоятках при вращении (натяжении) отдельных устройств монтажных приспособлений не должны превышать 160 Н (16 кгс).

2.15. На элементах и деталях монтажных приспособлений не допускается наличие острых кромок и заусенцев.

2.16. Требования к материалам для изготовления монтажных приспособлений конкретных типов должны быть приведены в стандартах или технических условиях на эти приспособления.

2.17. Цвета окраски монтажных приспособлений должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76.

2.18. Монтажные приспособления должны изготавливаться в климатическом исполнении У (для районов с умеренным климатом) и ХЛ (для районов с холодным климатом) по ГОСТ 15150-69.

Приложение  
Справочное

## ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

-----T-----

Термин | Определение

-----+-----

1. Подкос | Жесткое монтажное приспособление, не обладающее

|собственной устойчивостью, работающее на сжатие и

|предназначенное для удержания одного элемента

|конструкций в заданном положении

2. Раствяжка | Гибкое монтажное приспособление, не обладающее

|собственной устойчивостью, работающее только на

|растяжение

3. Распорка | Жесткое монтажное приспособление, не обладающее

|собственной устойчивостью, работающее только на сжа-

|тие и предназначенное для удержания двух элементов

|конструкций от смещения внутрь

4. Упор | Монтажное приспособление, ограничивающее положение

|элемента конструкций в одном или в двух направлениях

| (продольном и поперечном) по одному из пределов поля

|допуска

5. Фиксатор | Монтажное приспособление, ограничивающее положение

|элемента конструкций в одном или в двух направлениях

|по обоим пределам поля допуска

6. Связь | Линейное монтажное приспособление, не обладающее

|собственной устойчивостью, работающее на растяжение

и сжатие

7. Кондуктор - Пространственное монтажное приспособление, обладающее собственной устойчивостью и служащее для временного закрепления и выверки одного или группы элементов конструкций