

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 7251-77 "ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ  
ПОДОСНОВЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Ж16

Дата введения  
1 августа 1999 года

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1998 г.

За принятие проголосовали:

-----Т-----  
|Наименование государства| Наименование органа государственного |  
| | управления строительством |  
+-----+-----+  
Кыргызская Республика	Государственная архитектурно-
	строительная инспекция при
	Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова	Министерство территориального развития,
	строительства и коммунального хозяйства
	Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Украина	Государственный комитет строительства,
	архитектуры и жилищной политики Украины
L-----+-----

Обложка и страница 1. Наименование стандарта изложить в новой редакции:

"Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия";

Страница 1. Под наименованием стандарта указать код: "ОКП 57 7113".

Введение. Первый абзац. Заменить слова: "тканевой подоснове, изготовленной многоштриховым или одноштриховым промазным способом" на "тканой и нетканой подоснове, изготовленной промазным или контактно-промазным способом";

последний абзац изложить в новой редакции:

"Требования настоящего стандарта, за исключением пункта 1.1, являются обязательными".

Раздел 1 изложить в новой редакции:

"1. Классификация и основные размеры

1.1. В зависимости от вида лицевой поверхности линолеум подразделяют на три типа:

А - многоцветный (мраморовидный) или одноцветный с лицевым защитным слоем из поливинилхлоридной пленки;

Б - многоцветный с лицевым защитным слоем из прозрачного поливинилхлоридного слоя;

В - многоцветный или одноцветный с наполненным лицевым защитным слоем.

1.2. Номинальные размеры линолеума в рулоне и предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

Наименование показателя	Номинальные размеры	Предельные отклонения от номинальных размеров
Длина	12000 - 24000	+/- 100
Ширина	1200 - 2400	+/- 20
Толщина общая	1,6; 2,0	+/- 0,20
Толщина лицевого защитного слоя линолеума типа А	0,15; 0,20; 0,25; 0,30	+/- 0,02

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготовление линолеума других номинальных размеров с теми же предельными отклонениями от них.

1.3. В партии не допускается более 10% составных рулонов.

В одном рулоне не допускается более двух полотен при длине меньшего из них менее 3 м.

Составные рулона в местах стыковки полотен должны быть помечены бумажными сигналами или иметь соответствующую запись на этикетке. Поставка составных рулонов в торговую сеть не допускается.

1.4. Условное обозначение линолеума должно состоять из слов "Линолеум ПВХ", типа, толщины, разделенных дефисом, и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения линолеума типа А толщиной 1,6 мм:

Линолеум ПВХ-А-1,6 ГОСТ 7251-77."

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

"Линолеум изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем."

Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Таблица 2

Наименование показателя	Значение для линолеума типа		
	+-----Т-----Т-----+		
	А	Б	В
Истираемость, мкм, не более	50	90	100
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	0,35	0,45	0,45
Изменение линейных размеров, %, не более	0,8	0,8	0,8
Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, Н/см, не менее	8,0	-	-
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	Для всех типов 5 x 10 <sup>15</sup>		

Пункт 2.3 исключить.

Пункт 2.4 дополнить абзацем:

"Допускается по согласованию с потребителем изготовление линолеума без обрезки кромок."

Пункт 2.6. Заменить слова: "эталона, утвержденного в установленном порядке" на "образца-эталона, согласованного с потребителем";

дополнить абзацем:

"Оттенки цвета основного фона и печатного рисунка в разных партиях не являются браковочным признаком. Не допускается разнооттеночность в пределах одной партии."

Пункт 2.7 исключить.

Пункт 2.10 изложить в новой редакции:

"2.10. На лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, царапины, пузыри, складки, пятна, искажения рисунка и брызги от краски.

На лицевой поверхности линолеума типа А количество посторонних включений или следов от них не должно быть более указанных в нормативных документах на пленку для лицевого защитного слоя.

Допускается устанавливать качество лицевой поверхности линолеума по образцу-эталоноу, согласованному с потребителем".

Пункт 2.11 изложить в новой редакции:

"2.11. Для линолеума должны быть определены следующие пожарно-технические характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени, группа дымообразующей способности и токсичности."

Пункт 2.12 исключить.

Пункт 3.2. Дополнить после слова "рисунка" словом "фактуры";

дополнить абзацем:

"Количество линолеума менее суточной выработки также считают партией".

Стандарт дополнить пунктом 3.2а (после пункта 3.2):

3.2а. Качество линолеума проверяют по всем показателям путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний в соответствии с таблицей 3.

Наименование показателя	Вид испытания	Периодичность контроля
приемо-сдаточный	периодический	
Правильность упаковки и маркировки	+	-
Длина и ширина	+	-
Толщина общая	+	-
Толщина полимерного слоя	+	-
Параллельность кромок	-	+
Цвет, рисунок, фактура	+	-
Качество лицевой поверхности	+	-
Истираемость линолеума		
типов:		
А	-	+
Б и В	+	-
Абсолютная остаточная деформация	+	-
Изменение линейных размеров	-	+
Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем	+	-
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	-	+
Цветостойчивость и	-	+

{равномерность окраски |           |           |рецептуры и пос-|  
{одноцветного линолеума|           |           |тановке продук-|  
{                           |           |           |ции на производ-|  
{                           |           |           |ство           |  
{Пожарно-технические | - | + |При изменении |  
{характеристики       |           |           |рецептуры и пос-|  
{                           |           |           |тановке продук-|  
{                           |           |           |ции на производ-|  
{                           |           |           |ство           |  
L-----+-----+-----+-----

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

"3.3. Для проверки соответствия качества линолеума требованиям настоящего стандарта от каждой партии случайным образом отбирают три рулона, на которых проверяют маркировку, упаковку, размеры, количество полотен в рулоне, параллельность кромок, цвет, рисунок, фактуру и качество лицевой поверхности".

Стандарт дополнить пунктом 3.3а (после пункта 3.3):

"3.3а. От одного рулона, прошедшего испытание по 3.3 настоящего стандарта, отрезают на расстоянии не менее 1 м от конца полотна на всю ширину полосу длиной, необходимой для изготовления образцов для всех видов испытаний, предусмотренных настоящим стандартом.

Допускается отбирать куски линолеума непосредственно с технологической линии".

Пункт 3.4 дополнить абзацами:

"Для партии линолеума, не принятой по результатам испытаний по 3.3, допускается применять сплошной контроль (100%-ную разбраковку), при этом проверяется показатель, по которому не была принята партия.

Из рулонов, отобранных при сплошном контроле, формируется новая партия, которая предъявляется к приемке."

Стандарт дополнить пунктом 3.4а (после пункта 3.4):

"3.4а. При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний переходят к приемосдаточным испытаниям до получения положительных результатов не менее чем для пяти подряд изготовленных партий, после чего вновь переходят к периодическим испытаниям".

Раздел 3 дополнить пунктом 3.6:

"3.6. Каждая партия линолеума должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение продукции;
- номер партии и дату изготовления;
- количество линолеума в партии, число рулонов в шт., м2;
- результаты испытаний;
- штамп ОТК;
- пожарно-технические характеристики."

Раздел 4 изложить в новой редакции:

"4. Методы контроля

4.1. Правильность упаковки и маркировки, параллельность кромок, цвет, рисунок, фактуру, качество лицевой поверхности, истираемость, изменение линейных размеров, абсолютную остаточную деформацию, прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, удельное поверхностное электрическое сопротивление определяют по ГОСТ 11529-86.

4.2. Цветоустойчивость и равномерность окраски одноцветного линолеума определяют по ГОСТ 11583-74.

4.3. Группу горючести определяют по ГОСТ 30244-94, группу воспламеняемости - по ГОСТ 30402-96, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444-97, группу дымообразующей способности и токсичности - по ГОСТ 12.1.044-89."

Пункт 5.3. Абзацы со второго по девятый изложить в новой редакции:

- "- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- условное обозначение продукции;
- номер партии и дату изготовления;
- линейные размеры полотна в рулоне;
- количество линолеума в рулоне, м<sup>2</sup>;
- штамп ОТК или бракера;
- краткие сведения о применении;
- срок хранения;
- манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192-96 и предупредительную надпись "Не бросать".

Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

"5.4. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги" и предупредительной надписи "Не бросать".

Пункты 5.5, 5.6 исключить.

Пункт 5.8 дополнить абзацем:

"Срок хранения линолеума - один год с момента изготовления. По истечении указанного срока линолеум может быть использован только после проверки его на соответствие требованиям настоящего стандарта."

Раздел 7 изложить в новой редакции:

"7. Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1. На каждый тип линолеума должен быть получен в установленном порядке гигиенический сертификат.

7.2. По классификации ГОСТ 19433-88 линолеум не является опасным грузом.

7.3. Основным видом возможного опасного воздействия линолеума на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов линолеума на территории предприятия или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этого местах.

7.4. Отходы, образующиеся при изготовлении линолеума, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе или вне его, вывозу на специальные полигоны промышленных отходов или организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах."