

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СП 31-109-2003 "ЗДАНИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ"

В разделе "Предисловие" после слов "без разрешения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" исключить слова "и Госстроя России".

В разделе "Содержание":

в пункте 8 изменить название подпункта "Лифты" на название "Вертикальный транспорт";

в пункте 8, после подраздела "Электроснабжение и электротехнические устройства" добавить подраздел: "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура зданий арбитражного суда";

в пункте "Приложение А" после слов "субъектов РФ," добавить слова "арбитражных апелляционных судов РФ";

исключить из раздела следующие приложения:

Приложение Г Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 30 судей;

Приложение Д Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 50 судей;

Приложение Е Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 80 судей;

Приложение Ж Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 100 судей;

Приложение И Схемы планировки федерального арбитражного суда округа на 90 судей.

В разделе "Введение":

в четвертой строке последнего абзаца, после слов "руководитель темы" добавить слова: "акад. АЭР РФ П.Г. Афанасьев (ФГУП КБ им. А.А. Якушева)";

в восьмой строке последнего абзаца после слов "Г.С. Савчук" добавить слова: "зам.начальника УКС А.Ф. Зудов и зам.начальника УКС Г.Н. Чернявский";

в окончании последнего абзаца исключить следующие слова: "при участии зам. начальника УКС Г.Н. Чернявского и зам.начальника УКС А.Ф. Зудова (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации)".

В разделе 1 "Область применения":

после слов "субъектов Российской Федерации" вставить слова "и зданий арбитражных апелляционных судов Российской Федерации".

В разделе 2 "Нормативные ссылки":

изменить СНиП 2.04.05-91* на СНиП 41-01-2003;

дополнить СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", разместив его после СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей";

изменить НПБ 110-99 на НПБ 110-03;

заменить НПБ 104-95 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" на НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях";

дополнить список следующими нормативными документами, разместив их после НПБ 110-03:

НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования";

НПБ 244-97 "Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности";

РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств";

ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации";

Р 78.36.002-99 "Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации";

Р 79.36.005-99 "Выбор и применение систем контроля и управления доступом";

Р 78.36.007-99 "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации";

Р 78.38.009-99 "Рекомендации по подключению и эксплуатации комбинированных систем централизованной охраны";

Р 78.36.014-2003 "Рекомендации по подключению и эксплуатации систем централизованной охраны автотранспортных средств, припаркованных около зданий";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике";

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы";

изъять отмененные документы:

РД 78.143-92 "Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования";

РД 78.147-93 "Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов".

В разделе 3 "Общие положения":

в пункте 3.2 после слов "на 80 судей, на 100 судей" добавить слова "; и один из трех типов арбитражных апелляционных судов Российской Федерации: на 30 судей, на 50 судей, на 80 судей."

В разделе 4 "Градостроительные требования":

в пункте 4.1 после слов "суды округов" добавить слова "и арбитражные апелляционные суды";

в примечании к пункту 4.2 после слов "судов округов" добавить слова "и арбитражных апелляционных судов";

пункт 4.8 добавить абзацем следующего содержания, разместив его перед примечанием: "В целях предотвращения террористических актов автостоянка должна быть охраняемой в соответствии с правилами, установленными Р 78.36.014, а площадка для установки мусоросборников", далее идут слова "должна иметь..."

В разделе 5 "Требования к объемно-планировочному решению":

в пункте 5.2 после слов "Высота этажа" добавить слова "во вновь сооружаемых зданиях";

в пункте 5.2, в первом абзаце цифру "50" исправить на цифру "48";

за первым абзацем разместить абзац: "При использовании под арбитражные суды существующих зданий предпочтение следует отдавать зданиям, в которых высота помещений составляет не менее 2,7 м в чистоте, а при устройстве залов судебных заседаний площадью более 48 м² - не менее 3,0 м в чистоте."

В разделе 6 "Требования к основным группам помещений":

пункт 6.1 дополнить словами: "и с учетом схем планировок арбитражных судов на различные составы судей, принятых в проектах-аналогах, разработанных в системе арбитражных судов.", разместив их в конце пункта;

пункт 6.2 дополнить строкой следующего содержания:

"- зал Президиума арбитражного суда;", разместив ее после слов: "арбитражного суда включает:";

в таблице 1 добавить сноску:

"<*> Данные, указанные в прографах, относятся также и к арбитражным апелляционным судам РФ".

Таблицу 1 дополнить первой строкой:

Зал Президиума арбитражного суда	48	68	96	120	108
----------------------------------	----	----	----	-----	-----

пункт 6.6 следует написать в следующей редакции: "Число залов судебных заседаний арбитражного суда принимается по заданию на проектирование. В тех случаях, когда в задании на проектирование число залов не установлено, его следует принимать в соответствии с таблицей 2".

Таблицу 2 следует изложить в новой редакции:

Площадь зала, м ²	Число мест для публики	Число залов судебных заседаний и число мест для публики				
		Арбитражные суды субъектов Российской Федерации	Федеральный арбитражный суд округа			
		на 30 судей	на 50 судей	на 80 судей	на 100 судей	на 90 судей
36	20	8 x 20	12 x 20	18 x 20	25 x 20	21 x 20
48	30	2 x 30	6 x 30	8 x 30	8 x 30	8 x 30
60	40	1 x 40	1 x 40	4 x 40	4 x 40	4 x 40
70	60	1 x 60	1 x 60	1 x 60	2 x 60	2 x 60
100	80	-	-	1 x 80	1 x 80	1 x 80
Всего залов		12	20	32	40	36
Всего мест		320	520	960	1100	1020
<*> Данные, указанные в прографках, относятся и к арбитражным апелляционным судам РФ.						

в пункте 6.10 рекомендуется добавить абзац следующего содержания: "При использовании под арбитражные суды существующих зданий с высотой помещений менее 3 м в чистоте уровень пола подзоны суда может быть на 30 см выше уровня пола зала." и разместить его после первого абзаца;

в пункте 6.14, в первом абзаце, исключить следующие слова: "проведения Пленумов арбитражного суда, заседаний судебных коллегий";

в таблице 3 добавить сноску:

<*> Данные, указанные в прографках, относятся также и к арбитражным апелляционным судам РФ".

Раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания:

"6.32а При планировке и отделке помещений следует учитывать требования СанПин 2.2.2.1332 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340.

6.32б Рабочие помещения по условиям труда должны отвечать требованиям СНиП 23-03, СН 2.2.4/2.1.8.562 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278".

В разделе 7 "Требования к безопасности здания":

в пункте 7.2 РД 78.143 и РД 78.147 заменить на РД 78.36.003, Р 78.36.002, Р 79.36.005, Р 78.38.009;

раздел дополнить новым пунктом следующего содержания, вставив его после пункта 7.9:

"7.9а По заданию на проектирование несущие и ограждающие конструкции первого (первых двух или цокольного и первого) этажа должны быть во взрывобезопасном исполнении.";

в пункте 7.17 первый абзац дополнить предложением следующего содержания: "Двери электрощитовых, вентиляционных камер, кладовых для хранения горючих материалов и других пожароопасных технических помещений должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.";

раздел дополнить новым пунктом следующего содержания, вставив его после пункта 7.18:

"7.18а Отделку стен и потолков залов судебных заседаний с числом мест для публики более 50 в зданиях I и II степеней огнестойкости следует предусматривать из негорючих материалов или материалов групп Г1, Г2.";

раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания, разместив их после пункта 7.19:

"7.19а В здании с одновременным пребыванием в нем 500 человек и более должен быть организован пожарный пост. Помещение поста, в том числе совмещенное с постом охраны, должно иметь естественное освещение и размещаться на первом или цокольном этаже, смежно с входом в здание, или иметь эвакуационный выход.

7.19б В зданиях судов следует предусматривать специальные места для размещения первичных средств пожаротушения, число которых определяется по табл. 1 приложения 3 ППБ 01";

раздел дополнить новыми пунктами следующего содержания, разместив их после пункта 7.24:

"7.25 Здания судов должны быть оборудованы системами оповещения согласно НПБ 104. Уровень звука должен обеспечивать слышимость текста оповещения в наиболее удаленных точках помещений здания. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

7.26 На путях эвакуации следует устанавливать знаки пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160.

7.27 Если здание, приспособляемое для размещения в нем арбитражного суда, по каким-либо параметрам не удовлетворяет требованиям пожарной безопасности, установленным в данном СП, СНИП 31-05, СНИП 21-01, а также в других нормативных документах по пожарной безопасности, то следует проводить расчет пожарного риска по методике ГПС МЧС России "Оценка пожарного риска общественных зданий".

Оценку пожарного риска проводят на основе расчета воздействия на людей поражающих факторов пожара и принятых мер по снижению частоты их возникновения и последствий".

В разделе 8 "Требования к инженерному обеспечению зданий арбитражных судов":

подзаголовок "Лифты" заменить на "Вертикальный транспорт";

раздел дополнить новым пунктом следующего содержания:

"8.5а На перепадах отметок пола вестибюля, аванвестибюля, а также при размещении гардероба в цокольном этаже для удобства передвижения маломобильных посетителей следует устанавливать лестничные подъемники. При их установке не должна сокращаться расчетная для эвакуации людей ширина лестничных маршей в местах перепада отметок пола.";

пункт 8.10 дополнить абзацем следующего содержания: "Также в зданиях арбитражных судов должна быть предусмотрена система диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами, обеспечивающая мониторинг состояния, управление и отказоустойчивую эксплуатацию инженерных систем".

в разделе выделить новый подраздел "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура зданий арбитражного суда";

пункт 8.23 записать в новой редакции:

"Персональные компьютеры и другую вычислительную технику, размещаемую в здании арбитражного суда, следует объединять в локальную вычислительную сеть (ЛВС). ЛВС должна содержать структурированную кабельную систему и телекоммуникационную сеть (в составе информационной вычислительной системы, программного обеспечения и серверов).

В состав информационно-телекоммуникационной инфраструктуры должны быть также включены системы голосовой (телефонной) связи и видеоконференцсвязи.

Для серверной должно быть выделено отдельное помещение общей площадью не менее 18 м². Допускается совмещение помещений серверной и главного телекоммуникационного центра здания.

В многоэтажных зданиях должны быть предусмотрены помещения для этажных телекоммуникационных центров площадью не менее 8 м². Число помещений определяется из расчета 1 помещение на 2 - 3 этажа. При длине коммуникационных кабельных трасс более 90 м должны быть предусмотрены дополнительные телекоммуникационные помещения.

Помещение серверной должно быть оборудовано системой кондиционирования, бесперебойного электроснабжения, а также другими инженерными системами в соответствии с требованиями нормативных документов. В помещение серверной должно быть ограничение доступа сотрудников суда".

Изменить заголовок Приложения А следующим образом:

"Перечень федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, арбитражных апелляционных судов Российской Федерации и их месторасположение";

дополнить таблицу приложения А списком арбитражных апелляционных судов РФ, разместив его после списка "Арбитражные суды субъектов Российской Федерации":

Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации

Название апелляционного суда и зона его деятельности	Месторасположение
Первый Арбитражный апелляционный суд (Владимирская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Чувашская Республика - Чувашия)	г. Владимир
Второй Арбитражный апелляционный суд (Ивановская область, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Ярославская область)	г. Киров
Третий Арбитражный апелляционный суд (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия)	г. Красноярск
Четвертый Арбитражный апелляционный суд (Республика Бурятия, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Читинская область)	г. Чита
Пятый Арбитражный апелляционный суд (Камчатская область, Приморский край, Сахалинская область)	г. Владивосток
Шестой Арбитражный апелляционный суд (Амурская область, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ)	г. Хабаровск
Седьмой Арбитражный апелляционный суд (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Томская область)	г. Томск
Восьмой Арбитражный апелляционный суд (Омская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)	г. Омск
Девятый Арбитражный апелляционный суд (г. Москва)	г. Москва
Десятый Арбитражный апелляционный суд (Московская область)	г. Москва
Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд (Пензенская область, Самарская область, Республика Татарстан, Ульяновская область)	г. Самара
Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд (Астраханская область, Волгоградская область, Саратовская область)	г. Саратов
Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд (Калининградская область, Республика Карелия, Мурманская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область)	г. Санкт-Петербург
Четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, Псковская область, Тверская область)	г. Вологда
Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область)	г. Ростов-на-Дону
Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика)	г. Пятигорск

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Коми-Пермяцкий автономный округ, Пермская область, Свердловская область, Удмуртская Республика)	г. Пермь
Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Республика Башкортостан, Курганская область, Оренбургская область, Челябинская область)	г. Челябинск
Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Тамбовская область)	г. Воронеж
Двадцатый Арбитражный апелляционный суд (Брянская область, Калужская область, Рязанская область, Смоленская область, Тульская область)	г. Тула

Таблицы приложений Б и В дополнить сноской:

"<*> Данные, указанные в прогرافках, относятся также и к арбитражным апелляционным судам РФ".

Раздел 1 "Помещения руководства суда" дополнить первой строкой:

Зал Президиума арбитражного суда	48	68	96	120	108
----------------------------------	----	----	----	-----	-----

В разделе 2 "Залы судебных заседаний" в первой строке изменить число залов арбитражных судов следующим образом:

```

-----Т-----Т-----Т-----Т-----Т-----
|Залы судебных заседаний|8 x 36|12 x 36|18 x 36|25 x 36|21 x 36|
|      |2 x 48| 6 x 48| 8 x 48 | 8 x 48 | 8 x 48 |
|      |1 x 60| 1 x 60| 4 x 60 | 4 x 60 | 4 x 60 |
|      |1 x 70| 1 x 70| 1 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
|      |-----| -----| 1 x 100| 1 x 100| 1 x 100|
|      | 514 | 850 | -----| -----| -----|
|      |   |   | 1442 | 1764 | 1620 |
|      |   |   |   |   |   |
L-----+-----+-----+-----+-----+-----

```

Исключить из СП 31-109-2003* следующие приложения:

Приложение Г Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 30 судей;

Приложение Д Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 50 судей;

Приложение Е Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 80 судей;

Приложение Ж Схемы планировки арбитражного суда субъекта Российской Федерации на 100 судей;

Приложение И Схемы планировки федерального арбитражного суда округа на 90 судей.