

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 СНиП 2.09.04-87 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ"

Дата введения

1 января 2002 года

1. Преамбула. Слова: "до 16 этажей включ." заменить словами: "(по СНиП 21-01-97) до 50 м, включая мансардный этаж".

2. Пункт 1.3. Заменить ссылку "СНиП 2.09.02-85" на "СНиП 31-03-01". Пункт дополнить предложением следующего содержания:

"Площадь мансардного этажа и мансардных помещений следует определять в соответствии с приложением 3* СНиП 2.08.02-89*".

3. Пункт 1.6. Слова: "I, II, IIIа и IVа степеней огнестойкости" заменить словами: "I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0, IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности".

4. Пункт 1.7, второй абзац. Слова: "IVа степени огнестойкости" заменить словами: "IV степени огнестойкости классов С2 и С3".

5. Пункт 1.9* дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Допускается не предусматривать установку лифтов при надстройке здания мансардным этажом при отметке его пола не более 14 м и отсутствии помещений, используемых инвалидами на креслах-колясках".

6. Пункт 1.12. В первом абзаце слова "0,5 ч" заменить словами: "ЕJ30";

дополнить пункт абзацем третьим следующего содержания:

"При надстройке здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять".

7. Пункт 1.15. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

-----Т-----Т-----Т-----				
Степень огнестойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности	Число мест в зале	Этаж	
-----+-----+-----+-----				
1	2	3	4	
-----+-----+-----+-----				
I, II	C0	До 300	1 - 16	
			Св. 300 до 600	1 - 5
				Св. 600
-----+-----+-----+-----				
II	C1	До 300	1 - 3	
III	C0	Св. 300 до 600	1 - 2	
-----+-----+-----+-----				
III	C1	До 300	1 - 2	
			Св. 300 до 600	1

IV	C0, C1	До 300	1
IV	C2, C3	До 100	1
V	н н	До 100	1

8. Пункт 1.16 в). После слов "степень огнестойкости" дополнить текст словами "и класс пожарной опасности".

Слова "СНиП 2.01.02-85 и СНиП 2.09.02-85" заменить словами "СНиП 21-01-97".

Таблицу 2 изложить в новой редакции

Таблица 2

Степень огнестойкости	Класс пожарной опасности	Предельное число эвакуируемых чел. с одного этажа здания при		
		зданий	пожарной опасности	числе этажей
I и II	C0	70	35	15
II	C1	50	35	15
III	C0, C1			
IV	C0, C1			
IV	C2, C3	30	-	-
V	C1 - C3			

9. Пункт 1.18*. Во втором абзаце после слов: "степеней огнестойкости" окончание текста абзаца изложить в новой редакции "и класса конструктивной пожарной опасности

I и II степени огнестойкости класса C0 не более 165 чел.

II степени огнестойкости класса C1, II

и IV степеней огнестойкости классов C0,

C1 не более 115 чел.

III и IV степеней огнестойкости классов

C2, C3; V степени огнестойкости всех

классов пожарной опасности не более 80 чел.

10. Пункт 1.19. Во втором абзаце слова "I - IIIа степеней огнестойкости" заменить словами: "I - IV степеней огнестойкости классов C0 и C1";

-----Т-----Т-----Т-----Т-----					
Степень	Класс	Расстояние, м, при плотности людского потока в коридоре <1>, зданий пожарной чел/кв. м			
опасности +-----Т-----Т-----Т-----					
до 2 св. 2 св. 3 св. 4					
до 3 до 4 до 5					
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
I и II	C0	60	50	40	30
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
II	C1	40	35	30	25
II	C0, C1				
IV	C0, C1				
-----+-----+-----+-----+-----+-----					
IV	C2, C3	30	25	20	15
V	н н				
-----+-----+-----+-----+-----+-----					

<1> Отношение числа эвакуируемых из помещений в коридор к площади этого коридора.

11. Пункт 1.20. Слова: "СНиП 2.09.02-85" заменить словами "СНиП 31-03-01".

12. Пункт 1.21. После слов "в зданиях" текст пункта изложить в новой редакции "классов конструктивной пожарной опасности C0 - 25, C1 - 15, C2 - 12, C3 - 10".

13. Пункт 1.22 изложить в новой редакции, при этом существующую сноску <1> к пункту сохранить:

"1.22. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту (по СНиП 21-01-97) и площадь этажа в пределах пожарного отсека отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок следует принимать по табл. 4.

В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа и более элементы несущих конструкций должны иметь предел огнестойкости не ниже R45.

В зданиях III и IV степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций следует применять только конструктивную огнезащиту.

В зданиях I, II, III степени огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций R45 с обеспечением класса их пожарной опасности K0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж должен разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью: для зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 кв. м, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 кв. м. При этом противопожарная перегородка должна возвышаться над кровлей аналогично противопожарной стене.

В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкций с огнезащитой, обеспечивающей класс пожарной опасности K0";

Таблицу 4 изложить в новой редакции:

-----Т-----Т-----Т-----
 Степень |Класс |Допус- | Площадь этажа в пределах пожарного
 огнестой- |конст- |тимая | отсека, кв. м, при числе этажей
 кости |руктив- |высо- +-----Т-----Т-----Т-----Т-----
 здания |ной |та, м | 1 | 2 | 3 |4 - 5|6 - 9|10 - 16
 |опаснос-| | | | | | | |
 |ти | | | | | | | |

I	C0	50	6000	5000	5000	5000	5000	2500
II	C0	50	6000	4000	4000	4000	4000	2200
II	C1	28	5000	3000	3000	2000	1200	-
III	C0	15	3000	2000	2000	1200	-	-
III	C1	12	2000	1400	1200	800	-	-
IV	C0	9	2000	1400	1200	-	-	-
IV	C1	6	2000	1400	-	-	-	-
IV	C2, C3	6	1200	800	-	-	-	-
V	C1 - C3	6	1200	800	-	-	-	-

15. Пункт 1.23. После слова "этажей" дополнить текст словами: "(более 28 м по СНиП 21-01-97)";

после слов: "СНиП 2.08.02-89" дополнить текст словами: "и СНиП 21-01-97".

16. Пункт 1.24. Последнее предложение изложить в новой редакции:

"Пристройки IV степени огнестойкости класса C0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов C0 и C1 противопожарными стенами 2-го типа".

17. Пункт 1.25. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Вставки в зданиях I, II степеней огнестойкости классов C0 и C1, III степени огнестойкости класса C0 допускается отделять от производственных помещений категорий В, Г и Д противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях III степени огнестойкости класса C1 и IV степени огнестойкости классов C0 и C1 - противопожарными стенами 2-го типа";

в третьем абзаце цифру "1,5 ч" заменить на: "ЕJ90";

в четвертом абзаце слова: "СНиП 2.09.02-85" заменить словами: "СНиП 31-03-01".

18. Пункт 1.28. В первом абзаце слова: "п. 1.14" заменить словами: "п. 1.23".

19. Пункт 1.30. Слова: "из негорючих и трудногорючих материалов" заменить словами: "из материалов групп горючести не ниже Г2".

20. Пункт 2.35 изложить в новой редакции:

"2.35. Размещение парильной (сауны) и требования к ее устройству следует принимать в соответствии с п. 1.81* СНиП 2.08.02-89".

21. Пункт 2.36 исключить.